Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00		161.50	145.54	15.97	65.78	47.41	18.37	8.00	3.00		22.34	0.00	0.00	22.79	0.00	22.79	-	65.82	0.00				3.74
24.04.2023	24.00		152.20	135.11	17.09	65.34	46.81	18.54	8.00	3.00		22.89	0.00	0.00	23.33	0.00	23.33	-	64.94	0.00				3.64
25.04.2023	24.00		132.46	118.65	13.82	65.04	45.09	19.96	8.00	3.00		19.27	0.00	0.00	19.65	0.00	19.65	-	65.02	0.00				3.28
26.04.2023	24.00		137.38	120.73	16.65	64.67	45.39	19.27	8.00	3.00		24.40	0.00	0.00	24.88	0.00	24.88	-	64.64	0.00				3.42
27.04.2023	24.00		132.31	116.89	15.42	64.38	43.98	20.40	8.00	3.00		22.14	0.00	0.00	22.56	0.00	22.56	-	64.10	0.00				3.39
28.04.2023	24.00		129.15	114.47	14.68	65.58	43.54	22.04	8.00	3.00		20.92	0.00	0.00	21.34	0.00	21.34	-	65.44	0.00				3.50
29.04.2023	24.00		132.27	117.47	14.80	69.08	45.33	23.75	8.00	3.00		21.18	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64	-	68.84	0.00				3.83
30.04.2023	24.00		132.72	118.61	14.11	69.28	45.72	23.56	8.00	3.00		20.40	0.00	0.00	20.85	0.00	20.85	-	69.05	0.00				3.79
01.05.2023	24.00		132.57	116.26	16.31	68.96	45.29	23.67	8.00	3.00		22.17	0.00	0.00	22.66	0.00	22.66	-	68.87	0.00				3.89
02.05.2023	24.00		134.23	118.90	15.32	69.32	46.29	23.03	8.00	3.00		21.21	0.00	0.00	21.68	0.00	21.68	-	69.18	0.00				3.81
03.05.2023	24.00		134.56	118.25	16.31	69.47	45.95	23.52	8.00	3.00		21.98	0.00	0.00	22.47	0.00	22.47	-	69.37	0.00				3.93
04.05.2023	24.00		128.31	113.85	14.46	69.18	45.11	24.06	8.00	3.00		19.66	0.00	0.00	20.09	0.00	20.09	-	68.84	0.00				3.75
05.05.2023	24.00		126.39	112.62	13.78	68.05	43.98	24.07	8.00	3.00		18.77	0.00	0.00	19.17	0.00	19.17	-	67.83	0.00				3.66
06.05.2023	24.00		141.00	125.61	15.39	68.93	45.76	23.17	8.00	3.00		21.36	0.00	0.00	21.82	0.00	21.82	-	68.73	0.00				3.99
07.05.2023	24.00		159.23	144.49	14.74	69.11	47.83	21.28	8.00	3.00		22.93	0.00	0.00	23.43	0.00	23.43	-	68.90	0.00				4.11
08.05.2023	24.00		152.62	138.97	13.65	68.18	47.30	20.88	8.00	3.00		21.45	0.00	0.00	21.91	0.00	21.91	-	68.07	0.00				3.85
09.05.2023	24.00		155.48	141.07	14.41	68.97	48.34	20.63	8.00	3.00		22.24	0.00	0.00	22.72	0.00	22.72	-	69.00	0.00				3.92
10.05.2023	24.00		152.85	138.20	14.65	69.23	48.52	20.71	8.00	3.00		22.27	0.00	0.00	22.76	0.00	22.76	-	69.05	0.00				3.89
11.05.2023	24.00	4;	127.35	113.71	13.65	71.27	54.58	16.69	8.00	3.00		19.68	0.00	0.00	20.15	0.00	20.15	-	71.66	0.00				2.89
12.05.2023	24.00	4;	111.35	99.97	11.38	71.67	70.61	1.05	8.00	3.00		16.54	0.00	0.00	16.93	0.00	16.93	-	71.05	0.00				0.93
13.05.2023	24.00	4;	116.73	102.79	13.94	70.43	69.38	1.04	8.00	3.00		19.15	0.00	0.00	19.58	0.00	19.58	-	70.15	0.00				1.10
14.05.2023	24.00	4;	115.30	99.98	15.32	67.88	66.80	1.08	8.00	3.00		20.31	0.00	0.00	20.74	0.00	20.74	-	67.95	0.00				1.16
15.05.2023	24.00	4;	118.42	102.58	15.84	71.00	69.93	1.07	8.00	3.00		20.82	0.00	0.00	21.30	0.00	21.30	-	70.72	0.00				1.25
16.05.2023	24.00	4;	115.04	102.18	12.87	69.38	68.44	0.94	8.00	3.00		17.71	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	-	68.62	0.00				1.00
17.05.2023	24.00	4;	116.89	102.80	14.09	69.43	68.42	1.01	8.00	3.00		18.93	0.00	0.00	19.35	0.00	19.35	-	69.16	0.00				1.09
18.05.2023	24.00	4;	113.84	99.52	14.32	68.80	67.74	1.06	8.00	3.00		18.91	0.00	0.00	19.32	0.00	19.32	-	68.83	0.00				1.10
19.05.2023	24.00	4;	111.83	100.00	11.83	70.27	69.23	1.04	8.00	3.00		16.36	0.00	0.00	16.73	0.00	16.73	-	69.86	0.00				0.95
20.05.2023	24.00	4;	114.45	100.71	13.74	69.91	68.84	1.07	8.00	3.00		18.34	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75	-	69.71	0.00				1.08
21.05.2023	24.00	4;	113.13	98.56	14.58	67.84	66.81	1.03	8.00	3.00		19.02	0.00	0.00	19.43	0.00	19.43	-	67.89	0.00				1.10
22.05.2023	24.00	4;	115.04	99.61	15.43	69.14	68.13	1.01	8.00	3.00		20.06	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	-	69.05	0.00				1.18
Среднее	24.00	-	130.55	115.94	14.62	68.52	54.55	13.97	8.00	3.00	-	20.45	-	-	20.89	-	20.89	-	68.34	-				2.74
Итого	720.00		3916.60	3478.09	438.51						0.00	613.43	0.00	0.00	626.62	0.00	626.62	0.00						82.19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.05.2023 00:00:00	78279.16	71099.12	16317.84	0.00	16760.80	0.00	2170.69	1257.99	12992.95
	22.05.2023 22:00:00	78612.52	71389.96	16373.65	0.00	16817.84	0.00	2173.96	1261.84	13062.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = -2.89 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 79.30 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 447.46 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.