Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк | Договор: 9134.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 2_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50 п	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22";"Qот=0.6726 Qвент.=11 Qтех.пот.=22 Qгвс=0.2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00		447.69	402.34	45.34	66.05	54.97	11.08	7.90	3.80		272.97	224.97	48.00	278.49	228.87	49.62	-	65.94	60.73				7.49
24.04.2023	24.00		418.83	376.08	42.75	65.68	55.23	10.45	7.90	3.80		260.17	214.81	45.37	265.37	218.47	46.90	-	65.55	60.27				6.77
25.04.2023	24.00		348.39	307.11	41.28	65.26	58.09	7.18	7.90	3.80		248.25	204.22	44.02	253.17	207.65	45.51	-	65.26	59.74				4.93
26.04.2023	24.00		283.21	242.80	40.41	64.92	58.05	6.87	7.90	3.80		254.20	210.95	43.25	259.17	214.46	44.71	-	64.78	59.48				4.31
27.04.2023	24.00		282.00	240.27	41.73	64.47	57.51	6.96	7.90	3.80		253.44	208.94	44.49	258.32	212.36	45.96	-	64.33	58.93				4.39
28.04.2023	24.00		280.89	239.01	41.88	65.88	58.34	7.54	7.90	3.80		252.56	207.94	44.63	257.64	211.44	46.19	-	65.73	59.86				4.58
29.04.2023	24.00		284.08	242.55	41.52	69.26	61.03	8.23	7.90	3.80		254.97	210.64	44.32	260.59	214.52	46.06	-	69.10	62.75				4.89
30.04.2023	24.00		284.36	242.91	41.46	69.37	61.04	8.33	7.90	3.80		255.17	210.95	44.22	260.80	214.83	45.97	-	69.20	62.80				4.92
01.05.2023	24.00		283.84	240.03	43.81	69.06	60.73	8.33	7.90	3.80		255.12	208.58	46.54	260.71	212.39	48.32	-	68.90	62.49				5.05
02.05.2023	24.00		284.35	242.59	41.76	69.38	61.12	8.26	7.90	3.80		255.07	210.59	44.48	260.71	214.47	46.23	-	69.21	62.82				4.92
03.05.2023	24.00		295.29	253.46	41.83	69.75	60.75	9.00	7.90	3.80		253.64	209.15	44.49	259.30	213.02	46.27	-	69.53	62.92				5.22
04.05.2023	24.00		342.97	301.18	41.79	69.38	59.80	9.58	7.90	3.80		245.24	200.92	44.32	250.67	204.60	46.07	-	69.27	62.51				5.81
05.05.2023	24.00		406.59	363.54	43.05	68.50	59.94	8.55	7.90	3.80		239.30	193.98	45.31	244.46	197.41	47.05	-	68.33	61.37				6.09
06.05.2023	24.00		476.19	435.52	40.67	69.45	61.75	7.70	7.90	3.80		241.58	198.70	42.88	246.93	202.31	44.62	-	69.29	62.25				6.22
07.05.2023	24.00		522.14	481.08	41.06	69.54	62.59	6.96	7.90	3.80		254.71	211.26	43.45	260.37	215.16	45.21	-	69.40	62.83				6.24
08.05.2023	24.00		505.17	463.46	41.71	68.69	61.77	6.92	7.90	3.80		250.31	206.28	44.03	255.75	210.00	45.75	-	68.55	62.06				6.11
09.05.2023	24.00		512.03	466.70	45.33	69.41	62.52	6.89	7.90	3.80		254.39	206.74	47.64	260.02	210.56	49.46	-	69.28	62.82				6.40
10.05.2023	24.00		491.67	450.14	41.53	69.75	63.10	6.64	7.90	3.80		249.08	205.16	43.92	254.65	208.98	45.67	-	69.63	63.12				5.93
11.05.2023	24.00		288.73	255.10	33.63	71.13	64.37	6.76	7.90	3.80		229.32	207.89	21.43	234.74	211.97	22.76	-	71.67	64.89				4.14
12.05.2023	24.00		218.98	186.42	32.56	71.46	64.74	6.72	7.90	3.80		219.61	207.25	12.36	224.73	211.28	13.45	-	71.24	64.57				3.60
13.05.2023	24.00		220.93	189.04	31.90	70.48	63.97	6.51	7.90	3.80		221.56	209.62	11.95	226.60	213.60	13.00	-	70.26	63.79				3.50
14.05.2023	24.00		220.28	186.31	33.96	67.98	61.88	6.10	7.90	3.80		220.92	207.06	13.86	225.62	210.76	14.87	-	67.78	61.71				3.46
15.05.2023	24.00		221.90	188.35	33.56	71.08	64.58	6.50	7.90	3.80		222.55	209.07	13.48	227.69	213.12	14.57	-	70.86	64.40				3.63
16.05.2023	24.00		220.74	188.15	32.59	69.29	63.18	6.11	7.90	3.80		221.39	208.87	12.53	226.27	212.74	13.53	-	69.09	63.01				3.43
17.05.2023	24.00		221.09	188.84	32.26	69.59	63.34	6.25	7.90	3.80		221.75	209.66	12.10	226.68	213.56	13.11	-	69.38	63.16				3.44
18.05.2023																								
19.05.2023																								
20.05.2023																								
21.05.2023																								
22.05.2023																								
Среднее	24.00	-	334.49	294.92	39.57	68.59	60.98	7.62	7.90	3.80		244.29	208.17	36.12	249.58	211.94	37.63	-	68.46	62.21				5.02
Итого	600.00		8362.33	7372.96	989.37							6107.28	5204.20	903.08	6239.41	5298.54	940.87	0.00						125.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.05.2023 00:00:00	212817.09	198029.80	105706.35	101536.46	108508.47	103678.00	4265.83	1207.20	13717.75
	22.05.2023 23:00:00	213550.37	198670.23	106443.15	101536.46	109259.75	103678.00	4275.84	1255.08	13787.75

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **120 час** **17.49** **Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему **68.7** **куб.м;**
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = 6.09 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **136.88** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **1009.57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.