Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8818.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 | Txв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00		159.04	134.75	24.29	64.96	41.12	23.84	5.00	4.00		23.24	0.00	0.00	23.63	0.00	23.63	-	59.44	0.00	1.38			4.79
24.04.2023	24.00		148.13	123.61	24.51	64.51	40.63	23.88	5.00	4.00		23.30	0.00	0.00	23.67	0.00	23.67	-	57.70	0.00	1.34			4.54
25.04.2023	24.00		134.94	111.08	23.85	63.95	39.06	24.89	5.00	4.00		22.70	0.00	0.00	23.05	0.00	23.05	-	57.41	0.00	1.30			4.29
26.04.2023	24.00		136.26	113.38	22.88	63.59	39.50	24.09	5.00	4.00		21.69	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	-	58.25	0.00	1.26			4.19
27.04.2023	24.00		136.68	113.49	23.19	63.32	38.57	24.75	5.00	4.00		22.00	0.00	0.00	22.35	0.00	22.35	-	58.21	0.00	1.28			4.28
28.04.2023	24.00		135.14	113.76	21.39	64.29	37.98	26.31	5.00	4.00		20.17	0.00	0.00	20.51	0.00	20.51	-	59.83	0.00	1.21			4.37
29.04.2023	24.00		138.12	116.37	21.75	67.92	39.33	28.59	5.00	4.00		20.43	0.00	0.00	20.81	0.00	20.81	-	63.09	0.00	1.29			4.81
30.04.2023	24.00		138.96	116.51	22.45	68.20	39.44	28.76	5.00	4.00		21.01	0.00	0.00	21.41	0.00	21.41	-	63.39	0.00	1.33			4.88
01.05.2023	24.00		136.76	111.65	25.11	67.84	38.96	28.88	5.00	4.00		23.67	0.00	0.00	24.08	0.00	24.08	-	60.33	0.00	1.43			4.93
02.05.2023	24.00		137.06	114.21	22.85	68.22	39.41	28.80	5.00	4.00		21.38	0.00	0.00	21.78	0.00	21.78	-	62.76	0.00	1.34			4.85
03.05.2023	24.00		135.86	115.56	20.30	68.26	39.19	29.07	5.00	4.00		18.95	0.00	0.00	19.31	0.00	19.31	-	63.94	0.00	1.21			4.75
04.05.2023	24.00		133.53	110.44	23.09	68.05	38.71	29.33	5.00	4.00		21.98	0.00	0.00	22.37	0.00	22.37	-	61.71	0.00	1.36			4.81
05.05.2023	24.00		133.78	112.92	20.86	66.92	37.72	29.20	5.00	4.00		19.73	0.00	0.00	20.09	0.00	20.09	-	62.57	0.00	1.23			4.70
06.05.2023	24.00		147.30	123.40	23.91	67.87	39.28	28.59	5.00	4.00		22.64	0.00	0.00	23.05	0.00	23.05	-	62.39	0.00	1.41			5.15
07.05.2023	24.00		163.79	142.83	20.96	68.19	41.44	26.76	5.00	4.00		19.81	0.00	0.00	20.21	0.00	20.21	-	65.61	0.00	1.30			5.25
08.05.2023	24.00		158.21	136.20	22.01	67.24	40.88	26.36	5.00	4.00		20.91	0.00	0.00	21.31	0.00	21.31	-	63.87	0.00	1.34			5.07
09.05.2023	24.00		161.01	137.52	23.48	68.05	41.74	26.31	5.00	4.00		21.95	0.00	0.00	22.38	0.00	22.38	-	64.71	0.00	1.42			5.22
10.05.2023	24.00		154.99	134.70	20.29	68.29	42.04	26.25	5.00	4.00		18.63	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	-	65.32	0.00	1.22			4.92
11.05.2023	24.00		128.20	109.78	18.42	69.87	54.63	15.24	5.00	4.00		17.62	0.00	0.00	18.02	0.00	18.02	-	69.64	0.00	1.23			2.98
12.05.2023	24.00		113.52	96.73	16.79	70.42	70.27	0.14	5.00	4.00		16.78	0.00	0.00	17.15	0.00	17.15	-	69.29	0.00	1.16			1.16
13.05.2023	24.00		118.78	99.24	19.55	69.19	68.97	0.22	5.00	4.00		19.61	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04	-	68.71	0.00	1.35			1.35
14.05.2023	24.00		116.18	96.18	20.00	66.67	66.45	0.22	5.00	4.00		20.06	0.00	0.00	20.47	0.00	20.47	-	66.25	0.00	1.33			1.33
15.05.2023	24.00		117.68	100.38	17.30	69.75	69.54	0.21	5.00	4.00		17.40	0.00	0.00	17.79	0.00	17.79	-	69.17	0.00	1.20			1.20
16.05.2023	24.00		116.76	99.19	17.58	68.34	68.21	0.13	5.00	4.00		17.68	0.00	0.00	18.05	0.00	18.05	-	67.40	0.00	1.19			1.19
17.05.2023	24.00		117.63	99.71	17.91	68.21	67.95	0.26	5.00	4.00		18.00	0.00	0.00	18.38	0.00	18.38	-	67.98	0.00	1.22			1.22
18.05.2023	24.00	11;10;	113.16	99.07	14.09	108.40	68.23	40.17	5.00	4.00		17.93	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30	-	67.27	0.00	1.21			1.21
19.05.2023	24.00	19;11;10;	109.68	98.31	11.36	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		18.89	0.00	0.00	19.30	0.00	19.30	-	68.35	0.00	1.29			1.29
20.05.2023	24.00	19;11;10;	109.49	98.82	10.67	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		18.08	0.00	0.00	18.47	0.00	18.47	-	68.21	0.00	1.23			1.23
21.05.2023	24.00	11;10;	108.00	95.07	12.93	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		20.22	0.00	0.00	20.64	0.00	20.64	-	66.52	0.00	1.35			1.35
22.05.2023	24.00	19;11;10;	109.14	98.39	10.75	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		18.08	0.00	0.00	18.46	0.00	18.46	-	67.76	0.00	1.23			1.23
Среднее	24.00	-	132.26	112.44	19.82	79.68	50.98	28.71	5.00	4.00		20.15	-	-	20.54	-	20.54	-	64.24	-	1.29	-	-	3.42
Итого	720.00		3967.77	3373.25	594.52							604.54	0.00	0.00	616.09	0.00	616.09	0.00			38.64	0.00	0.00	102.53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.05.2023 00:00:00	77066.70	64343.30	11350.08	0.00	11599.58	0.00	3098.99	776.30	13862.33
	22.05.2023 23:00:00	77384.00	64627.94	11404.12	0.00	11654.75	0.00	3127.57	779.94	13932.33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = -3.91 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 98.62 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 616.09 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.