

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ПЦ-2 СЦО+ВС
Обслуживающая организация:
Исполник: Обуховский Э.И.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за май 2023
Датум: 23.05.2023
Стрел: 33067/066.6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Пребор: УТЗ поверены до 10.06.2023

Узел учета: ПЦ-2 СЦО+ВС
Код УТЗ:
График:

Тех. гр.С= 6.47

Установленные приборы:
Вычислитель: ВК7-7 № 219419
Подсчет пр. (M1): расходемер: РРЭМ 40 Сплн= 0.1
Объем пр. (M2): расходемер: РРЭМ 40 Сплн= 0.1
Тр. д. пр. (M3): расходемер: РРЭМ 32 Сплн= 0.067
Тр. подпитки (M5): расходемер: Сплн= 30
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T4)+M2*(T1-T2)+M3*(T1-T4)+M5*(T1-T2)
Лето: Q=M1*(T1-T4)+M2*(T1-T2)+M3*(T1-T4)
Договорные нагрузки (Кал/час): Qпр=0.24211 Qпер= Qпр+Qпер
Договорные нагрузки (гр.час): Qпр=0.07676 Qпер= Qпр+Qпер
Договорные расходы (гр.сут.): Qпр=(G.OT*24) Qпер=(G.UT*24) Qит=(G.OT*24)+Qпер
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023-23.05.2023 Qпр=0.31547 Qпер= Qпр+Qпер Qит=(G.UT*24)+Qпер Qит=(G.UT*24)+Qпер Qит=(G.UT*24)+Qпер Qит=(G.UT*24)+Qпер Qит=(G.UT*24)+Qпер

Дата	Тн	НС	Учет отопления (ГВ-1)				Учет ГВС (ГВ-2)				Контрольные данные				Q общ.		
			M1	M2	M3	M5	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10			
23.04.2023	24.00	-	90.76	78.00	12.76	65.87	45.20	20.67	7.00	5.00	21.77	-	-	22.20	66.12	-	2.45
24.04.2023	24.00	-	83.84	70.99	12.85	65.42	44.61	20.81	7.00	5.00	20.94	-	-	21.36	65.42	-	2.32
25.04.2023	24.00	-	74.53	63.15	11.38	65.29	43.21	22.08	7.00	5.00	18.61	-	-	18.97	65.58	-	2.14
26.04.2023	24.00	-	74.91	62.90	12.01	65.04	43.30	21.74	7.00	5.00	19.30	-	-	19.68	65.38	-	2.15
27.04.2023	24.00	-	73.82	61.52	12.30	64.35	41.92	22.43	7.00	5.00	19.40	-	-	19.79	64.40	-	2.17
28.04.2023	24.00	-	74.19	61.23	12.96	66.10	41.74	24.36	7.00	5.00	20.05	-	-	20.47	66.36	-	2.35
29.04.2023	24.00	-	73.96	62.82	11.14	69.25	43.29	25.96	7.00	5.00	18.47	-	-	18.88	69.44	-	2.41
30.04.2023	24.00	-	75.34	62.89	12.45	69.35	43.45	25.90	7.00	5.00	19.83	-	-	20.27	69.58	-	2.49
01.05.2023	24.00	-	75.34	61.95	13.39	69.05	43.06	25.99	7.00	5.00	20.67	-	-	21.12	69.30	-	2.54
02.05.2023	24.00	-	74.66	62.94	11.72	69.34	43.77	25.57	7.00	5.00	19.10	-	-	19.51	69.45	-	2.42
03.05.2023	24.00	-	74.21	63.04	11.17	69.71	43.56	26.15	7.00	5.00	18.57	-	-	19.00	69.95	-	2.43
04.05.2023	24.00	-	73.24	61.16	12.08	69.18	42.82	26.36	7.00	5.00	19.29	-	-	19.72	69.31	-	2.45
05.05.2023	24.00	-	73.98	61.42	12.56	68.18	41.97	26.21	7.00	5.00	19.81	-	-	20.24	68.39	-	2.47
06.05.2023	24.00	-	80.49	67.58	12.91	69.12	45.39	25.53	7.00	5.00	20.93	-	-	21.38	69.33	-	2.62
07.05.2023	24.00	-	88.41	75.75	12.66	69.17	45.42	23.75	7.00	5.00	21.68	-	-	22.14	69.33	-	2.68
08.05.2023	24.00	-	84.71	72.46	12.25	68.39	44.77	23.62	7.00	5.00	20.71	-	-	21.16	66.64	-	2.55
09.05.2023	24.00	-	86.15	73.34	12.81	69.13	45.63	23.50	7.00	5.00	21.42	-	-	21.86	69.48	-	2.61
10.05.2023	24.00	-	82.18	70.88	11.30	69.41	45.74	23.67	7.00	5.00	19.63	-	-	20.06	69.63	-	2.46
11.05.2023	24.00	-	72.38	61.32	11.06	72.30	61.58	10.72	7.00	5.00	17.92	-	-	18.33	73.05	-	1.47
12.05.2023	24.00	-	69.90	57.31	12.59	71.39	68.57	2.82	7.00	5.00	18.86	-	-	19.28	71.40	-	1.06
13.05.2023	24.00	-	69.77	58.76	11.01	70.63	67.79	2.84	7.00	5.00	17.59	-	-	18.01	70.84	-	0.95
14.05.2023	24.00	-	70.21	57.26	12.95	68.19	65.51	2.68	7.00	5.00	19.35	-	-	19.78	71.45	-	1.04
15.05.2023	24.00	-	70.18	59.04	11.14	71.26	68.41	2.85	7.00	5.00	18.13	-	-	18.56	71.45	-	0.97
16.05.2023	24.00	-	69.65	58.62	11.03	69.26	66.63	2.63	7.00	5.00	18.38	-	-	18.38	69.24	-	0.92
17.05.2023	24.00	-	70.18	58.90	11.28	69.85	67.07	2.78	7.00	5.00	18.20	-	-	18.62	70.13	-	0.95
18.05.2023	24.00	-	69.68	58.45	11.23	69.16	66.33	2.83	7.00	5.00	18.09	-	-	18.49	69.55	-	0.95
19.05.2023	24.00	-	69.92	58.34	11.58	70.38	67.48	2.90	7.00	5.00	18.43	-	-	18.87	70.55	-	0.99
20.05.2023	24.00	-	69.44	58.30	11.14	69.99	67.15	2.84	7.00	5.00	17.97	-	-	18.38	70.21	-	1.05
21.05.2023	24.00	-	69.66	56.80	13.16	67.97	65.25	2.72	7.00	5.00	19.78	-	-	20.18	68.27	-	0.95
22.05.2023	24.00	-	28.17	24.33	3.84	66.88	64.12	2.76	7.00	5.00	17.75	-	-	18.16	69.86	-	0.32
Среднее	24.00	-	73.81	62.05	11.76	68.62	52.76	-	-	-	19.34	-	-	19.76	68.94	-	1.84
Итого	720.00	-	2214.16	1861.45	352.71	-	-	-	-	-	580.23	0.00	0.00	592.85	-	-	55.31

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	УЗ(кВ)	УК(кВ)	Q СЦО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Треб. ч.
	20.05.2023 00:00:00	48286.77	38213.25	14065.80	-	11708.97	-	1495.18	869.85	13791.00
	22.05.2023 22:00:00	48451.53	38350.21	14959.82	-	11764.18	-	1497.48	873.60	13861.00

Количество тепловой энергии, расходуемой по среднему:
Объем потребленного теплоносителя Утег изл., рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения Т2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоносителя Утег изл.

Час куб.м.
6.47 °C = -2.33 Кал/
52.98 Кал/
359.91 КВ.М.

Генеральный директор
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИКАТ
26.05.2023г.
Соколов Д.А.