Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский э-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.57	5.94	21.63	28.13	5.94	22.19	-	64.94	37.90				1.57
24.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.24	7.49	19.75	27.78	7.50	20.28	-	66.18	43.90				1.47
25.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.23	8.76	17.47	26.78	8.77	18.01	-	67.65	45.18				1.38
26.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.28	8.15	19.13	27.83	8.15	19.68	-	66.14	42.59				1.46
27.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.24	8.02	18.22	26.78	8.02	18.76	-	66.43	41.21				1.41
28.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.16	8.12	18.04	26.72	8.12	18.60	-	66.29	40.71				1.40
29.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.98	8.10	19.88	28.54	8.10	20.44	-	66.25	40.68				1.52
30.04.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.57	8.29	17.28	26.06	8.29	17.77	-	65.87	40.18				1.35
01.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.82	7.61	21.21	29.41	7.61	21.80	-	66.33	39.64				1.61
02.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.89	7.83	19.06	27.45	7.83	19.62	-	66.34	40.28				1.47
03.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.62	7.74	18.88	27.19	7.74	19.45	-	66.59	40.41				1.46
04.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.57	7.65	19.92	28.16	7.65	20.51	-	66.57	39.47				1.53
05.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.38	8.00	17.38	25.88	8.00	17.88	-	65.50	38.67				1.35
06.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.84	7.77	18.07	26.33	7.77	18.56	-	65.84	38.61				1.40
07.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.27	8.27	17.00	25.77	8.27	17.50	-	65.42	39.60				1.33
08.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.34	8.60	17.74	26.86	8.60	18.26	-	66.14	40.26				1.40
09.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.13	8.07	18.06	26.67	8.07	18.60	-	66.50	40.58				1.41
10.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.42	7.95	18.47	26.98	7.95	19.03	-	66.55	40.90				1.43
11.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.22	7.89	18.33	26.76	7.89	18.87	-	67.34	40.80				1.44
12.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.76	8.07	17.69	26.29	8.07	18.22	-	67.02	41.01				1.40
13.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.07	8.16	16.91	25.60	8.16	17.44	-	67.20	41.24				1.35
14.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.30	8.06	20.24	28.91	8.06	20.85	-	68.20	42.26				1.59
15.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.49	8.65	17.84	27.04	8.65	18.39	-	67.03	42.72				1.41
16.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.92	8.55	18.37	27.47	8.55	18.92	-	67.67	42.95				1.45
17.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.66	3.91	12.75	16.94	3.91	13.03	-	61.02	38.19				0.87
18.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.84	0.45	20.39	21.24	0.45	20.79	-	63.94	23.51				1.32
19.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.74	1.80	27.94	30.38	1.80	28.58	-	68.78	34.95				1.98
20.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.53	1.92	19.61	21.99	1.92	20.07	-	68.11	26.63				1.42
21.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.96	1.72	19.24	21.40	1.72	19.68	-	69.38	24.97				1.41
22.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.84	1.16	10.68	12.05	1.16	10.89	-	64.75	26.13				0.74
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.33	6.76	18.57	25.85	6.76	19.09	-	66.40	38.54				1.41
Итого	720.00		-	-	-						-	759.88	202.70	557.18	775.39	202.72	572.67	0.00						42.33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.05.2023 00:00:00	114473.11	114008.24	16228.25	4400.26	16565.58	4413.55	2628.55	896.69	12998.00
	22.05.2023 22:00:00	114473.11	114008.24	16282.38	4405.06	16620.82	4418.35	2632.10	900.25	13068.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = -3.71 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 38.62 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 572.67 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.