Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырехтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 49_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	296.20	280.66	15.54	54.77	46.60	8.17	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.14
24.04.2023	24.00	-	296.19	280.69	15.50	56.00	47.79	8.21	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.17
25.04.2023	24.00	-	294.65	279.39	15.26	54.20	46.77	7.43	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.90
26.04.2023	24.00	-	282.90	274.69	8.21	54.76	48.22	6.54	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.25
27.04.2023	24.00	-	293.23	293.23	0.00	54.52	46.38	8.14	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.39
28.04.2023	24.00	-	294.09	294.09	0.00	54.69	46.17	8.52	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.51
29.04.2023	24.00	-	294.59	294.59	0.00	55.01	46.18	8.83	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.60
30.04.2023	24.00	-	295.16	295.16	0.00	55.82	46.83	8.99	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.65
01.05.2023	24.00	-	295.33	295.33	0.00	54.41	45.74	8.67	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.56
02.05.2023	24.00	-	295.40	295.40	0.00	54.04	45.62	8.42	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.49
03.05.2023	24.00	-	295.12	295.12	0.00	54.66	45.86	8.80	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.60
04.05.2023	24.00	-	295.30	295.30	0.00	55.96	46.66	9.30	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.75
05.05.2023	24.00	-	295.51	295.51	0.00	56.88	47.03	9.85	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.91
06.05.2023	24.00	-	292.08	292.08	0.00	55.20	46.01	9.19	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.68
07.05.2023	24.00	-	290.53	290.53	0.00	57.58	47.53	10.05	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.92
08.05.2023	24.00	-	290.78	290.78	0.00	56.34	46.99	9.35	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.72
09.05.2023	24.00	-	290.82	290.82	0.00	55.26	46.52	8.74	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.54
10.05.2023	24.00	-	290.67	290.67	0.00	57.87	48.77	9.10	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.65
11.05.2023	24.00	-	101.41	101.41	0.00	54.52	46.53	7.99	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.81
12.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.09	22.07	1.02	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
13.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.45	20.85	0.60	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
14.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.95	20.45	0.50	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
15.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.74	20.25	0.49	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
16.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.71	20.20	0.51	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
17.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.71	20.33	0.38	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
18.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.76	19.14	0.62	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
19.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.99	18.35	0.64	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
20.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.73	18.26	0.47	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
21.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.97	18.56	0.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
22.05.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.03	18.62	0.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00
Среднее	24.00	-	179.33	177.52	1.82	42.52	36.84	5.68	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.64
Итого	720.00		5379.96	5325.45	54.51							-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	49.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.05.2023 00:00:00	114473.11	114008.24	16228.25	4400.26	16565.58	4413.55	2628.55	896.69	12998.00
	22.05.2023 22:00:00	114473.11	114008.24	16282.38	4405.06	16620.82	4418.35	2632.10	900.25	13068.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 49.23 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.