

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ПВС
 Обслуживающая организация:
 Источник: Обуховский э.д.

Уставленные приборы:
 Выключатель: ВКГ-7 № 207222

Учет отопления (ТВ-1)
 Дата: 23.05.2023
 Тип: Час

Учет ГВС (ТВ-2)
 Дата: 23.05.2023
 Тип: Час

Учет изл. Очистка
 Дата: 23.05.2023
 Тип: Час

Установленные приборы: Назовые и отсчитываемые в фактах: Режис (См/д):
 Паспорт: ПРЖ 32
 Силн = 0,067
 Силак = 30
 Оборот: ПРЖ 32
 Силн = 0,067
 Силак = 30
 П-Д: ПС(М3)
 Силн = 0,067
 Силак = 30
 П-Цирк: ПС(М4)
 Силн = 0,067
 Силак = 30
 П-Лодитик(У5):
 Силн = 0,067
 Силак = 30
 Расчетный алгоритм: зима: $Q_{\text{от}} = M_1 \cdot (T_1 - T_{\text{нв}}) + M_2 \cdot (T_2 - T_{\text{нв}})$
 лето: $Q_{\text{от}} = M_1 \cdot (T_1 - T_{\text{нв}}) + M_2 \cdot (T_2 - T_{\text{нв}})$
 Договорные нагрузки: Гкал/час: $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут: $Q_{\text{от}} = 0,0601$ $Q_{\text{от}} = 0,0601$ $Q_{\text{от}} = 0,0601$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период: 23.05.2023 - 23.05.2023
 Гект.пот. = (G. ROTER+24) * Сор = (G. OT+24) $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Гект.пот. = (G. VENT+24) $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Гект.пот. = (G. ROTER+24) * Сор = (G. OT+24) $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Гект.пот. = (G. VENT+24) $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Гект.пот. = (G. ROTER+24) * Сор = (G. OT+24) $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$
 Гект.пот. = (G. VENT+24) $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,307$ $Q_{\text{от}} = 0,1322$

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотр-е
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	Гкал	Гкал			
23.05.2023	24.00	-	173.16	160.76	12.40	66.56	48.98	17.58	7.00	5.00	91.24	-	-	-	-	93.09	-	66.70	-	3.66	
24.05.2023	24.00	-	158.48	145.03	13.45	66.20	48.28	17.92	7.00	5.00	83.68	-	-	-	-	85.99	-	66.33	-	3.49	
25.05.2023	24.00	-	141.22	128.86	12.36	66.11	47.10	19.01	7.00	5.00	74.61	-	-	-	-	76.15	-	66.23	-	3.27	
26.05.2023	24.00	-	141.04	129.35	11.69	65.85	47.12	18.73	7.00	5.00	74.44	-	-	-	-	75.98	-	65.97	-	3.19	
27.05.2023	24.00	-	139.14	125.46	13.68	65.21	45.60	19.61	7.00	5.00	73.66	-	-	-	-	75.12	-	65.33	-	3.35	
28.05.2023	24.00	-	138.35	126.53	11.82	67.04	45.81	21.23	7.00	5.00	73.07	-	-	-	-	74.63	-	67.16	-	3.48	
29.05.2023	24.00	-	141.21	129.29	11.92	70.27	47.50	22.77	7.00	5.00	74.58	-	-	-	-	76.29	-	70.38	-	3.78	
30.05.2023	24.00	-	141.66	129.51	12.15	70.32	47.61	22.71	7.00	5.00	74.79	-	-	-	-	76.50	-	70.43	-	3.80	
01.06.2023	24.00	-	138.74	126.97	11.77	70.01	47.20	22.81	7.00	5.00	73.26	-	-	-	-	74.93	-	70.13	-	3.73	
02.06.2023	24.00	-	139.92	129.46	10.46	70.40	48.03	22.37	7.00	5.00	73.74	-	-	-	-	75.46	-	70.51	-	3.63	
03.06.2023	24.00	-	140.58	128.83	11.75	70.75	48.00	22.75	7.00	5.00	74.21	-	-	-	-	75.93	-	70.87	-	3.77	
04.06.2023	24.00	-	136.99	125.98	11.01	70.20	47.21	22.99	7.00	5.00	72.24	-	-	-	-	73.90	-	70.30	-	3.67	
05.06.2023	24.00	-	138.13	126.63	11.50	69.17	46.13	23.04	7.00	5.00	72.95	-	-	-	-	74.52	-	69.27	-	3.71	
06.06.2023	24.00	-	151.84	139.36	12.48	70.07	47.76	22.31	7.00	5.00	80.19	-	-	-	-	81.97	-	70.19	-	3.99	
07.06.2023	24.00	-	169.27	159.37	9.90	70.01	49.71	20.30	7.00	5.00	88.85	-	-	-	-	90.89	-	70.15	-	3.93	
08.06.2023	24.00	-	161.95	153.14	8.81	69.25	49.13	20.12	7.00	5.00	85.08	-	-	-	-	86.95	-	69.39	-	3.70	
09.06.2023	24.00	-	165.26	153.93	11.33	69.94	49.92	20.02	7.00	5.00	86.96	-	-	-	-	88.93	-	70.09	-	3.88	
10.06.2023	24.00	-	160.72	149.32	11.40	70.26	50.10	20.16	7.00	5.00	84.65	-	-	-	-	86.57	-	70.40	-	3.81	
11.06.2023	24.00	-	138.16	129.03	9.13	73.30	60.44	12.86	7.00	5.00	72.78	-	-	-	-	74.59	-	73.44	-	2.34	
12.06.2023	24.00	-	129.59	119.92	9.67	72.45	67.21	5.24	7.00	5.00	68.49	-	-	-	-	70.18	-	72.54	-	1.33	
13.06.2023	24.00	-	130.33	121.14	11.19	71.69	66.54	5.15	7.00	5.00	70.05	-	-	-	-	71.71	-	71.80	-	1.43	
14.06.2023	24.00	-	130.55	117.00	13.55	69.12	64.28	4.84	7.00	5.00	69.37	-	-	-	-	70.90	-	69.24	-	1.51	
15.06.2023	24.00	-	132.23	121.45	10.78	72.31	67.15	5.16	7.00	5.00	69.91	-	-	-	-	71.59	-	72.42	-	1.41	
16.06.2023	24.00	-	131.33	121.56	9.77	70.26	65.42	4.84	7.00	5.00	69.38	-	-	-	-	70.96	-	70.36	-	1.28	
17.06.2023	24.00	-	132.43	121.61	10.82	70.94	65.89	4.95	7.00	5.00	70.04	-	-	-	-	71.65	-	70.95	-	1.37	
18.06.2023	24.00	-	131.94	119.52	12.42	70.14	65.13	5.01	7.00	5.00	69.96	-	-	-	-	71.52	-	70.26	-	1.47	
19.06.2023	24.00	-	130.94	120.03	10.91	71.42	66.20	5.22	7.00	5.00	69.19	-	-	-	-	70.87	-	71.53	-	1.41	
20.06.2023	24.00	-	130.72	120.66	10.06	71.00	65.77	5.23	7.00	5.00	69.10	-	-	-	-	70.72	-	71.11	-	1.35	
21.06.2023	24.00	-	128.63	117.12	11.51	68.87	63.86	5.01	7.00	5.00	68.16	-	-	-	-	69.67	-	68.98	-	1.38	
22.06.2023	24.00	-	131.01	120.11	10.90	70.52	65.42	5.10	7.00	5.00	69.39	-	-	-	-	70.97	-	70.65	-	1.38	
Среднее	24.00	-	141.92	130.56	11.35	69.55	54.82	14.83	7.00	5.00	74.93	-	-	-	-	76.62	-	69.77	-	2.78	
Итого	720.00	-	4257.52	3916.93	340.59	-	-	-	-	-	2248.02	0.00	0.00	0.00	2298.53	0.00	2298.53	0.00	83.52	-	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Улвг изл., рассчитанный по среднему
 Первый превышения t_2 :
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя Улвг изл.

6,47 °C = -2,25 Ккал.
 81,27 Ккал.
 347,54 МБ.М.

Представитель теплообслуживающей организации
 Соколов Д.А.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Филиал «Энергосбыт»
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023г.

Ген. дир. С = 6,47

