Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 78_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	167.48	154.12	13.36	66.87	48.37	18.50	7.00	5.00		82.28	-	-	83.99	-	83.99	-	66.82	-				3.75
24.04.2023	24.00	-	151.62	141.05	10.57	66.46	47.60	18.86	7.00	5.00		73.52	-	-	75.03	-	75.03	-	66.36	-				3.36
25.04.2023	24.00	-	134.08	123.92	10.16	66.42	46.18	20.24	7.00	5.00		64.55	-	-	65.90	-	65.90	-	66.36	-				3.18
26.04.2023	24.00	-	134.17	123.80	10.37	66.16	46.27	19.89	7.00	5.00		64.71	-	-	66.05	-	66.05	-	66.12	-				3.15
27.04.2023	24.00	-	132.80	121.33	11.47	65.52	44.96	20.56	7.00	5.00		64.50	-	-	65.79	-	65.79	-	65.45	-				3.25
28.04.2023	24.00	-	130.81	121.44	9.37	67.35	44.99	22.36	7.00	5.00		62.62	-	-	63.93	-	63.93	-	67.29	-				3.35
29.04.2023	24.00	-	134.22	123.83	10.39	70.60	46.65	23.95	7.00	5.00		64.58	-	-	66.07	-	66.07	-	70.51	-				3.70
30.04.2023	24.00	-	133.82	124.58	9.24	70.65	46.71	23.94	7.00	5.00		63.88	-	-	65.36	-	65.36	-	70.57	-				3.64
01.05.2023	24.00	-	132.87	121.42	11.45	70.34	46.23	24.11	7.00	5.00		64.50	-	-	65.93	-	65.93	-	70.28	-				3.74
02.05.2023	24.00	-	132.55	123.87	8.68	70.71	46.99	23.72	7.00	5.00		63.16	-	-	64.60	-	64.60	-	70.64	-				3.56
03.05.2023	24.00	-	133.94	123.70	10.24	71.08	47.00	24.08	7.00	5.00		64.45	-	-	65.93	-	65.93	-	71.00	-				3.71
04.05.2023	24.00	-	130.32	120.75	9.57	70.52	46.15	24.37	7.00	5.00		62.43	-	-	63.87	-	63.87	-	70.42	-				3.62
05.05.2023	24.00	-	131.94	121.22	10.72	69.48	45.27	24.21	7.00	5.00		63.70	-	-	65.08	-	65.08	-	69.39	-				3.68
06.05.2023	24.00	-	143.87	134.06	9.81	70.36	47.06	23.30	7.00	5.00		68.75	-	-	70.31	-	70.31	-	70.29	-				3.82
07.05.2023	24.00	-	161.39	151.79	9.60	70.30	48.95	21.35	7.00	5.00		77.13	-	-	78.91	-	78.91	-	70.22	-				3.92
08.05.2023	24.00	-	154.93	146.11	8.82	69.55	48.44	21.11	7.00	5.00		74.34	-	-	75.98	-	75.98	-	69.49	-				3.70
09.05.2023	24.00	-	159.21	147.58	11.63	70.25	49.31	20.94	7.00	5.00		77.46	-	-	79.21	-	79.21	-	70.21	-				3.91
10.05.2023	24.00	-	152.47	144.14	8.33	70.56	49.62	20.94	7.00	5.00		72.97	-	-	74.63	-	74.63	-	70.49	-				3.61
11.05.2023	24.00	-	131.41	122.89	8.52	73.65	60.27	13.38	7.00	5.00		62.94	-	-	64.53	-	64.53	-	73.61	-				2.28
12.05.2023	24.00	-	122.27	113.83	8.44	72.81	67.54	5.27	7.00	5.00		58.02	-	-	59.45	-	59.45	-	72.68	-				1.22
13.05.2023	24.00	-	124.15	115.73	8.42	72.00	66.85	5.15	7.00	5.00		58.76	-	-	60.13	-	60.13	-	71.91	-				1.21
14.05.2023	24.00	-	123.20	112.80	10.40	69.44	64.50	4.94	7.00	5.00		59.12	-	-	60.41	-	60.41	-	69.37	-				1.28
15.05.2023	24.00	-	125.17	115.10	10.07	72.64	67.46	5.18	7.00	5.00		59.95	-	-	61.39	-	61.39	-	72.55	-				1.33
16.05.2023	24.00	-	123.62	114.39	9.23	70.55	65.64	4.91	7.00	5.00		58.52	-	-	59.82	-	59.82	-	70.40	-				1.22
17.05.2023	24.00	-	124.59	115.12	9.47	71.15	66.02	5.13	7.00	5.00		59.08	-	-	60.46	-	60.46	-	71.08	-				1.27
18.05.2023	24.00	-	123.56	114.57	8.99	70.45	65.32	5.13	7.00	5.00		58.48	-	-	59.80	-	59.80	-	70.39	-				1.23
19.05.2023	24.00	-	123.98	113.43	10.55	71.75	66.52	5.23	7.00	5.00		59.30	-	-	60.69	-	60.69	-	71.64	-				1.36
20.05.2023	24.00	-	123.40	113.47	9.93	71.32	66.11	5.21	7.00	5.00		58.70	-	-	60.06	-	60.06	-	71.22	-				1.31
21.05.2023	24.00	-	122.94	109.95	12.99	69.18	64.34	4.84	7.00	5.00		59.54	-	-	60.89	-	60.89	-	69.11	-				1.44
22.05.2023	24.00	-	123.61	113.21	10.40	70.85	65.72	5.13	7.00	5.00		58.96	-	-	60.30	-	60.30	-	70.79	-				1.32
Среднее	24.00	-	134.81	124.77	10.04	69.97	54.43	15.53	7.00	5.00		64.70	-	-	66.15	-	66.15	-	69.89	-				2.70
Итого	720.00		4044.39	3743.20	301.19							1940.90	0.00	0.00	1984.50	0.00	1984.50	0.00						81.09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = -1.99 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **79.10** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **307.34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.