Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	123.16	110.99	12.17	66.15	45.72	20.43	7.00	5.00		11.71	0.00	11.71	11.95	0.00	11.95	-	66.22	47.80				3.07
24.04.2023	24.00	-	113.87	102.15	11.72	65.71	44.96	20.75	7.00	5.00		11.16	0.00	11.16	11.39	0.00	11.39	-	65.20	46.86				2.89
25.04.2023	24.00	-	101.11	91.36	9.75	65.41	43.49	21.92	7.00	5.00		9.29	0.00	9.29	9.50	0.00	9.50	-	65.53	45.50				2.64
26.04.2023	24.00	-	102.77	91.50	11.27	65.03	43.59	21.44	7.00	5.00		10.86	0.00	10.86	11.08	0.00	11.08	-	65.34	45.55				2.70
27.04.2023	24.00	-	101.43	90.94	10.49	64.59	42.73	21.86	7.00	5.00		10.08	0.00	10.08	10.28	0.00	10.28	-	64.25	44.87				2.67
28.04.2023	24.00	-	100.78	90.42	10.36	65.93	42.41	23.52	7.00	5.00		9.93	0.00	9.93	10.14	0.00	10.14	-	66.18	44.76				2.81
29.04.2023	24.00	-	101.78	92.22	9.56	69.54	44.06	25.48	7.00	5.00		9.12	0.00	9.12	9.30	0.00	9.30	-	69.34	46.65				3.02
30.04.2023	24.00	-	102.23	92.52	9.71	69.71	43.89	25.82	7.00	5.00		9.17	0.00	9.17	9.36	0.00	9.36	-	69.46	46.43				3.07
01.05.2023	24.00	-	101.66	90.98	10.68	69.39	43.43	25.96	7.00	5.00		10.30	0.00	10.30	10.49	0.00	10.49	-	69.25	46.00				3.10
02.05.2023	24.00	-	101.67	91.24	10.43	69.75	43.89	25.86	7.00	5.00		9.99	0.00	9.99	10.21	0.00	10.21	-	69.51	46.37				3.09
03.05.2023	24.00	-	100.85	91.31	9.54	69.98	43.69	26.29	7.00	5.00		9.19	0.00	9.19	9.40	0.00	9.40	-	69.83	46.22				3.07
04.05.2023	24.00	-	98.58	88.81	9.77	69.63	43.05	26.58	7.00	5.00		9.39	0.00	9.39	9.60	0.00	9.60	-	69.13	45.63				3.04
05.05.2023	24.00	-	98.20	89.60	8.60	68.52	42.35	26.17	7.00	5.00		8.17	0.00	8.17	8.37	0.00	8.37	-	68.17	44.95				2.93
06.05.2023	24.00	-	106.94	98.61	8.33	69.41	43.99	25.42	7.00	5.00		7.87	0.00	7.87	8.04	0.00	8.04	-	69.18	46.59				3.09
07.05.2023	24.00	-	119.10	110.85	8.25	69.53	45.84	23.69	7.00	5.00		7.67	0.00	7.67	7.84	0.00	7.84	-	69.14	48.41				3.20
08.05.2023	24.00	-	116.00	106.46	9.54	68.65	45.15	23.50	7.00	5.00		9.09	0.00	9.09	9.27	0.00	9.27	-	68.67	47.64				3.16
09.05.2023	24.00	-	117.37	107.59	9.78	69.38	45.99	23.39	7.00	5.00		9.30	0.00	9.30	9.51	0.00	9.51	-	69.45	48.45				3.20
10.05.2023	24.00	-	113.05	104.25	8.80	69.72	46.14	23.58	7.00	5.00		8.17	0.00	8.17	8.37	0.00	8.37	-	69.62	48.51				3.07
11.05.2023	24.00	-	93.15	84.24	8.91	71.95	59.42	12.53	7.00	5.00		8.54	0.00	8.54	8.76	0.00	8.76	-	73.28	42.61				1.71
12.05.2023	24.00	-	83.87	73.92	9.95	71.97	71.71	0.26	7.00	5.00		9.70	0.00	9.70	9.92	0.00	9.92	-	71.23	36.04				0.74
13.05.2023	24.00	-	85.65	76.83	8.82	70.94	70.63	0.31	7.00	5.00		8.59	0.00	8.59	8.79	0.00	8.79	-	70.65	35.20				0.65
14.05.2023	24.00	-	85.77	75.12	10.65	68.38	68.04	0.34	7.00	5.00		10.43	0.00	10.43	10.65	0.00	10.65	-	68.44	34.46				0.76
15.05.2023	24.00	-	85.85	76.98	8.87	71.53	71.23	0.30	7.00	5.00		8.82	0.00	8.82	9.02	0.00	9.02	-	71.12	35.48				0.66
16.05.2023	24.00	-	86.39	76.66	9.73	69.75	69.55	0.20	7.00	5.00		9.57	0.00	9.57	9.77	0.00	9.77	-	68.77	35.24				0.70
17.05.2023	24.00	-	87.41	77.03	10.38	70.02	69.70	0.32	7.00	5.00		10.24	0.00	10.24	10.45	0.00	10.45	-	69.87	35.11				0.76
18.05.2023	24.00	-	86.37	76.50	9.87	69.32	68.96	0.36	7.00	5.00		9.77	0.00	9.77	9.98	0.00	9.98	-	69.38	34.34				0.71
19.05.2023	24.00	-	85.82	76.22	9.60	70.75	70.46	0.29	7.00	5.00		9.41	0.00	9.41	9.63	0.00	9.63	-	70.29	34.45				0.71
20.05.2023	24.00	-	85.70	76.17	9.53	70.37	70.07	0.30	7.00	5.00		9.41	0.00	9.41	9.60	0.00	9.60	-	70.10	34.54				0.70
21.05.2023	24.00	-	85.25	74.47	10.78	68.29	67.95	0.34	7.00	5.00		10.73	0.00	10.73	10.95	0.00	10.95	-	68.28	34.24				0.77
22.05.2023	24.00	-	86.04	75.94	10.10	69.72	69.35	0.37	7.00	5.00		10.09	0.00	10.09	10.32	0.00	10.32	-	69.93	34.54				0.74
Среднее	24.00	-	98.59	88.73	9.86	68.97	54.05	14.92	7.00	5.00		9.53	-	9.53	9.73	-	9.73	-	68.83	42.11				2.11
Итого	720.00		2957.82	2661.88	295.94							285.76	0.00	285.76	291.94	0.00	291.94	0.00						63.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.05.2023 00:00:00	59050.28	53288.25	5380.15	0.43	5516.93	0.43	1895.08	287.49	14939.00
	22.05.2023 21:00:00	59377.94	53578.73	5416.96	0.43	5554.54	0.43	1897.78	290.08	15031.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = -1.85 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 61.56 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 291.94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.