

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул. д. 59, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9171.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **23601**

график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (M1) | расходомер: ПРЭМ-32-D | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,282 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 85,6709 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Qтех.гвс.ср= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.м= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.04.2023 | 24,00 | | 109,05 | 109,05 | 0,00 | 68,72 | 50,25 | 18,47 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 24.04.2023 | 24,00 | | 90,93 | 90,93 | 0,00 | 68,04 | 48,33 | 19,71 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 25.04.2023 | 24,00 | | 76,94 | 76,94 | 0,00 | 68,76 | 46,59 | 22,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 26.04.2023 | 24,00 | | 76,55 | 76,55 | 0,00 | 68,23 | 46,68 | 21,55 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 27.04.2023 | 24,00 | | 71,10 | 71,10 | 0,00 | 67,82 | 44,95 | 22,87 | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 28.04.2023 | 24,00 | | 69,79 | 69,79 | 0,00 | 68,07 | 44,04 | 24,03 | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 29.04.2023 | 24,00 | | 69,22 | 69,22 | 0,00 | 67,88 | 43,40 | 24,48 | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 30.04.2023 | 24,00 | | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 67,61 | 43,20 | 24,41 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 01.05.2023 | 24,00 | | 70,89 | 70,89 | 0,00 | 67,70 | 43,26 | 24,44 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 02.05.2023 | 24,00 | | 73,09 | 73,09 | 0,00 | 68,53 | 44,14 | 24,39 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 03.05.2023 | 24,00 | | 71,63 | 71,63 | 0,00 | 67,60 | 43,30 | 24,30 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 04.05.2023 | 24,00 | | 69,53 | 69,53 | 0,00 | 67,51 | 42,86 | 24,65 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 05.05.2023 | 24,00 | | 85,42 | 85,42 | 0,00 | 67,74 | 45,35 | 22,39 | | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 06.05.2023 | 24,00 | | 102,56 | 102,56 | 0,00 | 69,17 | 48,08 | 21,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 07.05.2023 | 24,00 | | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 68,51 | 48,04 | 20,47 | | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 08.05.2023 | 24,00 | | 105,37 | 105,37 | 0,00 | 68,98 | 48,84 | 20,14 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 09.05.2023 | 24,00 | | 106,52 | 106,52 | 0,00 | 68,83 | 49,37 | 19,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 10.05.2023 | 24,00 | | 89,38 | 89,38 | 0,00 | 68,59 | 47,81 | 20,78 | | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 11.05.2023 | 24,00* | | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 67,60 | 45,08 | 22,52 | | | | | | | | | | | | | | 0,78 |
| Среднее | 24,00 | | 81,37 | 81,37 | 0,00 | 68,20 | 45,98 | 22,23 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| Итого | 456,00 | | 1546,07 | 1546,07 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,89 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,52** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **33,89** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 29.05.2023 12:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 29.05.2023 14:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |