

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109728**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2069	расходомер:	27.08.2024	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	Gmin= 0,1	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	Gmax= 15	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)		0,1	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (M4)			СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,155	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.ср.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 46,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0
			Qгвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		68,38	68,86	-0,48	64,27	46,47	17,80	6,40	4,20												1,20
24.04.2023	24,00		63,26	63,72	-0,46	63,90	45,96	17,94	6,00	4,10												1,11
25.04.2023	24,00		55,96	56,37	-0,41	63,13	44,23	18,90	5,50	4,10												1,04
26.04.2023	24,00		56,00	56,42	-0,42	62,89	44,51	18,38	5,60	4,10												1,01
27.04.2023	24,00		55,15	55,56	-0,41	62,77	43,81	18,96	5,50	4,10												1,03
28.04.2023	24,00		54,48	54,89	-0,41	63,33	43,27	20,06	5,50	4,10												1,07
29.04.2023	24,00		55,57	56,04	-0,47	66,79	45,00	21,79	5,50	4,10												1,19
30.04.2023	24,00		55,68	56,17	-0,49	67,22	44,86	22,36	5,50	4,10												1,22
01.05.2023	24,00		54,86	55,35	-0,49	66,76	44,36	22,40	5,50	4,10												1,21
02.05.2023	24,00		55,17	55,68	-0,51	67,29	44,92	22,37	5,50	4,10												1,21
03.05.2023	24,00		54,67	55,17	-0,50	67,37	44,73	22,64	5,50	4,10												1,21
04.05.2023	24,00		53,22	53,71	-0,49	67,25	44,31	22,94	5,40	4,10												1,20
05.05.2023	24,00		53,37	53,82	-0,45	66,10	43,30	22,80	5,60	4,20												1,20
06.05.2023	24,00		58,58	59,09	-0,51	67,05	44,84	22,21	6,00	4,40												1,28
07.05.2023	24,00		65,92	66,51	-0,59	67,53	46,73	20,80	6,30	4,30												1,35
08.05.2023	24,00		63,44	64,00	-0,56	66,55	46,04	20,51	6,20	4,30												1,28
09.05.2023	24,00		64,28	64,87	-0,59	67,37	46,98	20,39	6,20	4,30												1,28
10.05.2023	24,00		62,59	63,19	-0,60	67,54	47,08	20,46	6,10	4,20												1,25
11.05.2023	21,54 *		31,52	31,82	-0,30	66,54	45,70	20,84	5,50	4,00												0,64
Среднее	23,87		57,26	57,75	-0,48	65,88	45,11	20,77	5,75	4,16												1,16
Итого	453,54		1082,10	1091,24	-9,14																	21,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2023	74146,9	69040,80						1564,03	16343,10
23.05.2023	75297,6	70201,10						1587,25	16820,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2,46** час **0,12** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2,46** час **0** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,93** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **22,1** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа