Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 21.09.2023 | Тхв, гр.С= 6.32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00		152.03	132.14	19.89	68.07	45.05	23.01	6.10	4.00		17.72	0.00	0.00	18.11	0.00	18.11	-	68.27	0.00				4.40
24.04.2023	24.00		139.36	120.12	19.24	67.90	44.38	23.52	6.10	4.00		17.12	0.00	0.00	17.48	0.00	17.48	-	67.88	0.00				4.14
25.04.2023	24.00		123.96	105.98	17.98	69.12	43.48	25.65	6.10	4.00		15.92	0.00	0.00	16.27	0.00	16.27	-	68.94	0.00				3.97
26.04.2023	24.00		125.37	107.78	17.60	68.80	44.00	24.80	6.10	4.00		15.61	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	-	68.84	0.00				3.89
27.04.2023	24.00		95.28	76.59	18.69	68.63	40.28	28.35	6.10	4.00		17.22	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	-	68.49	0.00				3.46
28.04.2023	24.00		66.86	51.00	15.86	67.67	33.01	34.66	6.10	4.00		15.09	0.00	0.00	15.41	0.00	15.41	-	67.65	0.00				2.84
29.04.2023	24.00		69.55	50.86	18.69	69.08	32.72	36.36	6.10	4.00		17.82	0.00	0.00	18.21	0.00	18.21	-	68.93	0.00				3.14
30.04.2023	24.00		67.48	51.15	16.33	68.73	32.31	36.41	6.10	4.00		15.53	0.00	0.00	15.87	0.00	15.87	-	68.70	0.00				2.99
01.05.2023	24.00		70.70	50.65	20.05	68.27	31.86	36.41	6.10	4.00		19.17	0.00	0.00	19.58	0.00	19.58	-	68.23	0.00				3.21
02.05.2023	24.00		70.76	50.91	19.85	68.54	32.25	36.29	6.10	4.00		18.89	0.00	0.00	19.29	0.00	19.29	-	68.40	0.00				3.21
03.05.2023	24.00		68.71	50.03	18.67	68.30	31.76	36.54	6.10	4.00		17.78	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	-	68.01	0.00				3.11
04.05.2023	24.00		68.76	49.54	19.21	68.09	31.15	36.93	6.10	4.00		18.34	0.00	0.00	18.73	0.00	18.73	-	67.98	0.00				3.14
05.05.2023	24.00		73.27	55.40	17.87	68.52	31.81	36.71	6.10	4.00		16.65	0.00	0.00	17.01	0.00	17.01	-	68.35	0.00				3.26
06.05.2023	24.00		80.55	63.91	16.64	68.59	33.55	35.04	6.10	4.00		15.74	0.00	0.00	16.08	0.00	16.08	-	68.44	0.00				3.38
07.05.2023	24.00		79.49	64.90	14.58	69.09	34.17	34.91	6.10	4.00		14.48	0.00	0.00	14.79	0.00	14.79	-	68.92	0.00				3.28
08.05.2023	24.00		82.32	65.46	16.86	69.33	34.75	34.58	6.10	4.00		16.09	0.00	0.00	16.45	0.00	16.45	-	69.18	0.00				3.44
09.05.2023	24.00		83.33	65.48	17.84	69.00	35.28	33.72	6.10	4.00		17.48	0.00	0.00	17.86	0.00	17.86	-	68.78	0.00				3.44
10.05.2023	24.00		75.57	59.32	16.26	68.43	34.66	33.77	6.10	4.00		16.50	0.00	0.00	16.86	0.00	16.86	-	68.39	0.00				3.12
11.05.2023	24.00		69.77	52.30	17.46	68.96	50.06	18.90	6.10	4.00		17.35	0.00	0.00	17.72	0.00	17.72	-	68.73	0.00				2.20
12.05.2023	24.00		59.82	42.85	16.98	68.26	67.77	0.49	6.10	4.00		15.85	0.00	0.00	16.19	0.00	16.19	-	68.26	0.00				1.18
13.05.2023	24.00		60.44	44.98	15.46	68.28	67.82	0.46	6.10	4.00		14.11	0.00	0.00	14.41	0.00	14.41	-	68.31	0.00				1.08
14.05.2023	24.00		64.41	44.89	19.52	67.80	67.35	0.45	6.10	4.00		18.46	0.00	0.00	18.85	0.00	18.85	-	67.82	0.00				1.35
15.05.2023	24.00		63.21	44.79	18.43	67.62	67.20	0.42	6.10	4.00		17.18	0.00	0.00	17.54	0.00	17.54	-	67.59	0.00				1.27
16.05.2023	24.00		64.09	44.65	19.43	68.00	67.58	0.42	6.10	4.00		18.22	0.00	0.00	18.61	0.00	18.61	-	67.95	0.00				1.34
17.05.2023	24.00		61.37	44.84	16.53	68.17	67.74	0.43	6.10	4.00		15.34	0.00	0.00	15.67	0.00	15.67	-	68.12	0.00				1.15
18.05.2023	24.00		60.45	44.89	15.56	68.60	68.22	0.38	6.10	4.00		14.37	0.00	0.00	14.68	0.00	14.68	-	68.36	0.00				1.09
19.05.2023	24.00		62.59	44.89	17.71	68.21	67.80	0.41	6.10	4.00		16.49	0.00	0.00	16.85	0.00	16.85	-	68.09	0.00				1.23
20.05.2023	24.00		61.11	45.28	15.83	69.37	68.94	0.43	6.10	4.00		14.61	0.00	0.00	14.93	0.00	14.93	-	69.25	0.00				1.12
21.05.2023	24.00		63.33	44.98	18.35	67.68	67.25	0.43	6.10	4.00		17.08	0.00	0.00	17.44	0.00	17.44	-	67.69	0.00				1.26
22.05.2023	24.00		62.55	44.79	17.75	68.83	68.40	0.43	6.10	4.00		16.48	0.00	0.00	16.84	0.00	16.84	-	68.77	0.00				1.24
Среднее	24.00	-	78.22	60.51	17.70	68.46	48.09	20.38	6.10	4.00		16.62	-	-	16.98	-	16.98	-	68.38	-				2.56
Итого	720.00		2346.49	1815.35	531.14							498.69	0.00	0.00	509.45	0.00	509.45	0.00						76.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.05.2023 19:00:00	64968.17	56077.26	8055.08	0.00	8270.05	0.00	2464.67	614.41	13233.18
	22.05.2023 20:00:00	65345.07	56350.61	8151.17	0.00	8368.21	0.00	2471.89	620.98	13379.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.32 °C = -3.15 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 73.76 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 509.45 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.