Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8709.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Елизарова д.41а | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 33_СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	238.61	238.61	0.00	39.93	35.78	4.15	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.99
24.04.2023	24.00	-	238.71	238.71	0.00	38.83	35.18	3.65	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.88
25.04.2023	24.00	-	238.65	238.65	0.00	37.55	34.26	3.29	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.80
26.04.2023	24.00	-	237.88	237.88	0.00	37.90	34.65	3.25	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.78
27.04.2023	24.00	-	239.11	239.11	0.00	37.41	34.03	3.38	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.82
28.04.2023	24.00	-	237.71	237.71	0.00	37.67	33.97	3.70	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.89
29.04.2023	24.00	-	238.13	238.13	0.00	36.83	33.15	3.68	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.88
30.04.2023	24.00	-	238.14	238.14	0.00	37.12	33.25	3.87	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.93
01.05.2023	24.00	-	238.13	238.13	0.00	36.79	32.94	3.85	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.93
02.05.2023	24.00	-	238.15	238.15	0.00	36.72	32.94	3.78	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.91
03.05.2023	24.00	-	238.24	238.24	0.00	36.98	33.05	3.93	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.95
04.05.2023	24.00	-	237.67	237.67	0.00	38.34	33.89	4.45	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.07
05.05.2023	24.00	-	238.02	238.02	0.00	40.35	35.21	5.14	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.23
06.05.2023	24.00	-	238.15	238.15	0.00	41.92	36.34	5.58	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.33
07.05.2023	24.00	-	238.23	238.23	0.00	42.23	36.72	5.51	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.32
08.05.2023	24.00	-	238.33	238.33	0.00	42.87	37.33	5.54	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.33
09.05.2023	24.00	-	237.90	237.90	0.00	43.24	37.83	5.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.30
10.05.2023	24.00	-	235.79	235.79	0.00	41.00	36.50	4.50	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.07
11.05.2023	24.00	-	3.84	3.84	0.00	32.36	19.81	12.55	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
12.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
17.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.05.2023	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	225.76	225.76	-	38.74	34.04	4.70	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.97
Итого	1680.00		4289.39	4289.39	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						18.43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.05.2023 04:00:00	88604.85	88706.08	-	-	-	-	957.84	0.06	13533.00
	15.05.2023 04:00:00	89757.38	89858.61	-	-	-	-	964.01	0.06	13749.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **18.43** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.