

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33097.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **108921**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 207230	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7816	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 234,48	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		97,85	97,85	0,00	66,13	44,17	21,96														2,15
24.04.2023	24,00		90,45	90,28	0,17	65,75	43,42	22,33														2,03
25.04.2023	24,00		81,91	81,91	0,00	65,38	42,26	23,12														1,89
26.04.2023	24,00		82,08	82,08	0,00	65,01	42,56	22,45														1,84
27.04.2023	24,00		80,26	80,26	0,00	64,72	41,55	23,17														1,86
28.04.2023	24,00		78,95	78,95	0,00	66,06	41,29	24,77														1,96
29.04.2023	24,00		80,18	80,18	0,00	69,58	42,50	27,08														2,17
30.04.2023	24,00		80,46	80,46	0,00	69,74	42,44	27,30														2,20
01.05.2023	24,00		79,46	79,46	0,00	69,40	42,11	27,29														2,17
02.05.2023	24,00		80,79	80,65	0,14	69,75	42,66	27,09														2,19
03.05.2023	24,00		80,47	80,33	0,14	69,97	42,51	27,46														2,22
04.05.2023	24,00		77,80	77,64	0,16	69,67	41,67	28,00														2,18
05.05.2023	24,00		78,39	78,39	0,00	68,56	40,74	27,82														2,18
06.05.2023	24,00		86,07	85,92	0,15	69,45	42,11	27,34														2,36
07.05.2023	24,00		96,23	96,05	0,18	69,56	44,06	25,50														2,46
08.05.2023	24,00		93,22	93,22	0,00	68,66	43,68	24,98														2,33
09.05.2023	24,00		94,91	94,91	0,00	69,36	44,77	24,59														2,34
10.05.2023	24,00		92,54	92,54	0,00	69,66	45,05	24,61														2,28
11.05.2023	24,00		71,08	71,08	0,00	70,96	42,30	28,66														2,04
Среднее	24,00		84,37	84,32	0,05	68,28	42,73	25,55														2,15
Итого	456,00		1603,10	1602,16	0,94																	40,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,93** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **40,85** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа