Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 6.6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	417.76	413.30	4.47	46.75	44.56	2.20	4.89	4.05														1.12
24.04.2023	24.00	-	418.50	413.98	4.52	46.73	44.59	2.14	4.88	4.04														1.10
25.04.2023	24.00	-	419.32	414.83	4.49	46.86	44.77	2.09	4.88	4.04														1.08
26.04.2023	24.00	-	424.11	419.50	4.61	46.65	44.66	1.99	4.86	4.00														1.06
27.04.2023	24.00	-	419.33	414.85	4.48	47.05	44.85	2.20	4.88	4.04														1.13
28.04.2023	24.00	-	415.40	410.96	4.43	47.64	45.30	2.34	4.90	4.07														1.18
29.04.2023	24.00	-	416.07	411.63	4.44	47.70	45.28	2.42	4.90	4.07														1.21
30.04.2023	24.00	-	419.48	415.01	4.46	47.57	45.17	2.40	4.89	4.05														1.21
01.05.2023	24.00	-	416.13	411.70	4.44	47.75	45.28	2.47	4.90	4.07														1.23
02.05.2023	24.00	-	417.37	412.93	4.45	47.72	45.33	2.40	4.89	4.06														1.21
03.05.2023	24.00	-	413.95	409.55	4.40	47.74	45.29	2.45	4.90	4.08														1.22
04.05.2023	24.00	-	415.51	411.09	4.43	47.10	44.68	2.42	4.90	4.08														1.21
05.05.2023	24.00	-	417.55	413.10	4.46	46.66	44.22	2.44	4.90	4.07														1.22
06.05.2023	24.00	-	417.84	413.37	4.48	46.81	44.32	2.49	4.90	4.07														1.24
07.05.2023	24.00	-	417.53	413.07	4.46	47.34	44.84	2.50	4.90	4.07														1.25
08.05.2023	24.00	-	417.36	412.88	4.48	47.29	44.84	2.45	4.90	4.07														1.23
09.05.2023	24.00	-	417.80	413.32	4.47	46.95	44.63	2.33	4.89	4.06														1.18
10.05.2023	24.00	-	424.57	420.03	4.53	46.65	44.46	2.19	4.86	4.00														1.14
11.05.2023	24.00	-	141.30	139.81	1.50	46.73	44.50	2.23	4.88	4.02														0.38
12.05.2023	24.00	-	-	-	-	18.41	16.66	1.75	2.24	1.56														-
13.05.2023	24.00	-	-	-	-	16.47	15.90	0.57	2.28	1.61														-
14.05.2023	24.00	-	-	-	-	15.78	15.71	0.07	0.30	1.51														-
15.05.2023	24.00	-	-	-	-	15.47	15.47	0.01	-0.08	1.61														-
16.05.2023	24.00	-	-	-	-	15.40	15.31	0.09	-0.05	1.62														-
17.05.2023	24.00	-	-	-	-	15.49	15.33	0.16	-0.10	1.56														-
18.05.2023	24.00	-	-	-	-	15.12	14.81	0.31	0.02	1.57														-
19.05.2023	24.00	-	-	-	-	14.78	14.51	0.26	-0.05	1.59														-
20.05.2023	24.00	-	-	-	-	14.68	14.48	0.20	-0.01	1.51														-
21.05.2023	24.00	-	-	-	-	14.61	14.50	0.11	0.02	1.52														-
22.05.2023	24.00	-	-	-	-	14.59	14.53	0.06	-0.03	1.51														-
Среднее	24.00	-	403.52	399.21	4.31	35.55	33.96	1.59	3.25	3.14														1.14
Итого	720.00		7666.87	7584.90	81.97																			21.60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.6 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 21.60 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.