

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 27, корп. 1, лит. Б ИТП СО**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **7387.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **87484**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.08.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2108	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		147,43	145,29	2,14	46,37	39,57	6,80	4,40	4,30											1,09	
24.04.2023	24,00		147,56	145,41	2,15	46,36	39,89	6,47	4,40	4,20											1,04	
25.04.2023	24,00		147,73	145,59	2,14	46,49	40,23	6,26	4,40	4,20											1,01	
26.04.2023	24,00		149,47	147,31	2,16	46,30	40,30	6,00	4,40	4,20											0,98	
27.04.2023	24,00		147,81	145,67	2,14	46,68	40,14	6,54	4,40	4,20											1,05	
28.04.2023	24,00		146,48	144,35	2,13	47,26	40,16	7,10	4,40	4,30											1,12	
29.04.2023	24,00		147,16	145,01	2,15	47,28	39,66	7,62	4,30	4,30											1,20	
30.04.2023	24,00		148,34	146,17	2,17	47,17	39,58	7,59	4,30	4,30											1,21	
01.05.2023	24,00		147,08	144,93	2,15	47,34	39,61	7,73	4,30	4,30											1,22	
02.05.2023	24,00		147,39	145,25	2,14	47,32	39,91	7,41	4,30	4,30											1,18	
03.05.2023	24,00		146,23	144,11	2,12	47,36	39,80	7,56	4,40	4,30											1,19	
04.05.2023	24,00		146,80	144,65	2,15	46,70	39,26	7,44	4,30	4,30											1,17	
05.05.2023	24,00		147,55	145,37	2,18	46,26	38,73	7,53	4,30	4,30											1,19	
06.05.2023	24,00		147,64	145,46	2,18	46,41	38,73	7,68	4,30	4,30											1,22	
07.05.2023	24,00		147,50	145,33	2,17	46,95	39,17	7,78	4,30	4,30											1,23	
08.05.2023	24,00		147,44	145,28	2,16	46,88	39,26	7,62	4,30	4,30											1,21	
09.05.2023	24,00		147,65	145,49	2,16	46,55	39,26	7,29	4,30	4,30											1,16	
10.05.2023	24,00		149,98	147,79	2,19	46,26	39,37	6,89	4,30	4,20											1,12	
11.05.2023	8,95 *		18,62	18,35	0,27	46,09	39,27	6,82	4,20	4,20											0,14	
Среднее	23,21		145,64	143,52	2,13	46,74	39,57	7,16	4,33	4,27											1,13	
Итого	440,95		2675,86	2636,81	39,05																20,73	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2023	101241	99843,90						1128,48	15359,00
23.05.2023	104098	102657,00						1150,56	15824,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **15,05** час **0,71** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **15,05** час **0** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **6,6** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **21,44** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа