

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 24, лит. М**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35019.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112515**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249	расходомер:	27.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,2	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,2	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,559	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qвент.гвс.ср.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,312
			Qгвс.ср.= 0,1418
			Gгвс.= 56,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.04.2023	24,00		142,03	127,48	14,55	65,26	47,99	17,27	6,80	4,90				144,82	128,88	15,94							3,16
24.04.2023	24,00		130,73	116,81	13,92	64,81	47,12	17,69	6,80	4,90				133,25	118,06	15,19							2,97
25.04.2023	24,00		118,73	104,93	13,80	64,45	45,75	18,70	6,80	4,90				121,01	105,96	15,05							2,85
26.04.2023	24,00		118,25	105,78	12,47	64,14	45,91	18,23	6,80	4,90				120,52	106,84	13,68							2,73
27.04.2023	24,00		116,69	103,45	13,24	63,71	44,71	19,00	6,80	4,90				118,88	104,42	14,46							2,81
28.04.2023	24,00		115,97	102,60	13,37	64,99	44,23	20,76	6,80	4,90				118,25	103,54	14,71							3,00
29.04.2023	24,00		118,00	104,80	13,20	68,33	46,16	22,17	6,80	4,90				120,56	105,85	14,71							3,23
30.04.2023	24,00		118,98	104,63	14,35	68,51	46,53	21,98	6,80	4,90				121,53	105,69	15,84							3,28
01.05.2023	24,00		117,05	103,26	13,79	68,18	45,97	22,21	6,80	4,90				119,56	104,28	15,28							3,24
02.05.2023	24,00		118,42	105,12	13,30	68,56	46,79	21,77	6,80	4,90				120,99	106,24	14,75							3,20
03.05.2023	24,00		118,27	105,32	12,95	68,81	46,54	22,27	6,80	4,90				120,83	106,40	14,43							3,24
04.05.2023	24,00		115,41	102,25	13,16	68,41	45,96	22,45	6,80	4,90				117,88	103,26	14,62							3,20
05.05.2023	24,00		115,98	103,63	12,35	67,36	45,08	22,28	6,80	4,90				118,41	104,62	13,79							3,14
06.05.2023	24,00		126,70	114,12	12,58	68,34	46,71	21,63	6,80	4,90				129,39	115,30	14,09							3,33
07.05.2023	24,00		141,43	128,54	12,89	68,60	48,52	20,08	6,80	4,90				144,46	129,97	14,49							3,47
08.05.2023	24,00		134,83	124,28	10,55	67,73	48,15	19,58	6,80	4,90				137,68	125,65	12,03							3,15
09.05.2023	24,00		137,21	124,05	13,16	68,48	48,96	19,52	6,80	4,90				140,16	125,48	14,68							3,33
10.05.2023	24,00		132,00	120,60	11,40	68,79	49,14	19,65	6,80	4,90				134,84	121,97	12,87							3,16
11.05.2023	24,00		107,10	94,59	12,51	70,62	53,98	16,64	6,80	4,90				109,52	95,93	13,59							2,46
Среднее	24,00		123,36	110,33	13,03	67,27	47,06	20,20	6,80	4,90				125,92	111,49	14,43							3,10
Итого	456,00		2343,78	2096,24	247,54									2392,54	2118,34	274,20							58,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,93** °C **1,72** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **57,23** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **274,2** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: 6-р Красных Зорь, д. 24, лит. М**
 Адрес: **Красных Зорь 6-р, д. 24, лит. М ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35019.046.6**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112515**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,559	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,312
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1418
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 56,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 12.05.2023 по 22.05.2023

Дата	Ti час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
12.05.2023	24,00		93,66	81,71	11,95	70,43	63,10	7,33	6,80	4,90					95,81	83,21	12,60									1,44
13.05.2023	24,00		96,95	84,22	12,73	69,61	62,56	7,05	6,80	4,90					99,11	85,76	13,35									1,48
14.05.2023	24,00		95,98	81,28	14,70	67,18	60,38	6,80	6,80	4,90					97,99	82,69	15,30									1,54
15.05.2023	24,00		96,77	85,44	11,33	70,22	63,17	7,05	6,80	4,90					98,93	87,02	11,91									1,40
16.05.2023	24,00		96,25	83,74	12,51	68,52	61,80	6,72	6,80	4,90					98,34	85,22	13,12									1,42
17.05.2023	24,00		96,29	84,99	11,30	68,85	61,92	6,93	6,80	4,90					98,38	86,52	11,86									1,37
18.05.2023	24,00		96,41	82,92	13,49	68,12	61,04	7,08	6,80	4,90					98,47	84,35	14,12									1,51
19.05.2023	24,00		95,49	83,81	11,68	69,46	62,18	7,28	6,80	4,90					97,63	85,31	12,32									1,43
20.05.2023	24,00		95,67	83,12	12,55	69,10	61,91	7,19	6,80	4,90					97,75	84,60	13,15									1,47
21.05.2023	24,00		93,94	81,38	12,56	67,12	60,25	6,87	6,80	4,90					95,89	82,76	13,13									1,40
22.05.2023	24,00		95,56	83,01	12,55	68,53	61,57	6,96	6,80	4,90					97,61	84,47	13,14									1,44
Среднее	24,00		95,72	83,24	12,49	68,83	61,81	7,02	6,80	4,90					97,81	84,72	13,09									1,45
Итого	264,00		1052,97	915,62	137,35										1075,91	931,91	144,00									15,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,93** °C

0,95 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **14,95** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **144** м.куб.



Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:50 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа