Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8061.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 131 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховской д.133 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 131_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2282 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.09.2023 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	255.75	253.04	2.71	37.78	35.75	2.02	4.19	2.95														0.62
24.04.2023	24.00	-	255.01	252.31	2.70	38.26	36.25	2.01	4.19	2.95														0.62
25.04.2023	24.00	-	254.99	252.29	2.70	38.50	36.50	2.00	4.20	2.96														0.61
26.04.2023	24.00	-	254.88	252.17	2.71	39.14	37.12	2.02	4.20	2.96														0.62
27.04.2023	24.00	-	255.07	252.31	2.77	38.54	36.47	2.07	4.21	2.97														0.64
28.04.2023	24.00	-	255.23	252.42	2.81	37.64	35.59	2.04	4.21	2.97														0.63
29.04.2023	24.00	-	255.38	252.55	2.82	37.54	35.49	2.05	4.21	2.97														0.63
30.04.2023	24.00	-	255.26	252.42	2.84	37.31	35.24	2.07	4.21	2.97														0.63
01.05.2023	24.00	-	255.26	252.40	2.86	36.95	34.91	2.05	4.21	2.97														0.63
02.05.2023	24.00	-	236.87	234.21	2.66	37.24	35.19	2.06	4.21	2.97														0.59
03.05.2023	24.00	-	159.85	158.05	1.80	36.71	34.70	2.01	4.21	2.97														0.39
04.05.2023	24.00	-	257.45	254.52	2.93	36.83	34.77	2.06	4.25	3.01														0.64
05.05.2023	24.00	-	257.50	254.55	2.95	36.05	34.02	2.03	4.22	2.97														0.63
06.05.2023	24.00	-	257.45	254.52	2.93	36.06	34.00	2.06	4.22	2.98														0.64
07.05.2023	24.00	-	257.51	254.58	2.92	36.29	34.23	2.07	4.22	2.98														0.64
08.05.2023	24.00	-	257.49	254.56	2.93	36.67	34.59	2.08	4.21	2.97														0.64
09.05.2023	24.00	-	257.28	254.34	2.94	37.15	35.08	2.07	4.22	2.98														0.64
10.05.2023	24.00	-	256.46	253.51	2.95	37.58	35.55	2.03	4.23	2.98														0.63
11.05.2023	24.00	-	5.19	5.14	0.06	31.42	29.62	1.80	4.15	3.15														0.01
12.05.2023	24.00	-	-	-	-	20.02	19.32	0.70	3.32	3.32														-
13.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.70	19.16	0.54	3.12	3.17														-
14.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.74	19.22	0.52	3.14	3.12														-
15.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.68	19.20	0.48	-0.03	-0.03														-
16.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.67	19.27	0.40	0.98	1.02														-
17.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.63	19.31	0.33	0.97	1.13														-
18.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.39	19.04	0.36	0.85	1.16														-
19.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.15	18.80	0.35	0.88	1.34														-
20.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.14	18.79	0.35	0.85	1.47														-
21.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.22	18.86	0.36	0.82	1.60														-
22.05.2023	24.00	-	-	-	-	19.37	18.98	0.38	0.78	1.67														-
Среднее	24.00	-	236.84	234.20	2.63	30.61	29.17	1.45	3.19	2.52														0.58
Итого	720.00		4499.87	4449.88	49.99																			11.07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 11.07 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.