Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС №2 Договор: 8965.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 23.04.2024 Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло'	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло'	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло'	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	37.48	34.71	2.77	66.29	46.16	20.13	7.46	4.12		3.06	-	-	3.13	-	3.13	-	65.39	-				0.88
24.04.2023	24.00	-	34.84	32.06	2.78	65.88	45.30	20.58	7.04	4.11		3.05	-	-	3.11	-	3.11	-	64.37	-				0.84
25.04.2023	24.00	-	31.12	28.18	2.94	65.82	43.92	21.90	6.38	4.18		3.17	-	-	3.24	-	3.24	-	65.19	-				0.81
26.04.2023	24.00	-	30.81	28.09	2.73	65.44	44.12	21.32	6.37	4.19		2.97	-	-	3.02	-	3.02	-	64.74	-				0.78
27.04.2023	24.00	-	29.99	27.27	2.73	65.03	43.05	21.99	6.28	4.22		2.96	-	-	3.01	-	3.01	-	63.99	-				0.78
28.04.2023	24.00	-	29.35	26.88	2.47	66.51	42.91	23.60	6.27	4.27		2.71	-	-	2.76	-	2.76	-	65.53	-				0.80
29.04.2023	24.00	-	30.12	27.83	2.30	69.90	44.19	25.71	6.35	4.20		2.52	-	-	2.58	-	2.58	-	68.44	-				0.88
30.04.2023	24.00	-	30.68	27.95	2.73	70.02	44.11	25.91	6.35	4.19		3.01	-	-	3.08	-	3.08	-	68.68	-				0.92
01.05.2023	24.00	-	30.52	27.32	3.20	69.74	43.76	25.98	6.29	4.22		3.48	-	-	3.55	-	3.55	-	68.80	-				0.93
02.05.2023	24.00	-	30.65	27.88	2.77	70.02	44.19	25.83	6.35	4.19		3.04	-	-	3.11	-	3.11	-	68.57	-				0.91
03.05.2023	24.00	-	30.62	27.97	2.65	70.30	44.22	26.08	6.36	4.20		2.92	-	-	2.99	-	2.99	-	68.94	-				0.92
04.05.2023	24.00	-	29.62	27.05	2.57	69.91	43.71	26.20	6.26	4.23		2.83	-	-	2.89	-	2.89	-	68.31	-				0.89
05.05.2023	24.00	-	29.51	26.80	2.71	68.82	42.58	26.24	6.38	4.37		2.97	-	-	3.03	-	3.03	-	67.42	-				0.89
06.05.2023	24.00	-	32.56	29.82	2.73	69.68	44.25	25.43	6.96	4.46		2.99	-	-	3.06	-	3.06	-	68.40	-				0.95
07.05.2023	24.00	-	36.84	34.20	2.64	69.72	46.48	23.23	7.50	4.25		2.95	-	-	3.02	-	3.02	-	68.37	-				0.98
08.05.2023	24.00	-	34.88	32.63	2.24	68.87	45.78	23.09	7.22	4.27		2.54	-	-	2.59	-	2.59	-	67.52	-				0.91
09.05.2023	24.00	-	36.05	32.98	3.07	69.62	46.56	23.06	7.29	4.27		3.38	-	-	3.45	-	3.45	-	68.85	-				0.98
10.05.2023	24.00	-	34.39	32.17	2.22	69.96	46.88	23.08	7.10	4.18		2.52	-	-	2.58	-	2.58	-	68.61	-				0.90
11.05.2023	24.00	-	16.01	13.41	2.60	69.62	45.05	24.58	6.39	4.07		2.74	-	-	2.80	-	2.80	-	71.10	-				0.51
12.05.2023	24.00	-	2.16	0.00	2.16	70.10	25.30	44.80	5.99	4.15		2.18	-	-	2.23	-	2.23	-	67.61	-				0.15
13.05.2023	24.00	-	2.42	0.00	2.42	69.24	25.84	43.39	6.01	3.95		2.44	-	-	2.50	-	2.50	-	67.07	-				0.17
14.05.2023	24.00	-	4.05	0.00	4.05	68.02	26.08	41.94	5.92	4.03		4.11	-	-	4.19	-	4.19	-	66.73	-				0.28
15.05.2023	24.00	-	2.74	0.00	2.74	70.26	26.60	43.66	5.99	4.01		2.77	-	-	2.83	-	2.83	-	68.27	-				0.19
16.05.2023	24.00	-	2.43	0.00	2.43	68.04	25.98	42.05	5.95	4.07		2.46	-	-	2.51	-	2.51	-	66.02	-				0.17
17.05.2023	24.00	-	3.01	0.00	3.01	68.96	25.76	43.20	6.03	3.96		3.04	-	-	3.10	-	3.10	-	67.08	-				0.21
18.05.2023	24.00	-	2.53	0.00	2.53	68.12	23.82	44.31	5.99	4.01		2.55	-	-	2.61	-	2.61	-	65.96	-				0.17
19.05.2023	24.00	-	2.54	0.00	2.54	69.18	24.35	44.83	5.96	4.10		2.57	-	-	2.62	-	2.62	-	67.03	-				0.18
20.05.2023	24.00	-	2.44	0.00	2.44	68.86	25.59	43.27	5.96	3.97		2.47	-	-	2.52	-	2.52	-	66.74	-				0.17
21.05.2023	24.00	-	2.59	0.00	2.59	67.27	26.05	41.22	5.90	3.95		2.63	-	-	2.68	-	2.68	-	65.33	-				0.18
22.05.2023	24.00	-	2.69	0.00	2.69	69.02	26.25	42.76	5.96	3.98		2.72	-	-	2.78	-	2.78	-	67.06	-				0.19
Среднее	24.00	-	20.85	18.17	2.68	68.61	37.63	30.98	6.41	4.15	-	2.86	-	-	2.92	-	2.92	-	67.20	-				0.62
Итого	720.00		625.62	545.19	80.43						0.00	85.75	0.00	0.00	87.54	0.00	87.54	0.00						18.49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = -0.55 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 17.93 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 87.54 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /_______________/

Представитель теплоснабжающей организации

_______________ /_______________/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.