

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8256.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **28334**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2023	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: <b>ТСРВ-026М № 1600229</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,209</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>200,64</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		114,52	114,64	-0,12	43,84	37,27	6,57	3,80	3,20												0,75
24.04.2023	24,00		114,93	115,06	-0,13	43,34	37,15	6,19	3,80	3,20												0,71
25.04.2023	24,00		114,74	114,86	-0,12	43,34	37,36	5,98	3,80	3,20												0,68
26.04.2023	24,00		113,55	113,68	-0,13	43,33	37,60	5,73	3,80	3,20												0,65
27.04.2023	24,00		114,42	114,52	-0,10	45,76	38,80	6,96	3,80	3,20												0,79
28.04.2023	24,00		116,12	116,16	-0,04	48,36	40,61	7,75	3,90	3,20												0,90
29.04.2023	24,00	*	117,15	117,17	-0,02	48,94	40,89	8,05	3,90	3,20												0,94
30.04.2023	24,00		116,85	116,89	-0,04	48,03	40,23	7,80	3,90	3,20												0,91
01.05.2023	24,00		117,82	117,85	-0,03	47,45	39,94	7,51	3,90	3,20												0,88
02.05.2023	24,00		117,36	117,44	-0,08	46,43	39,08	7,35	3,90	3,20												0,86
03.05.2023	24,00	*	116,22	116,24	-0,02	48,87	40,48	8,39	3,90	3,20												0,97
04.05.2023	24,00		119,24	119,32	-0,08	43,39	36,79	6,60	3,90	3,20												0,78
05.05.2023	24,00		119,31	119,30	0,01	43,38	36,60	6,78	3,90	3,20												0,81
06.05.2023	24,00		118,54	118,59	-0,05	43,38	36,51	6,87	3,90	3,20												0,81
07.05.2023	24,00		118,58	118,68	-0,10	43,38	36,49	6,89	3,90	3,20												0,72
08.05.2023	24,00		118,67	118,76	-0,09	43,38	36,59	6,79	3,90	3,20												0,72
09.05.2023	24,00		116,65	116,77	-0,12	43,37	36,69	6,68	3,90	3,20												0,78
10.05.2023	24,00		118,77	118,90	-0,13	43,37	36,95	6,42	3,90	3,20												0,76
11.05.2023	24,00	*	55,26	55,29	-0,03	33,48	32,44	1,04	2,57	2,19												0,33
<b>Среднее</b>	24,00		113,62	113,69	-0,07	44,46	37,81	6,65	3,80	3,15												0,78
<b>Итого</b>	<b>456,00</b>		<b>2158,70</b>	<b>2160,12</b>	<b>-1,42</b>																	<b>14,75</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
17.05.2023								1169,98	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,47** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **14,75** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /


Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа