

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **8998.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28380**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	19.09.2023	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,229	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 0,229	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		71,13	71,36	-0,23	66,63	43,22	23,41	7,10	3,90											1,66	
24.04.2023	24,00		64,66	64,86	-0,20	66,31	43,00	23,31	6,60	3,90											1,49	
25.04.2023	24,00		56,97	57,13	-0,16	66,14	42,17	23,97	6,00	4,00											1,36	
26.04.2023	24,00		56,74	56,90	-0,16	65,87	42,25	23,62	6,00	4,00											1,33	
27.04.2023	24,00		54,98	55,09	-0,11	65,33	40,95	24,38	5,90	4,00											1,34	
28.04.2023	24,00		54,47	54,60	-0,13	67,00	40,70	26,30	5,90	4,10											1,43	
29.04.2023	24,00		56,21	56,38	-0,17	70,39	42,32	28,07	6,00	4,00											1,57	
30.04.2023	24,00		56,43	56,61	-0,18	70,44	42,34	28,10	6,00	4,00											1,58	
01.05.2023	24,00		55,17	55,34	-0,17	70,12	41,84	28,28	5,90	4,00											1,55	
02.05.2023	24,00		56,32	56,50	-0,18	70,45	42,42	28,03	6,00	4,00											1,57	
03.05.2023	24,00		56,52	56,70	-0,18	70,80	42,11	28,69	6,00	4,00											1,61	
04.05.2023	24,00		54,54	54,70	-0,16	70,32	41,40	28,92	5,90	4,00											1,57	
05.05.2023	24,00		54,45	54,59	-0,14	69,30	40,37	28,93	6,00	4,20											1,57	
06.05.2023	24,00		60,59	60,76	-0,17	70,15	41,95	28,20	6,60	4,30											1,70	
07.05.2023	24,00		69,00	69,21	-0,21	70,11	44,17	25,94	7,00	4,10											1,78	
08.05.2023	24,00		65,86	66,06	-0,20	69,29	43,48	25,81	6,80	4,10											1,69	
09.05.2023	24,00		66,61	66,84	-0,23	70,00	44,45	25,55	6,90	4,10											1,69	
10.05.2023	24,00		64,62	64,85	-0,23	70,40	44,74	25,66	6,60	4,00											1,64	
11.05.2023	22,00*		24,97	25,04	-0,07	49,09	36,84	12,25	2,82	1,82											0,64	
Среднее	23,89		58,16	58,34	-0,17	67,80	42,14	25,65	6,11	3,92											1,52	
Итого	454,00		1100,24	1103,52	-3,28																	28,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
12.05.2023								2374,41	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,13 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,93 °C 0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **28,9 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:50 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа