

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2023

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул., д. 8 ИТПЗ
 Договор: 8984.038.1
 Стронт. адрес: 86.08.2025
 Телефон: 23542
 Узел учета: 23542
 Общий код УТЭ: 23542
 График: 147/71

Источник: котельная 1 Невская
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: ВКТ-7 № 256012
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Smln=
 Подводящий трубопровод (M1) ПРЭМ 0.067
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0.067
 Подводящий ГВС (M3) ПРЭМ 0.027
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 12
 Подпиточный трубопровод (Vл)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.5831 Огтех.= 0 Огвс.= 0.3661
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср.= 0 Огтех.ср.= 0.1664
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот.с.= 184.137 Qгвс.ср.= 66.56

Фактическое потребление за отчетный период с 12.05.2023 по 22.05.2023
 Свент.= 0
 Qгвс.ср.= 66.56 Ггвс.м=

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодлит	°C						°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
12.05.2023	24.00	*	39.15	33.84	5.31	60.48	59.95	0.53			5.47	5.54	7.04	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.22	60.48	0.42	0.33
13.05.2023	24.00		42.17	35.33	6.84	60.84	60.36	0.48			6.95	7.04	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.27	60.27	0.39	0.39
14.05.2023	24.00		41.76	35.36	6.40	60.60	60.15	0.45			6.53	6.53	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.27	60.27	0.34	0.34
15.05.2023	24.00	*	40.77	35.27	5.50	60.38	59.95	0.43			5.65	5.72	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.32	60.32	0.32	0.32
16.05.2023	24.00	*	40.35	35.28	5.07	60.68	60.24	0.44			5.28	5.35	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.32	60.32	0.28	0.28
17.05.2023	24.00	*	39.62	35.26	4.36	60.82	60.42	0.40			4.57	4.58	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.32	60.32	0.45	0.45
18.05.2023	24.00	*	42.41	35.22	7.19	61.47	60.94	0.53			7.33	7.44	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	61.26	61.26	0.32	0.32
19.05.2023	24.00	*	40.52	35.38	5.14	60.75	60.27	0.48			5.31	5.31	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.24	60.24	0.35	0.35
20.05.2023	24.00		41.14	35.54	5.60	61.77	61.30	0.47			5.72	5.72	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	61.26	61.26	0.30	0.30
21.05.2023	24.00	*	40.26	35.53	4.73	60.39	59.94	0.45			4.96	5.01	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.75	60.75	0.30	0.30
22.05.2023	24.00	*	40.59	35.34	5.25	61.35	60.92	0.43			5.43	5.43	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.75	60.75	0.33	0.33
Среднее	24.00		40.79	35.21	5.58	60.87	60.40	0.46			5.75	5.75	6.53	6.61	5.72	5.35	4.58	7.44	5.36	5.80	5.01	5.48	5.81	60.42	60.42	0.35	0.35
Итого	264.00		448.74	387.35	61.39						63.20	63.20															3.83

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 6.32 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3.43 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ: 63.93 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл: 63.93 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 СОКОЛОВ Д.А. 26.05.2023г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации