Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 128_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	40.30	30.83	9.47	65.43	37.59	27.84	7.00	5.00		8.78	-	-	8.97	-	8.97	-	65.69	-				1.48
24.04.2023	24.00	-	36.77	26.90	9.87	65.14	36.41	28.73	7.00	5.00		9.19	-	-	9.39	-	9.39	-	64.90	-				1.42
25.04.2023	24.00	-	34.36	26.20	8.16	64.85	36.54	28.31	7.00	5.00		7.49	-	-	7.63	-	7.63	-	65.09	-				1.27
26.04.2023	24.00	-	34.46	25.67	8.79	64.53	36.86	27.67	7.00	5.00		8.13	-	-	8.26	-	8.26	-	64.83	-				1.28
27.04.2023	24.00	-	56.71	47.34	9.37	64.17	40.95	23.22	7.00	5.00		8.43	-	-	8.55	-	8.55	-	64.08	-				1.70
28.04.2023	24.00	-	65.21	55.84	9.37	64.90	42.35	22.55	7.00	5.00		8.30	-	-	8.47	-	8.47	-	65.90	-				1.87
29.04.2023	24.00	-	55.79	48.02	7.77	68.88	41.87	27.01	7.00	5.00		6.80	-	-	6.96	-	6.96	-	68.72	-				1.83
30.04.2023	24.00	-	49.73	42.50	7.23	68.99	40.14	28.85	7.00	5.00		6.36	-	-	6.50	-	6.50	-	68.96	-				1.72
01.05.2023	24.00	-	56.29	46.78	9.51	68.62	41.46	27.16	7.00	5.00		8.56	-	-	8.74	-	8.74	-	68.93	-				1.92
02.05.2023	22.00	-	39.49	32.18	7.31	68.79	39.24	29.55	7.00	5.00		6.78	-	-	6.95	-	6.95	-	68.21	-				1.45
03.05.2023	24.00	-	52.05	42.80	9.25	69.19	40.76	28.43	7.00	5.00		8.35	-	-	8.55	-	8.55	-	68.86	-				1.86
04.05.2023	24.00	-	66.82	58.29	8.53	68.94	43.39	25.55	7.00	5.00		7.40	-	-	7.56	-	7.56	-	68.73	-				2.08
05.05.2023	24.00	-	79.57	70.57	9.00	67.93	44.84	23.09	7.00	5.00		7.69	-	-	7.83	-	7.83	-	67.86	-				2.24
06.05.2023	24.00	-	70.44	61.29	9.15	68.73	44.00	24.73	7.00	5.00		7.94	-	-	8.14	-	8.14	-	68.77	-				2.15
07.05.2023	24.00	-	55.51	46.77	8.74	68.91	41.35	27.56	7.00	5.00		7.80	-	-	7.97	-	7.97	-	68.79	-				1.89
08.05.2023	24.00	-	48.71	39.35	9.36	67.81	39.73	28.08	7.00	5.00		8.50	-	-	8.68	-	8.68	-	68.12	-				1.74
09.05.2023	24.00	-	41.52	31.79	9.73	68.55	38.61	29.94	7.00	5.00		8.97	-	-	9.17	-	9.17	-	68.95	-				1.62
10.05.2023	24.00	-	35.98	27.83	8.15	69.06	37.24	31.82	7.00	5.00		7.43	-	-	7.58	-	7.58	-	69.05	-				1.45
11.05.2023	24.00	-	19.43	11.63	7.80	69.11	37.97	31.14	7.00	5.00		7.56	-	-	7.73	-	7.73	-	70.68	-				0.90
12.05.2023	24.00	-	7.07	0.00	7.07	69.44	37.03	32.41	7.00	5.00		7.10	-	-	7.25	-	7.25	-	68.51	-				0.49
13.05.2023	24.00	-	7.49	0.00	7.49	69.34	37.49	31.85	7.00	5.00		7.56	-	-	7.73	-	7.73	-	68.47	-				0.52
14.05.2023	24.00	-	8.34	0.00	8.34	67.01	36.38	30.63	7.00	5.00		8.37	-	-	8.55	-	8.55	-	66.25	-				0.56
15.05.2023	24.00	-	7.60	0.00	7.60	69.83	38.24	31.59	7.00	5.00		7.60	-	-	7.75	-	7.75	-	68.96	-				0.53
16.05.2023	24.00	-	6.61	0.00	6.61	67.30	38.05	29.25	7.00	5.00		6.63	-	-	6.75	-	6.75	-	66.39	-				0.45
17.05.2023	24.00	-	6.91	0.00	6.91	68.78	37.94	30.84	7.00	5.00		6.97	-	-	7.12	-	7.12	-	67.83	-				0.48
18.05.2023	24.00	-	7.22	0.00	7.22	67.93	37.05	30.88	7.00	5.00		7.29	-	-	7.45	-	7.45	-	66.99	-				0.49
19.05.2023	24.00	-	6.86	0.00	6.86	68.63	37.33	31.30	7.00	5.00		6.87	-	-	7.03	-	7.03	-	67.59	-				0.47
20.05.2023	24.00	-	7.35	0.00	7.35	68.66	37.61	31.05	7.00	5.00		7.41	-	-	7.57	-	7.57	-	67.80	-				0.51
21.05.2023	24.00	-	7.92	0.00	7.92	67.13	36.44	30.69	7.00	5.00		7.87	-	-	8.05	-	8.05	-	66.35	-				0.54
22.05.2023	24.00	-	8.09	0.00	8.03	68.65	44.99	23.66	7.00	5.00		8.09	-	-	8.29	-	8.29	-	67.80	-				0.56
Среднее	23.93	-	34.02	25.75	8.27	67.84	39.33	28.51	7.00	5.00		7.74	-	-	7.91	-	7.91	-	67.60	-				1.25
Итого	718.00		1020.60	772.58	247.96							232.22	0.00	0.00	237.17	0.00	237.17	0.00						37.45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.2023 06:00:00	32502.76	27932.50	4249.26	-	4345.78	-	1143.30	298.66	12585.00
	01.05.2023 07:00:00	32612.91	28028.02	4261.95	-	4358.75	-	1146.93	299.54	12634.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = -1.50 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 35.95 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 237.17 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2023г.