Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8700.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 130, лит. Х** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23521**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **14.07.2025** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207333**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0.067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0.067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0.027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0.184** Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= **0.099**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= **0.045**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **55.2** Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 18 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2023																						
24.04.2023																						
25.04.2023		*																				
26.04.2023																						
27.04.2023																						
28.04.2023																						
29.04.2023																						
30.04.2023																						
01.05.2023																						
02.05.2023		*																				
03.05.2023																						
04.05.2023																						
05.05.2023																						
06.05.2023																						
07.05.2023																						
08.05.2023																						
09.05.2023																						
10.05.2023																						
11.05.2023	24.00	*	32.92	21.66	11.26	69.86	43.50	26.36			10.34		10.34	10.57		10.57		72.73				1.35
Среднее	24.00		32.92	21.66	11.26	69.86	43.50	26.36			10.34		10.34	10.57		10.57		72.73				1.35
Итого	**24.00**		**32.92**	**21.66**	**11.26**						**10.34**		**10.34**	**10.57**		**10.57**						**1.35**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 432 час 27.96 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 432 час 186.12 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.93 °C 1.5 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **27.81** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **196.69** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________/___________/

Представитель теплоснабжающей организации
_______________/___________/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.