

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул, д. 75**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9252.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **10678**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	02.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: <b>СПТ941.11 № 24947</b>	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	Термопреобр.:	КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,3933</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>119,484</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		184,44	184,57	-0,13	69,77	50,18	19,59														3,62
24.04.2023	24,00		156,19	156,27	-0,08	69,30	48,71	20,59														3,22
25.04.2023	24,00		129,84	129,87	-0,03	70,26	46,64	23,62														3,07
26.04.2023	24,00		129,59	129,63	-0,04	69,73	46,84	22,89														2,97
27.04.2023	24,00		121,42	121,42	0,00	69,46	44,99	24,47														2,98
28.04.2023	24,00		119,01	119,15	-0,14	69,81	43,90	25,91														3,08
29.04.2023	24,00		117,79	118,56	-0,77	69,62	43,38	26,24														3,06
30.04.2023	24,00		117,62	119,92	-2,30	69,33	43,25	26,08														2,97
01.05.2023	24,00		118,64	120,93	-2,29	69,38	43,18	26,20														3,01
02.05.2023	24,00		121,41	124,32	-2,91	70,21	44,32	25,89														3,02
03.05.2023	24,00		118,81	121,92	-3,11	69,29	43,22	26,07														2,97
04.05.2023	24,00		116,14	119,25	-3,11	69,28	42,78	26,50														2,95
05.05.2023	24,00		141,21	143,57	-2,36	69,10	44,74	24,36														3,34
06.05.2023	24,00		171,26	174,04	-2,78	70,31	47,79	22,52														3,73
07.05.2023	24,00		174,60	174,70	-0,10	69,69	47,88	21,81														3,81
08.05.2023	24,00		177,50	177,58	-0,08	70,10	48,68	21,42														3,81
09.05.2023	24,00		178,96	179,07	-0,11	69,94	49,30	20,64														3,69
10.05.2023	24,00		152,78	152,78	0,00	69,93	48,06	21,87														3,35
11.05.2023	24,00	*	51,05	51,04	0,01	69,11	44,47	24,64														1,26
<b>Среднее</b>	24,00		136,75	137,82	-1,07	69,66	45,91	23,75														3,15
<b>Итого</b>	<b>456,00</b>		<b>2598,26</b>	<b>2618,59</b>	<b>-20,33</b>																	<b>59,91</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,52** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **59,91** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /


Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа