

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 84, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 84, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32821.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **108047**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	02.08.2025	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919(1)	расходомер:	Gmin=	28,98	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,346	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 105,114	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		141,76	144,35	-2,59	69,25	51,56	17,69	6,40	3,40												2,38
24.04.2023	24,00		117,83	120,06	-2,23	68,64	49,39	19,25	5,80	3,60												2,12
25.04.2023	24,00		99,56	101,49	-1,93	69,64	48,20	21,44	5,30	3,80												2,04
26.04.2023	24,00		99,03	100,89	-1,86	69,07	48,37	20,70	5,30	3,80												1,96
27.04.2023	24,00		92,56	94,55	-1,99	68,77	46,61	22,16	5,20	3,90												1,96
28.04.2023	24,00		90,96	93,05	-2,09	69,08	46,06	23,02	5,20	3,90												2,00
29.04.2023	24,00		90,21	92,41	-2,20	68,91	45,68	23,23	5,20	3,90												1,99
30.04.2023	24,00		91,27	93,63	-2,36	68,64	45,60	23,04	5,10	3,90												2,00
01.05.2023	24,00		91,95	94,47	-2,52	68,71	45,67	23,04	5,20	3,90												2,00
02.05.2023	24,00		94,20	96,93	-2,73	69,49	46,50	22,99	5,20	3,90												2,04
03.05.2023	24,00		92,40	95,17	-2,77	68,57	45,59	22,98	5,20	3,90												2,00
04.05.2023	19,90 *		54,91	55,93	-1,02	59,42	41,12	18,30	3,79	2,89												1,23
05.05.2023	24,00 *		110,16	112,90	-2,74	68,37	47,62	20,75	5,60	3,70												2,11
06.05.2023	24,00 *		131,74	135,33	-3,59	69,82	50,84	18,98	6,10	3,40												2,32
07.05.2023	24,00		132,34	136,01	-3,67	69,13	50,47	18,66	6,10	3,40												2,29
08.05.2023	24,00 *		134,68	138,50	-3,82	69,58	50,98	18,60	6,20	3,40												2,31
09.05.2023	24,00		135,79	139,64	-3,85	69,42	51,39	18,03	6,20	3,40												2,26
10.05.2023	24,00 *		113,84	117,27	-3,43	69,36	49,79	19,57	5,70	3,60												2,02
11.05.2023	24,00 *		60,52	62,17	-1,65	61,27	42,69	18,58	4,20	3,40												1,26
Среднее	23,78		104,93	107,53	-2,60	68,17	47,59	20,58	5,42	3,64												2,03
Итого	451,90		1975,71	2024,75	-49,04																	38,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2023								3556,22	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **4,1** час **0,35** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **4,1** час **0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,52** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **38,64** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа