

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9131.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **31153**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 16.08.2023		Режим (схема): ОП: А32-00;
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1307924	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,21	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 84	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2023	24,00		165,05	165,10	-0,05	54,40	47,87	6,53	6,22	4,00												1,08
24.04.2023	24,00		164,91	165,00	-0,09	55,53	48,78	6,75	6,20	4,00												1,11
25.04.2023	24,00		164,18	164,24	-0,06	53,85	47,72	6,13	6,20	4,00												1,01
26.04.2023	24,00		165,43	165,50	-0,07	54,28	48,11	6,17	6,20	4,00												1,02
27.04.2023	24,00		164,76	164,85	-0,09	54,11	47,70	6,41	6,20	4,00												1,06
28.04.2023	24,00		164,98	164,94	0,04	54,28	47,69	6,59	6,20	4,00												1,09
29.04.2023	24,00		164,99	165,14	-0,15	54,58	47,61	6,97	6,20	4,00												1,15
30.04.2023	24,00		165,15	165,33	-0,18	55,40	48,28	7,12	6,20	4,00												1,17
01.05.2023	24,00		165,33	165,50	-0,17	54,03	47,29	6,74	6,20	4,00												1,11
02.05.2023	24,00		165,37	165,53	-0,16	53,64	47,05	6,59	6,26	4,01												1,07
03.05.2023	24,00		165,15	165,31	-0,16	54,26	47,41	6,85	6,25	4,02												1,12
04.05.2023	24,00		165,14	165,35	-0,21	55,56	48,24	7,32	6,30	4,00												1,20
05.05.2023	24,00		165,16	165,39	-0,23	56,43	48,75	7,68	6,30	4,00												1,26
06.05.2023	24,00*		163,29	163,50	-0,21	54,81	47,50	7,31	6,20	4,00												1,19
07.05.2023	24,00		162,31	162,55	-0,24	57,13	49,24	7,89	6,10	4,00												1,27
08.05.2023	24,00		162,46	162,71	-0,25	55,95	48,60	7,35	6,10	4,00												1,19
09.05.2023	24,00		162,50	162,77	-0,27	54,85	47,87	6,98	6,17	4,00												1,15
10.05.2023	24,00		162,29	162,58	-0,29	57,41	49,90	7,50	6,18	4,01												1,21
11.05.2023	22,00*		56,28	56,35	-0,07	38,60	33,32	5,29	2,45	1,65												0,39
Среднее	23,89		159,37	159,52	-0,15	54,16	47,31	6,85	6,01	3,88												1,10
Итого	454,00		3014,73	3017,64	-2,91																	20,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2 час 0,1 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **2 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,47 °C 0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **20,95 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /


Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ	03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00	29.05.2023 12:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	29.05.2023 14:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа