Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 28_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.03.2024 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.437 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00		236.46	215.81	20.65	66.49	50.90	15.59	5.00	4.00		70.25	0.00	0.00	71.68	0.00	71.68	-	66.20	0.00	4.65			4.74
24.04.2023	24.00		215.66	199.41	16.25	66.10	50.39	15.71	5.00	4.00		61.95	0.00	0.00	63.19	0.00	63.19	-	65.66	0.00	4.07			4.21
25.04.2023	24.00		192.07	175.86	16.21	65.92	49.14	16.78	5.00	4.00		56.43	0.00	0.00	57.56	0.00	57.56	-	65.64	0.00	3.70			4.02
26.04.2023	24.00		192.85	175.90	16.96	65.54	49.31	16.23	5.00	4.00		57.24	0.00	0.00	58.38	0.00	58.38	-	65.24	0.00	3.73			3.97
27.04.2023	24.00		191.43	173.45	17.97	65.17	48.52	16.65	5.00	4.00		57.73	0.00	0.00	58.85	0.00	58.85	-	64.78	0.00	3.74			4.06
28.04.2023	24.00		188.48	172.04	16.44	66.54	48.37	18.17	5.00	4.00		55.88	0.00	0.00	57.01	0.00	57.01	-	66.24	0.00	3.70			4.22
29.04.2023	24.00		191.52	175.69	15.83	70.04	50.29	19.75	5.00	4.00		56.13	0.00	0.00	57.38	0.00	57.38	-	69.65	0.00	3.91			4.58
30.04.2023	24.00		190.14	176.18	13.95	70.20	50.18	20.02	5.00	4.00		54.33	0.00	0.00	55.54	0.00	55.54	-	69.82	0.00	3.79			4.51
01.05.2023	24.00		191.66	173.61	18.05	69.88	49.68	20.20	5.00	4.00		57.80	0.00	0.00	59.09	0.00	59.09	-	69.53	0.00	4.02			4.77
02.05.2023	24.00		191.65	175.98	15.67	70.21	50.24	19.97	5.00	4.00		55.92	0.00	0.00	57.18	0.00	57.18	-	69.83	0.00	3.91			4.62
03.05.2023	24.00		191.83	176.05	15.79	70.47	50.40	20.07	5.00	4.00		56.26	0.00	0.00	57.54	0.00	57.54	-	70.14	0.00	3.95			4.65
04.05.2023	24.00		186.66	171.90	14.77	70.09	49.74	20.35	5.00	4.00		54.35	0.00	0.00	55.57	0.00	55.57	-	69.66	0.00	3.79			4.54
05.05.2023	24.00		187.71	172.49	15.22	68.97	48.65	20.32	5.00	4.00		54.93	0.00	0.00	56.12	0.00	56.12	-	68.58	0.00	3.77			4.56
06.05.2023	24.00		204.56	189.30	15.26	69.83	50.14	19.69	5.00	4.00		58.84	0.00	0.00	60.15	0.00	60.15	-	69.46	0.00	4.09			4.80
07.05.2023	24.00		226.37	212.96	13.40	69.91	51.77	18.14	5.00	4.00		62.43	0.00	0.00	63.82	0.00	63.82	-	69.52	0.00	4.34			4.81
08.05.2023	24.00		219.65	204.34	15.32	69.04	51.08	17.95	5.00	4.00		62.41	0.00	0.00	63.77	0.00	63.77	-	68.72	0.00	4.29			4.73
09.05.2023	24.00		223.19	206.46	16.73	69.80	51.90	17.89	5.00	4.00		64.34	0.00	0.00	65.77	0.00	65.77	-	69.53	0.00	4.47			4.87
10.05.2023	24.00		215.92	200.43	15.49	70.12	52.10	18.02	5.00	4.00		61.66	0.00	0.00	63.04	0.00	63.04	-	69.77	0.00	4.30			4.70
11.05.2023	24.00		159.95	143.66	16.29	72.25	64.42	7.83	5.00	4.00		31.33	0.00	0.00	32.06	0.00	32.06	-	71.30	0.00	2.23			2.31
12.05.2023	24.00		134.41	117.09	17.31	72.49	72.40	0.09	5.00	4.00		19.22	0.00	0.00	19.67	0.00	19.67	-	71.40	0.00	1.37			1.37
13.05.2023	24.00		136.87	120.72	16.15	71.38	71.22	0.16	5.00	4.00		18.09	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	-	70.80	0.00	1.28			1.28
14.05.2023	24.00		137.82	118.31	19.52	68.81	68.60	0.20	5.00	4.00		21.50	0.00	0.00	21.97	0.00	21.97	-	68.61	0.00	1.48			1.48
15.05.2023	24.00		137.46	120.47	16.98	71.98	71.83	0.15	5.00	4.00		18.95	0.00	0.00	19.39	0.00	19.39	-	71.34	0.00	1.35			1.35
16.05.2023	24.00		136.90	120.08	16.82	70.19	70.12	0.07	5.00	4.00		18.77	0.00	0.00	19.19	0.00	19.19	-	69.14	0.00	1.30			1.30
17.05.2023	24.00		137.17	120.82	16.35	70.43	70.26	0.17	5.00	4.00		18.29	0.00	0.00	18.71	0.00	18.71	-	70.02	0.00	1.28			1.28
18.05.2023	24.00	11;10;	133.55	119.87	13.67	102.51	69.16	33.34	5.00	4.00		19.17	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60	-	69.45	0.00	1.33			1.33
19.05.2023	24.00	19;11;10;	128.05	119.51	8.54	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		18.97	0.00	0.00	19.40	0.00	19.40	-	70.44	0.00	1.34			1.34
20.05.2023	24.00	11;10;	129.42	119.41	10.01	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		20.59	0.00	0.00	21.06	0.00	21.06	-	70.26	0.00	1.45			1.45
21.05.2023	24.00	19;11;10;	127.42	116.95	10.47	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		20.93	0.00	0.00	21.39	0.00	21.39	-	68.52	0.00	1.43			1.43
22.05.2023	24.00	19;11;10;	130.84	118.73	12.11	150.00	70.00	80.00	5.00	4.00		22.86	0.00	0.00	23.37	0.00	23.37	-	69.62	0.00	1.59			1.59
Среднее	24.00	-	175.59	160.12	15.47	81.15	58.03	23.12	5.00	4.00	-	43.58	-	-	44.53	-	44.53	-	68.96	-	2.99	-	-	3.30
Итого	720.00		5267.65	4803.49	464.16						0.00	1307.55	0.00	0.00	1335.92	0.00	1335.92	0.00			89.65	0.00	0.00	98.88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.05.2023 11:00:00	102345.06	88968.04	29308.85	0.00	30112.83	0.00	3440.41	2267.63	13153.20
	22.05.2023 22:00:00	104079.00	90518.45	29588.68	0.00	30399.00	0.00	3503.09	2287.25	13453.20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = -3.06 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 95.82 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 473.64 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург 2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.