Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 4_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	24.00	-	153.68	142.39	11.29	65.41	45.22	20.19	7.00	5.00		11.60	-	-	11.82	-	11.82	-	65.39	-				3.62
24.04.2023	24.00	-	140.74	130.36	10.38	64.94	44.42	20.52	7.00	5.00		10.60	-	-	10.82	-	10.82	-	64.28	-				3.35
25.04.2023	24.00	-	125.16	115.45	9.71	64.72	42.98	21.74	7.00	5.00		9.96	-	-	10.14	-	10.14	-	64.77	-				3.14
26.04.2023	24.00	-	123.49	114.57	8.92	64.45	42.90	21.55	7.00	5.00		9.17	-	-	9.35	-	9.35	-	64.48	-				3.05
27.04.2023	24.00	-	120.34	110.83	9.51	63.91	42.04	21.87	7.00	5.00		9.75	-	-	9.94	-	9.94	-	63.43	-				3.03
28.04.2023	24.00	-	120.09	110.22	9.87	65.48	41.93	23.55	7.00	5.00		10.06	-	-	10.25	-	10.25	-	65.47	-				3.24
29.04.2023	24.00	-	122.81	114.30	8.51	68.62	43.32	25.30	7.00	5.00		8.69	-	-	8.88	-	8.88	-	68.12	-				3.48
30.04.2023	24.00	-	123.54	114.49	9.05	68.74	43.29	25.45	7.00	5.00		9.47	-	-	9.67	-	9.67	-	68.45	-				3.54
01.05.2023	24.00	-	122.17	111.59	10.58	68.45	42.41	26.04	7.00	5.00		10.97	-	-	11.18	-	11.18	-	68.33	-				3.63
02.05.2023	24.00	-	122.97	113.70	9.27	68.80	43.04	25.76	7.00	5.00		9.68	-	-	9.88	-	9.88	-	68.42	-				3.57
03.05.2023	24.00	-	123.76	114.79	8.97	69.11	43.58	25.53	7.00	5.00		9.38	-	-	9.57	-	9.57	-	68.85	-				3.55
04.05.2023	24.00	-	119.11	110.86	8.25	68.61	42.79	25.82	7.00	5.00		8.65	-	-	8.85	-	8.85	-	68.03	-				3.43
05.05.2023	24.00	-	119.66	110.89	8.77	67.61	41.79	25.82	7.00	5.00		9.29	-	-	9.47	-	9.47	-	67.17	-				3.46
06.05.2023	24.00	-	133.64	124.05	9.59	68.58	43.17	25.41	7.00	5.00		10.28	-	-	10.47	-	10.47	-	68.30	-				3.81
07.05.2023	24.00	-	149.66	141.68	7.98	68.68	45.50	23.18	7.00	5.00		8.56	-	-	8.76	-	8.76	-	68.21	-				3.83
08.05.2023	24.00	-	143.80	134.29	9.51	67.91	44.65	23.26	7.00	5.00		10.14	-	-	10.35	-	10.35	-	67.84	-				3.77
09.05.2023	24.00	-	143.97	135.52	8.45	68.60	45.81	22.79	7.00	5.00		8.97	-	-	9.17	-	9.17	-	68.54	-				3.67
10.05.2023	24.00	-	138.45	131.54	6.91	68.89	46.04	22.85	7.00	5.00		7.48	-	-	7.66	-	7.66	-	68.46	-				3.48
11.05.2023	24.00	-	57.59	49.69	7.90	68.02	44.37	23.65	7.00	5.00		8.15	-	-	8.35	-	8.35	-	68.78	-				1.71
12.05.2023	24.00	-	9.05	0.00	9.05	66.21	53.80	12.41	7.00	5.00		8.98	-	-	9.15	-	9.15	-	65.56	-				0.60
13.05.2023	24.00	-	8.96	0.00	8.96	65.93	53.35	12.58	7.00	5.00		8.85	-	-	9.00	-	9.00	-	65.37	-				0.59
14.05.2023	24.00	-	9.92	0.00	9.92	64.30	52.00	12.30	7.00	5.00		9.84	-	-	10.02	-	10.02	-	63.77	-				0.64
15.05.2023	24.00	-	9.62	0.00	9.62	66.47	54.01	12.46	7.00	5.00		9.64	-	-	9.84	-	9.84	-	65.83	-				0.64
16.05.2023	24.00	-	8.72	0.00	8.72	64.71	53.15	11.56	7.00	5.00		8.65	-	-	8.81	-	8.81	-	64.10	-				0.56
17.05.2023	24.00	-	9.24	0.00	9.24	65.68	52.95	12.73	7.00	5.00		9.25	-	-	9.42	-	9.42	-	65.08	-				0.61
18.05.2023	24.00	-	9.80	0.00	9.80	64.86	52.35	12.51	7.00	5.00		9.75	-	-	9.94	-	9.94	-	64.24	-				0.64
19.05.2023	24.00	-	8.39	0.00	8.39	65.58	53.12	12.46	7.00	5.00		8.42	-	-	8.61	-	8.61	-	64.93	-				0.55
20.05.2023	24.00	-	8.76	0.00	8.76	65.61	52.96	12.65	7.00	5.00		8.79	-	-	8.95	-	8.95	-	64.92	-				0.58
21.05.2023	24.00	-	10.27	0.00	10.27	64.26	51.90	12.36	7.00	5.00		10.24	-	-	10.40	-	10.40	-	63.70	-				0.66
22.05.2023	24.00	-	9.13	0.00	9.13	65.22	52.67	12.55	7.00	5.00		9.06	-	-	9.25	-	9.25	-	64.66	-				0.60
Среднее	24.00	-	83.55	74.37	9.18	66.61	47.05	19.56	7.00	5.00		9.41	-	-	9.60	-	9.60	-	66.25	-				2.37
Итого	720.00		2506.49	2231.21	275.28							282.32	0.00	0.00	287.97	0.00	287.97	0.00						71.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.05.2023 11:00:00	62015.63	57621.39	4650.31	-	4769.25	-	1743.65	350.91	12827.00
	22.05.2023 19:00:00	62535.66	58011.08	4781.92	-	4903.47	-	1761.25	359.56	13171.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °C = -1.83 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 69.17 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 287.97 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26.05.2023г.