Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 6.47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2023 - 23.05.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2023	23.00	-	155.74	143.08	12.66	66.52	52.66	13.86	7.00	5.00		58.94	47.18	11.76	60.14	47.94	12.20	-	66.60	58.28				2.83
24.04.2023	22.00	-	136.59	126.86	9.73	66.12	52.03	14.09	7.00	5.00		53.81	44.41	9.40	54.90	45.11	9.79	-	66.19	57.78				2.44
25.04.2023	24.00	-	130.56	120.28	10.28	65.95	50.52	15.43	7.00	5.00		45.89	36.86	9.03	46.84	37.40	9.44	-	66.03	56.22				2.54
26.04.2023	24.00	-	129.99	120.35	9.64	65.67	50.60	15.07	7.00	5.00		45.91	37.64	8.27	46.87	38.20	8.67	-	65.75	56.26				2.45
27.04.2023	24.00	-	125.86	116.14	9.72	65.15	49.16	15.99	7.00	5.00		44.21	35.90	8.31	45.14	36.42	8.72	-	65.22	55.35				2.49
28.04.2023	23.00	-	118.32	109.19	9.13	66.98	49.30	17.68	7.00	5.00		42.34	34.53	7.81	43.21	35.01	8.20	-	66.88	55.58				2.54
29.04.2023	20.00	-	104.66	97.14	7.52	70.28	51.32	18.96	7.00	5.00		41.32	33.39	7.93	42.28	33.90	8.38	-	70.26	57.84				2.37
30.04.2023	17.00	-	89.02	80.93	8.09	70.33	51.10	19.23	7.00	5.00		41.49	32.84	8.65	42.45	33.36	9.09	-	70.31	57.64				2.13
01.05.2023	13.00	-	66.88	60.68	6.20	69.24	49.99	19.25	7.00	5.00		40.98	31.14	9.84	41.94	31.59	10.35	-	69.99	56.61				1.60
02.05.2023	24.00	-	126.06	114.69	11.37	70.27	51.21	19.06	7.00	5.00		42.17	32.44	9.73	43.13	32.92	10.21	-	70.34	57.55				2.99
03.05.2023	24.00	-	127.10	116.76	10.34	70.60	51.47	19.13	7.00	5.00		42.52	33.70	8.82	43.48	34.24	9.24	-	70.68	57.74				2.97
04.05.2023	23.00	-	117.86	107.54	10.32	70.15	50.50	19.65	7.00	5.00		41.13	32.17	8.96	42.09	32.68	9.41	-	70.18	56.99				2.84
05.05.2023	21.00	-	107.91	99.00	8.91	69.06	49.56	19.50	7.00	5.00		41.13	33.20	7.93	42.01	33.68	8.33	-	69.17	56.12				2.55
06.05.2023	22.00	-	125.51	116.75	8.76	70.00	51.67	18.33	7.00	5.00		45.75	38.03	7.72	46.80	38.65	8.15	-	70.06	58.11				2.76
07.05.2023	24.00	-	157.34	145.84	11.50	69.89	53.44	16.45	7.00	5.00		54.15	44.47	9.68	55.35	45.19	10.16	-	70.03	59.71				3.21
08.05.2023	22.00	-	137.45	128.40	9.05	69.01	52.68	16.33	7.00	5.00		51.72	43.91	7.81	52.89	44.62	8.27	-	69.21	58.96				2.72
09.05.2023	23.00	-	144.34	132.60	11.74	69.86	53.41	16.45	7.00	5.00		51.52	41.46	10.06	52.72	42.12	10.60	-	69.93	59.34				3.01
10.05.2023	21.00	-	127.22	117.65	9.57	70.06	53.57	16.49	7.00	5.00		49.29	40.59	8.70	50.39	41.28	9.11	-	70.25	59.74				2.62
11.05.2023	24.00	-	78.69	70.72	7.97	70.83	54.05	16.78	7.00	5.00		41.25	33.91	7.34	42.22	34.49	7.73	-	72.36	59.15				1.76
12.05.2023	24.00	-	41.27	33.43	7.84	71.83	58.22	13.61	7.00	5.00		40.77	32.64	8.13	41.73	33.14	8.59	-	71.84	58.56				1.02
13.05.2023	24.00	-	43.64	36.92	6.72	70.98	58.35	12.63	7.00	5.00		43.08	36.06	7.02	44.04	36.65	7.39	-	71.01	58.67				0.95
14.05.2023	24.00	-	43.85	34.47	9.38	68.43	56.18	12.25	7.00	5.00		43.27	33.65	9.62	44.23	34.15	10.08	-	68.47	56.49				1.06
15.05.2023	24.00	-	41.51	33.76	7.75	71.54	58.26	13.28	7.00	5.00		40.94	32.94	8.00	41.90	33.46	8.44	-	71.56	58.59				1.00
16.05.2023	23.00	-	40.69	34.08	6.61	69.75	57.53	12.22	7.00	5.00		41.92	34.69	7.23	42.88	35.25	7.63	-	69.65	57.76				0.88
17.05.2023	20.00	-	35.25	27.98	7.27	69.97	57.01	12.96	7.00	5.00		41.62	32.76	8.86	42.58	33.27	9.31	-	70.08	57.37				0.87
18.05.2023	23.00	-	40.63	32.84	7.79	69.26	56.33	12.93	7.00	5.00		41.78	33.48	8.30	42.74	33.97	8.77	-	69.29	56.67				0.97
19.05.2023	19.00	-	32.26	25.83	6.43	70.99	56.86	14.13	7.00	5.00		40.35	32.01	8.34	41.31	32.49	8.82	-	70.68	57.04				0.82
20.05.2023	16.00	-	27.43	22.36	5.07	70.35	56.81	13.54	7.00	5.00		40.58	33.16	7.42	41.54	33.66	7.88	-	70.31	57.13				0.66
21.05.2023	16.00	-	28.14	19.97	8.17	68.57	54.84	13.73	7.00	5.00		41.56	30.14	11.42	42.51	30.55	11.96	-	68.25	55.29				0.84
22.05.2023	12.00	-	20.67	17.04	3.63	69.34	56.27	13.07	7.00	5.00		40.61	32.68	7.93	41.57	33.18	8.39	-	69.65	56.81				0.48
Среднее	21.43	-	90.08	81.44	8.64	69.23	53.50	15.74	7.00	5.00		44.40	35.73	8.67	45.40	36.29	9.11	-	69.34	57.51				1.94
Итого	643.00		2702.44	2443.28	259.16							1332.00	1071.98	260.02	1361.88	1088.57	273.31	0.00						58.33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.05.2023 11:00:00	86419.91	81827.14	51221.35	45453.12	52625.75	46500.15	1603.29	281.88	13409.00
	22.05.2023 20:00:00	86946.44	82264.96	51735.10	45864.70	53151.36	46918.12	1615.73	286.87	13666.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.47 °С = -1.77 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 56.56 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 273.31 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» 2 Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2023г.