

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 8, лит. Б**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9104.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **27906**

график: **150/70**

|   |                                    |                             |                 |                        |                             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до:   | 14.07.2025      | Режим (схема):         | Преобр.давления:            |
| Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208338</b>      | расходомер:                        | Gmin=                       | Gmax=           | Термопреобр.:          |                             |
| Подающий трубопровод (M1)               | ПРЭМ-40-B1                         | 0,1                         | 45              | КТСП-Н                 |                             |
| Обратный трубопровод (M2)               | ПРЭМ-40-B1                         | 0,1                         | 45              | КТСП-Н                 |                             |
| Подающий ГВС (M3)                       | ПРЭМ-32-B1                         | 0,067                       | 30              | КТСП-Н                 |                             |
| Циркуляционный ГВС (M4)                 | ПРЭМ                               | 0,027                       | 12              | КТСП-Н                 |                             |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                    |                             |                 |                        |                             |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$  | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ |                 |                        |                             |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= <b>0,307</b>                 | Qвент.= <b>0</b>            | Qтех.= <b>0</b> | Qтех.гвс.= <b>0</b>    | Qгвс.= <b>0,1868</b>        |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                    |                             |                 | Qтех.гвс.ср.= <b>0</b> | Qгвс.ср.= <b>0,0849</b>     |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= <b>92,1</b>                  | Gвент.= <b>0</b>            | Gтех.= <b>0</b> | Gтех.гвс.= <b>0</b>    | Gгвс.= <b>33,96</b> Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2023 по 11.05.2023**

| Дата           | Ти час        | НС | Учет отопление (ТВ-1) |                |               |       |       |       |         |         | Контроль ГВС (ТВ-2) |                |               |               |                |               |               |       | Qобщ Гкал |    |         |              |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|-----------|----|---------|--------------|
|                |               |    | M1                    | M2             | dM            | T1    | T2    | dT    | P1      | P2      | M3                  | M4             | dM            | V3            | V4             | dV (излив)    | Vподпит       | T3    |           | T4 | P3      | P4           |
|                |               |    | т                     | т              | т             | °C    | °C    | °C    | кгс/см2 | кгс/см2 | т                   | т              | т             | м3            | м3             | м3            | м3            | °C    |           | °C | кгс/см2 | кгс/см2      |
| 23.04.2023     | 24,00         |    | 164,94                | 143,54         | 21,40         | 66,11 | 48,05 | 18,06 |         |         |                     | 64,14          | 44,23         | 19,91         | 65,43          | 44,95         | 20,48         | 66,19 | 56,62     |    |         | 4,01         |
| 24.04.2023     | 24,00         |    | 151,58                | 131,67         | 19,91         | 65,68 | 47,50 | 18,18 |         |         |                     | 58,98          | 40,64         | 18,34         | 60,17          | 41,24         | 18,93         | 65,66 | 55,90     |    |         | 3,70         |
| 25.04.2023     | 24,00         |    | 134,10                | 116,96         | 17,14         | 65,55 | 46,28 | 19,27 |         |         |                     | 51,67          | 36,17         | 15,50         | 52,69          | 36,65         | 16,04         | 65,61 | 54,92     |    |         | 3,38         |
| 26.04.2023     | 24,00         |    | 133,89                | 115,68         | 18,21         | 65,33 | 46,45 | 18,88 |         |         |                     | 52,39          | 35,78         | 16,61         | 53,45          | 36,26         | 17,19         | 65,46 | 55,01     |    |         | 3,38         |
| 27.04.2023     | 24,00         |    | 129,74                | 111,90         | 17,84         | 64,68 | 44,80 | 19,88 |         |         |                     | 50,85          | 34,59         | 16,26         | 51,83          | 35,07         | 16,76         | 64,71 | 53,82     |    |         | 3,38         |
| 28.04.2023     | 24,00         |    | 129,17                | 111,16         | 18,01         | 66,48 | 44,68 | 21,80 |         |         |                     | 50,78          | 34,37         | 16,41         | 51,80          | 34,85         | 16,95         | 66,58 | 54,59     |    |         | 3,62         |
| 29.04.2023     | 24,00         |    | 133,53                | 115,41         | 18,12         | 69,61 | 46,38 | 23,23 |         |         |                     | 52,21          | 35,73         | 16,48         | 53,37          | 36,21         | 17,16         | 69,65 | 57,12     |    |         | 3,94         |
| 30.04.2023     | 24,00         |    | 134,04                | 115,65         | 18,39         | 69,69 | 46,50 | 23,19 |         |         |                     | 52,61          | 35,81         | 16,80         | 53,79          | 36,29         | 17,50         | 69,73 | 57,34     |    |         | 3,97         |
| 01.05.2023     | 24,00         |    | 131,69                | 112,80         | 18,89         | 69,39 | 45,98 | 23,41 |         |         |                     | 51,90          | 34,88         | 17,02         | 53,06          | 35,36         | 17,70         | 69,46 | 56,74     |    |         | 3,95         |
| 02.05.2023     | 24,00         |    | 131,69                | 115,09         | 16,60         | 69,76 | 46,75 | 23,01 |         |         |                     | 50,06          | 35,64         | 14,42         | 51,18          | 36,14         | 15,04         | 69,75 | 57,03     |    |         | 3,81         |
| 03.05.2023     | 24,00         |    | 134,79                | 116,33         | 18,46         | 70,11 | 46,92 | 23,19 |         |         |                     | 52,19          | 35,98         | 16,21         | 53,39          | 36,49         | 16,90         | 70,19 | 57,41     |    |         | 3,99         |
| 04.05.2023     | 24,00         |    | 128,54                | 112,23         | 16,31         | 69,51 | 45,87 | 23,64 |         |         |                     | 48,81          | 34,74         | 14,07         | 49,90          | 35,22         | 14,68         | 69,51 | 56,43     |    |         | 3,79         |
| 05.05.2023     | 24,00         |    | 127,35                | 111,87         | 15,48         | 68,51 | 44,82 | 23,69 |         |         |                     | 47,89          | 34,60         | 13,29         | 48,93          | 35,08         | 13,85         | 68,55 | 55,37     |    |         | 3,72         |
| 06.05.2023     | 24,00         |    | 142,81                | 124,83         | 17,98         | 69,44 | 46,65 | 22,79 |         |         |                     | 54,23          | 38,57         | 15,66         | 55,43          | 39,15         | 16,28         | 69,49 | 57,18     |    |         | 4,10         |
| 07.05.2023     | 24,00         |    | 158,37                | 143,07         | 15,30         | 69,41 | 48,55 | 20,86 |         |         |                     | 57,38          | 44,36         | 13,02         | 58,63          | 45,08         | 13,55         | 69,46 | 58,30     |    |         | 4,05         |
| 08.05.2023     | 24,00         |    | 151,89                | 134,69         | 17,20         | 68,66 | 47,76 | 20,90 |         |         |                     | 56,93          | 42,00         | 14,93         | 58,14          | 42,70         | 15,44         | 68,72 | 57,49     |    |         | 4,00         |
| 09.05.2023     | 24,00         |    | 153,91                | 135,59         | 18,32         | 69,41 | 48,74 | 20,67 |         |         |                     | 58,28          | 42,25         | 16,03         | 59,55          | 42,97         | 16,58         | 69,51 | 58,45     |    |         | 4,08         |
| 10.05.2023     | 24,00         |    | 146,54                | 132,37         | 14,17         | 69,70 | 48,92 | 20,78 |         |         |                     | 53,18          | 41,28         | 11,90         | 54,35          | 41,96         | 12,39         | 69,77 | 58,35     |    |         | 3,74         |
| 11.05.2023     | 24,00         |    | 84,90                 | 70,29          | 14,61         | 70,57 | 50,90 | 19,67 |         |         |                     | 50,38          | 36,88         | 13,50         | 51,57          | 37,46         | 14,11         | 72,00 | 58,61     |    |         | 2,42         |
| <b>Среднее</b> | 24,00         |    | 137,02                | 119,53         | 17,49         | 68,29 | 46,97 | 21,32 |         |         |                     | 53,41          | 37,82         | 15,60         | 54,56          | 38,38         | 16,19         | 68,42 | 56,67     |    |         | 3,74         |
| <b>Итого</b>   | <b>456,00</b> |    | <b>2603,47</b>        | <b>2271,13</b> | <b>332,34</b> |       |       |       |         |         |                     | <b>1014,86</b> | <b>718,50</b> | <b>296,36</b> | <b>1036,66</b> | <b>729,13</b> | <b>307,53</b> |       |           |    |         | <b>71,03</b> |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
|             |       |       |       |       |           |           |       |            |         |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **6,93** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **2,3** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **68,73** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **307,53** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 8, лит. Б**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9104.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **27906**  
 график: **150/70**

|   |                                    |                           |                          |                      |                             |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | <b>14.07.2025</b>        | Режим (схема):       |                             |
| Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 208338</b>      | расходомер:                        | Gmin=                     | Gmax=                    | Термопреобр.:        | Преобр.давления:            |
| Подающий трубопровод (M1)               | ПРЭМ-40-B1                         | 0,1                       | 45                       | КТСП-Н               |                             |
| Обратный трубопровод (M2)               | ПРЭМ-40-B1                         | 0,1                       | 45                       | КТСП-Н               |                             |
| Подающий ГВС (M3)                       | ПРЭМ-32-B1                         | 0,067                     | 30                       | КТСП-Н               |                             |
| Циркуляционный ГВС (M4)                 | ПРЭМ                               | 0,027                     | 12                       | КТСП-Н               |                             |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                    |                           |                          |                      |                             |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$  |                           | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxb)$ |                      |                             |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= <b>0,307</b>                 | Qвент.= <b>0</b>          | Qтех.= <b>0</b>          | Qтех.гв.= <b>0</b>   | Qгвс.= <b>0,1868</b>        |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                    |                           |                          | Qтех.гвс.ср <b>0</b> | Qгвс.ср= <b>0,0849</b>      |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= <b>92,1</b>                  | Gвент.= <b>0</b>          | Gтех.= <b>0</b>          | Gтех.гв.= <b>0</b>   | Gгвс.= <b>33,96</b> Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 12.05.2023 по 22.05.2023**

| Дата           | Ti час        | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) |               |               |              |              |              | Учет ГВС (ТВ-2) |            |               |               |               |               |               |               |            |              |              | Qобщ Гкал |            |            |  |              |
|----------------|---------------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--|--------------|
|                |               |    | M1 т                | M2 т          | dM т          | T1 °C        | T2 °C        | dT °C        | P1 кгс/см2      | P2 кгс/см2 | M3 т          | M4 т          | dM т          | V3 м3         | V4 м3         | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C        | T4 °C        |           | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 |  |              |
| 12.05.2023     | 24,00         |    | 48,23               | 34,25         | 13,98         | 70,19        | 56,89        | 13,30        |                 |            | 48,91         | 35,20         | 13,71         | 50,00         | 35,70         | 14,30         |            | 70,18        | 57,22        |           |            |            |  | 1,42         |
| 13.05.2023     | 24,00         |    | 48,90               | 35,04         | 13,86         | 69,57        | 56,54        | 13,03        |                 |            | 49,54         | 36,03         | 13,51         | 50,66         | 36,51         | 14,15         |            | 69,56        | 56,89        |           |            |            |  | 1,40         |
| 14.05.2023     | 24,00         |    | 51,32               | 34,19         | 17,13         | 67,35        | 55,16        | 12,19        |                 |            | 52,04         | 35,15         | 16,89         | 53,13         | 35,63         | 17,50         |            | 67,35        | 55,51        |           |            |            |  | 1,55         |
| 15.05.2023     | 24,00         |    | 48,95               | 35,16         | 13,79         | 70,09        | 57,08        | 13,01        |                 |            | 49,71         | 36,15         | 13,56         | 50,84         | 36,63         | 14,21         |            | 70,08        | 57,42        |           |            |            |  | 1,41         |
| 16.05.2023     | 24,00         |    | 48,94               | 34,90         | 14,04         | 68,02        | 55,78        | 12,24        |                 |            | 49,67         | 35,88         | 13,79         | 50,74         | 36,36         | 14,38         |            | 68,02        | 56,08        |           |            |            |  | 1,36         |
| 17.05.2023     | 24,00         |    | 48,58               | 35,14         | 13,44         | 68,73        | 56,14        | 12,59        |                 |            | 49,29         | 36,13         | 13,16         | 50,35         | 36,61         | 13,74         |            | 68,73        | 56,43        |           |            |            |  | 1,35         |
| 18.05.2023     | 24,00         |    | 49,72               | 34,87         | 14,85         | 68,11        | 55,27        | 12,84        |                 |            | 50,46         | 35,85         | 14,61         | 51,56         | 36,33         | 15,23         |            | 68,11        | 55,61        |           |            |            |  | 1,44         |
| 19.05.2023     | 24,00         |    | 48,87               | 34,69         | 14,18         | 69,18        | 55,96        | 13,22        |                 |            | 49,63         | 35,66         | 13,97         | 50,71         | 36,14         | 14,57         |            | 69,17        | 56,30        |           |            |            |  | 1,42         |
| 20.05.2023     | 24,00         |    | 50,03               | 34,60         | 15,43         | 68,92        | 55,89        | 13,03        |                 |            | 50,77         | 35,57         | 15,20         | 51,90         | 36,05         | 15,85         |            | 68,92        | 56,23        |           |            |            |  | 1,50         |
| 21.05.2023     | 24,00         |    | 49,27               | 33,93         | 15,34         | 66,99        | 54,61        | 12,38        |                 |            | 50,08         | 34,88         | 15,20         | 51,12         | 35,36         | 15,76         |            | 66,99        | 54,92        |           |            |            |  | 1,44         |
| 22.05.2023     | 24,00         |    | 48,98               | 34,50         | 14,48         | 68,43        | 55,74        | 12,69        |                 |            | 49,77         | 35,47         | 14,30         | 50,83         | 35,95         | 14,88         |            | 68,42        | 56,05        |           |            |            |  | 1,42         |
| <b>Среднее</b> | <b>24,00</b>  |    | <b>49,25</b>        | <b>34,66</b>  | <b>14,59</b>  | <b>68,69</b> | <b>55,91</b> | <b>12,77</b> |                 |            | <b>49,99</b>  | <b>35,63</b>  | <b>14,35</b>  | <b>51,08</b>  | <b>36,12</b>  | <b>14,96</b>  |            | <b>68,68</b> | <b>56,24</b> |           |            |            |  | <b>1,43</b>  |
| <b>Итого</b>   | <b>264,00</b> |    | <b>541,79</b>       | <b>381,27</b> | <b>160,52</b> |              |              |              |                 |            | <b>549,87</b> | <b>391,97</b> | <b>157,90</b> | <b>561,84</b> | <b>397,27</b> | <b>164,57</b> |            |              |              |           |            |            |  | <b>15,71</b> |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
|             |       |       |       |       |           |           |       |            |         |
|             |       |       |       |       |           |           |       |            |         |
|             |       |       |       |       |           |           |       |            |         |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **6,93 °C**

**1,09** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **14,62** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **164,57** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /


Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Владелец сертификата: организация, сотрудник   | Сертификат: серийный номер, период действия  | Дата и время подписания   |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб"<br>Соколов Дмитрий Александрович, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ              | 03C68CDB00D9AEC0984CD29624B92725CB<br>с 21.07.2022 16:14 по 21.07.2023 16:17 GMT+03:00 | 29.05.2023 12:35 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя:  |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"<br>ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA<br>с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 29.05.2023 14:47 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |