

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2023 по 22.05.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9744
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.04.2023		24	117.87	53.8	8.2	117.73	44	5.5	9.8	0.14	1.162	33.58	65.9	6	23.74	61.8	5	4.1	9.84	0.744	1.905
24.04.2023		24	117.8	53.8	8.2	117.67	44.2	5.5	9.6	0.13	1.135	33.04	65.9	6	26.31	60.9	5	5	6.73	0.578	1.712
25.04.2023		24	118.11	52.3	8.2	117.91	43.5	5.5	8.8	0.2	1.049	34	66.1	6	27.46	60.1	5	6	6.54	0.595	1.644
26.04.2023		24	118.01	50.8	8.2	117.79	42.6	5.5	8.2	0.22	0.974	34.24	66.6	6	27.28	60.3	5	6.3	6.96	0.635	1.609
27.04.2023		24	118.03	51.9	8.2	117.82	42.9	5.5	9	0.21	1.079	32.63	66.3	6	26.39	60.2	5	6.1	6.24	0.577	1.657
28.04.2023		24	117.87	53.8	8.2	117.57	43.9	5.5	9.9	0.3	1.179	33.56	65.7	6	26.39	59.7	5	6	7.17	0.631	1.81
29.04.2023		24	99.5	53.7	8.2	99.21	43.2	5.5	10.5	0.29	1.057	34.59	66	6	27	60	5	6	7.59	0.663	1.72
30.04.2023		24	117.59	53.8	8.2	117.39	43.5	5.5	10.3	0.2	1.219	34.39	66.9	6	26.69	60.6	5	6.3	7.7	0.685	1.904
01.05.2023		24	118.65	53.8	8.2	118.35	43.4	5.5	10.4	0.3	1.238	33.94	67	6	25.74	60.7	5	6.3	8.2	0.712	1.95
02.05.2023		24	117.67	53.8	8.2	117.26	43.5	5.5	10.3	0.41	1.225	32.92	67.4	6	26	60.8	5	6.6	6.92	0.637	1.862
03.05.2023		24	118.65	53.8	8.2	118.35	43.5	5.5	10.3	0.3	1.231	32.42	66.6	6	26.22	60.1	5	6.5	6.2	0.583	1.813
04.05.2023		24	117.61	53.8	8.2	117.39	43.3	5.5	10.5	0.22	1.236	34.74	66.3	6	26.35	60.3	5	6	8.39	0.715	1.95
05.05.2023		24	118.57	53.8	8.2	118.32	43.2	5.5	10.6	0.25	1.262	32.89	66.4	6	26.52	60	5	6.4	6.37	0.595	1.857
06.05.2023		24	117.65	53.8	8.2	117.44	43.2	5.5	10.6	0.21	1.255	32.27	67.4	6	25.8	60.5	5	6.9	6.47	0.611	1.866
07.05.2023		24	118.57	53.8	8.2	118.31	43.3	5.5	10.5	0.26	1.256	33.1	67.2	6	26.19	60.5	5	6.7	6.91	0.636	1.892
08.05.2023		24	117.67	53.8	8.2	117.45	43.3	5.5	10.5	0.22	1.236	33.31	67.5	6	25.99	60.9	5	6.6	7.32	0.664	1.9
09.05.2023		24	118.58	53.8	8.2	118.29	43.6	5.5	10.2	0.29	1.218	33.13	67.1	6	26.77	60.5	5	6.6	6.36	0.604	1.822
10.05.2023		24	114.52	53.8	8.2	114.3	43.7	5.5	10.1	0.22	1.163	31.8	67.9	6	25.72	61	5	6.9	6.08	0.589	1.752
11.05.2023		24	43.77	53.7	8.2	43.67	42.5	5.5	11.2	0.1	0.493	30.67	68.7	6	24.23	61.3	5	7.4	6.44	0.621	1.114
12.05.2023		24	0	25.2	8.2	0	23.7	5.5	1.5	0	0	25.38	72	6	19.49	62.4	5	9.6	5.89	0.611	0.611
13.05.2023		24	0	25.3	8.2	0	23	5.5	2.3	0	0	26.1	71.1	6	20.15	62.1	5	9	5.95	0.603	0.603
14.05.2023		24	0	25.6	8.2	0	23.2	5.5	2.4	0	0	26.14	71.2	6	20.14	62	5	9.2	6	0.612	0.612
15.05.2023		24	0	26	8.2	0	23.7	5.5	2.3	0	0	25.43	71.1	6	19.64	62	5	9.1	5.79	0.591	0.591
16.05.2023		24	0	26.2	8.2	0	24	5.5	2.2	0	0	24.89	71.1	6	18.42	61.7	5	9.4	6.47	0.633	0.633
17.05.2023		24	0	25.7	8.2	0	23.6	5.5	2.1	0	0	25.28	71.2	6	18.68	61.7	5	9.5	6.6	0.649	0.649
18.05.2023		24	0	25.9	8.2	0	23.3	5.5	2.6	0	0	24.87	70.9	6	19.55	61.5	5	9.4	5.32	0.56	0.56
19.05.2023		24	0	25.8	8.2	0	23.2	5.5	2.6	0	0	26.72	69.4	6	20.98	60.9	5	8.5	5.74	0.578	0.578
20.05.2023		24	0	25.6	8.2	0	22.9	5.5	2.7	0	0	26.42	69.6	6	20.27	60.7	5	8.9	6.15	0.611	0.611
21.05.2023		24	0	25.5	8.2	0	22.9	5.5	2.6	0	0	25.49	70.9	6	19.98	61.5	5	9.4	5.51	0.58	0.58
22.05.2023		24	0	25.4	8.2	0	22.7	5.5	2.7	0	0	26.23	70.3	6	20.35	61.2	5	9.1	5.88	0.598	0.598
Среднее			71.556	53.4	8.2	71.407	43.4	5.5	10	0.149		30.472	68	6	23.815	60.9	5	7.2	6.658		
Итого		720	2146.69			2142.22				4.47	21.666	914.17			714.44				199.73	18.702	40.369
Досчёт			0			0				0	0	231.3			177.724				53.576	5.411	5.411
Снятие			-946.32			-944.789				-1.531	-9.796	-244.309			-186.514				-57.794	-4.609	-14.405
Сумма			1200.37			1197.431				2.939	11.87	901.161			705.65				195.512	19.504	31.374

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 6.60 V гвс (м3) = 195.51 W гвс (Гкал) = 18.24 W без гвс (Гкал) = 11.87
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.05.29 11:24
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

