

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2023 по 11.05.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.23, КОРП.1[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-01
 Номер прибора: 12001524
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.04.2023		24	165.47	50.7	8.8	165.47	37.5	6.5	13.2	0	2.185	0
24.04.2023		24	161.73	53.6	8.8	161.73	39	6.5	14.6	0	2.364	0
25.04.2023		24	164.81	52.9	8.8	164.81	39.1	6.5	13.8	0	2.269	0
26.04.2023		24	167.87	52.5	8.8	167.87	39.4	6.5	13.1	0	2.21	0
27.04.2023		24	164.9	52.4	8.8	164.9	38.7	6.5	13.7	0	2.259	0
28.04.2023		24	161.82	53.8	8.8	161.82	38.7	6.5	15.1	0	2.447	0
29.04.2023		24	161.63	53.3	8.8	161.63	38.2	6.5	15.1	0	2.447	0
30.04.2023		24	161.66	54.6	8.8	161.66	38.5	6.5	16.1	0	2.6	0
01.05.2023		24	161.68	54.2	8.8	161.68	38.2	6.5	16	0	2.59	0
02.05.2023		24	161.87	55.1	8.8	161.87	38.9	6.5	16.2	0	2.623	0
03.05.2023		24	162.09	51.7	8.8	162.09	37.3	6.5	14.4	0	2.342	0
04.05.2023		24	162.22	50.5	8.8	162.11	36.5	6.5	14	0.11	2.264	0
05.05.2023		24	161.1	50.4	8.8	161.1	35.8	6.5	14.6	0	2.351	0
06.05.2023		24	161.05	55.5	8.8	161.05	38	6.5	17.5	0	2.818	0
07.05.2023		24	161.32	56.3	8.8	161.32	38.6	6.5	17.7	0	2.855	0
08.05.2023		24	161.62	57.3	8.8	161.62	39.4	6.5	17.9	0	2.898	0
09.05.2023		24	161.23	55.5	8.8	161.23	39	6.5	16.5	0	2.654	0
10.05.2023		24	157.18	55	8.8	157.18	39	6.5	16	0	2.51	0
11.05.2023		24	65.79	55.3	8.8	65.79	37.9	6.5	17.4	0	1.14	0
Среднее			157.213	53.7	8.8	157.207	38.3	6.5	15.3	0.006		
Итого		456	2987.04			2986.93				0.11	45.826	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			-1333.646			-1333.646				0	-20.195	0
Сумма			1653.394			1653.284				0.11	25.631	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.05.24 09:40
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

