

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Август 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 111 ИТТ1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9975.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЗ: 12819

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: СЛТТ943 № 15831  
 Подающий трубопровод (М1) ПРСМ  
 Обратный трубопровод (М2) ПРСМ  
 Подающий ГВС (М3) ПРСМ  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)+M2\*(h2-hвх)  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЗ поверены до: 24.04.2022  
 Терморегуляторы: КТЛТР-05  
 КТЛТР-05  
 ТПТ-15-2

Режим (схема):  
 Треобр. Давления:

ОП: СЛ-2; МП: СЛ-2;

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,9421 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0,4308  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Qот = 282,63 Qвент = 0 Qгвс.ср = 0,2176  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 87,04  
 Статус: 0

Дата	Ти	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021																Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (назлив)	Уплитт	T3		T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.07.2021	24.00	*	83.14	71.46	11.68	72.06	71.66	0.40		11.26	11.26	11.52	11.52	11.52		11.52	11.52	71.50				0.81	
24.07.2021	24.00	*	84.29	73.89	10.40	71.80	71.42	0.38		9.94	9.94	10.17	10.17	10.17		10.17	10.17	71.19				0.71	
25.07.2021	24.00	*	86.19	73.00	13.19	71.21	70.89	0.32		12.44	12.44	12.44	12.44	12.72		12.72	12.72	70.48				0.88	
26.07.2021	24.00	*	87.17	74.63	12.54	71.79	71.45	0.34		11.67	11.67	11.67	11.67	11.95		11.95	11.95	71.39				0.83	
27.07.2021	24.00	*	87.99	75.49	12.50	72.71	72.41	0.30		11.63	11.63	11.91	11.91	11.91		11.91	11.91	72.08				0.84	
28.07.2021	24.00	*	88.34	75.76	12.58	71.01	70.71	0.30		11.52	11.52	11.78	11.78	11.78		11.78	11.78	70.47				0.81	
29.07.2021	24.00	*	89.55	76.23	13.32	71.22	70.94	0.28		12.30	12.30	12.30	12.30	12.58		12.58	12.58	70.49				0.87	
30.07.2021	24.00	*	93.38	81.40	11.98	72.44	72.10	0.34		11.01	11.01	11.27	11.27	11.27		11.27	11.27	72.05				0.79	
31.07.2021	24.00	*	56.61	46.87	9.74	71.03	72.17	-1.14		12.39	12.39	12.39	12.39	12.60		12.60	12.60	71.27				0.74	
01.08.2021	24.00	*	8.17	0.00	8.17	40.66	41.91	-1.25		18.35	18.35	18.35	18.35	18.50		18.50	18.50	70.87				0.75	
02.08.2021	24.00	*	8.00	0.00	8.00	40.22	40.79	-0.57		22.75	22.75	22.93	22.93	22.93		22.93	22.93	40.62				0.93	
03.08.2021	24.00	*	10.35	0.00	10.35	40.01	40.28	-0.27		19.10	19.10	19.25	19.25	19.25		19.25	19.25	40.38				0.90	
04.08.2021	24.00	*	8.73	0.00	8.73	39.68	40.62	-0.94		22.54	22.54	22.71	22.71	22.71		22.71	22.71	39.76				0.85	
05.08.2021	24.00	*	7.49	0.00	7.49	40.13	40.72	-0.65		20.98	20.98	21.15	21.15	21.15		21.15	21.15	40.59				0.80	
06.08.2021	24.00	*	7.26	0.00	7.26	40.01	41.72	-1.71		22.81	22.81	22.81	22.81	22.99		22.99	22.99	40.64				0.93	
07.08.2021	24.00	*	7.63	0.00	7.63	40.10	41.63	-1.53		20.01	20.01	20.16	20.16	20.16		20.16	20.16	40.09				0.80	
08.08.2021	24.00	*	7.37	0.00	7.37	40.03	42.59	-2.56		22.84	22.84	23.02	23.02	23.02		23.02	23.02	40.26				0.92	
09.08.2021	24.00	*	7.44	0.00	7.44	40.83	41.52	-0.69		22.66	22.66	22.84	22.84	22.84		22.84	22.84	41.23				0.94	
10.08.2021	24.00	*	7.13	0.00	7.13	40.40	41.29	-0.89		21.75	21.75	21.92	21.92	21.92		21.92	21.92	41.33				0.88	
11.08.2021	24.00	*	8.18	0.00	8.18	41.03	41.24	-0.21		19.93	19.93	20.09	20.09	20.09		20.09	20.09	41.33				0.82	
12.08.2021	24.00	*	6.99	0.00	6.99	40.54	43.27	-2.73		20.68	20.68	20.85	20.85	20.85		20.85	20.85	45.18				0.86	
13.08.2021	24.00	*	23.71	14.34	9.37	62.27	69.46	-7.19		19.05	19.05	19.24	19.24	19.24		19.24	19.24	45.18				0.86	
14.08.2021	24.00	*	90.62	78.35	12.27	68.56	68.28	0.28		11.27	11.27	11.50	11.50	11.50		11.50	11.50	67.81				0.76	
15.08.2021	24.00	*	85.48	70.81	14.67	70.54	70.15	0.39		13.70	13.70	14.01	14.01	14.01		14.01	14.01	70.18				0.96	
16.08.2021	24.00	*	85.76	69.57	16.19	69.79	69.40	0.39		15.17	15.17	15.17	15.17	15.51		15.51	15.51	69.46				1.05	
17.08.2021	24.00	*	85.91	71.27	14.64	70.20	69.79	0.41		13.63	13.63	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	69.87				0.95	
18.08.2021	24.00	*	86.42	71.30	15.12	70.41	70.02	0.39		14.08	14.08	14.40	14.40	14.40		14.40	14.40	69.87				0.98	
19.08.2021	24.00	*	84.92	69.24	15.68	70.81	70.36	0.45		14.65	14.65	14.98	14.98	14.98		14.98	14.98	70.34				0.99	
20.08.2021	24.00	*	83.67	68.26	15.41	70.59	70.18	0.41		14.17	14.17	14.49	14.49	14.49		14.49	14.49	69.86				0.92	
21.08.2021	24.00	*	80.65	66.07	14.58	69.43	68.97	0.46		13.39	13.39	13.69	13.69	13.69		13.69	13.69	68.98				0.93	
22.08.2021	24.00	*	80.08	65.66	14.42	69.20	68.67	0.53		13.42	13.42	13.71	13.71	13.71		13.71	13.71	68.98				0.87	
Среднее	24.00	*	52.86	41.73	11.43	58.73	59.25	-0.51		501.09	501.09	508.38	508.38	508.38		508.38	508.38	57.66				27.07	
Итого	744.00	*	1638.62	1293.60	345.02																		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уплл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 19.83 °С  
 Корректировка на температуру холодной воды: 9.94 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 17.13 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 508.38 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл: 508.38 м.куб.

