

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул., д. 115, корп. 1 ИТП1
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Расходомер:
Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vn)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)
Qот.= 0,2389 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.ср= 0,0125 Qгвс.ср= 0,2987
Qдогов.= 71,67 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.ср= 0,0125 Qгвс.ср= 0,0632
Qдогов.расх.= 71,67 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.ср= 5 Qгвс.ср= 25,28

Договор: 9977.038.1
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до: 14.07.2025
Термопреобр.:
Режим (схема):
Теплопотребление по приборам УТЭ за Август 2021

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021
Qгвс=M3\*(t3-hвх)
Qгвс.гв.ср= 0,0125
Qгвс.ср= 0,0632
Qгвс.м= 25,28

Table with columns: Дата, TI, HC, M1, M2, DM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, DV, T3, T4, P3, P4, Qобщ, Tкал. Rows include dates from 23.07.2021 to 22.08.2021 and summary rows.

Копиcтвo тeплoвoй энергии Qобщ, paccчитaннoe пo cpeднeмy: 300 чac
Oбъeм тeплoнocитeля Увл, paccчитaнный пo cpeднeмy: 300 чac
Пepиoд paccчeтa пo дoгoвopу: 10 Гкал
Кoppeктирoвкa нa тeмпepaтypy xoлoднoй вoды: 19,83 °C
Итoгo к paccчeтy пo пpибopам yчeтa (c yчeтoм кoppeктирoвoк): 20,4 Гкал
Кoпнcтвo пoтpeблeннoгo тeплoнocитeля Qобщ: 236,43 м.кв.ч
Oбъeм пoтpeблeннoгo тeплoнocитeля Увлc: 236,43 м.кв.ч

