

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 10, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9036.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23559

Рифик: 149170

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:

2-х трубная схема

Установленные приборы:

Приборы УТЭ поверены до:

03.12.2021

Режим (схема):

Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7.04 № 226008

расходомер:
 ПРЭМ-40-B1
 ПРЭМ
 ПРЭМ-32-B1

Сглпн=
 0,1
 0,1
 0,067

Смах=
 45
 45
 30

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M^*(t_1-t_{нв})-M^2(t_2-t_{нв})$

лето: $Q_{гвс}=M^3*(t_3-t_{нв})$

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср сут), Гкал/сут:
 Договорные расходы (ср сут), т/сут:

Qот = 0,2871
 Qот = 87,2203
 Gот = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.ср = 0,1708
 Qгвс.ср = 0,0574
 Gгвс.ср = 22,96 Ггвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				ТЗ	Т4	P3	P4	Общ Кал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	R1	R2						M3	V4
23.07.2021	час																
24.07.2021																	
25.07.2021																	
26.07.2021																	
27.07.2021																	
28.07.2021																	
29.07.2021																	
30.07.2021																	
31.07.2021																	
01.08.2021																	
02.08.2021																	
03.08.2021																	
04.08.2021																	
05.08.2021																	0,00
06.08.2021																	0,00
07.08.2021																	0,00
08.08.2021																	0,00
09.08.2021																	
10.08.2021																	
11.08.2021																	
12.08.2021																	
13.08.2021																	
14.08.2021																	
15.08.2021																	
16.08.2021																	
17.08.2021																	
18.08.2021																	
19.08.2021																	
20.08.2021																	
21.08.2021																	
22.08.2021																	
Среднее			24,00														0,00
Итого			72,00														0,00

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

672 час
 672 час
 час

21,56 Гкал
 0 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Визл изл.

20,99 °С
 15,05 Гкал
 305,2 м.куб

6,51 Гкал



МУП «ЖКС №2»
 Отдел учета энергии
 Ответственный за учет тепловой энергии
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации