Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9038.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23561**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 253403** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,027 12 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,245** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0033**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0015**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **74,4304** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2021		*																				
24.07.2021		*																				
25.07.2021		*																				
26.07.2021		*																				
27.07.2021		*																				
28.07.2021		*																				
29.07.2021		*																				
30.07.2021		*																				
31.07.2021		*																				
01.08.2021		*																				
02.08.2021		*																				
03.08.2021		*																				
04.08.2021		*																				
05.08.2021	24,00	*												0,00		0,00						0,00
06.08.2021	24,00	*												0,00		0,00						0,00
07.08.2021	24,00	*												0,00		0,00						0,00
08.08.2021		*																				
09.08.2021		*																				
10.08.2021		*																				
11.08.2021		*																				
12.08.2021		*																				
13.08.2021		*																				
14.08.2021		*																				
15.08.2021		*																				
16.08.2021		*																				
17.08.2021		*																				
18.08.2021		*																				
19.08.2021		*																				
20.08.2021		*																				
21.08.2021		*																				
22.08.2021		*																				
Среднее	24,00													0,00		0,00						0,00
Итого	**72,00**													**0,00**		**0,00**						**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **672** час **0,28** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **672** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **20,99** °С **0,22** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,06** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **9,8** м куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ / 20__ /