

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 120 ИТП
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"
 Договор: 21082.046.1
 Строит. адрес: ТЭЦ
 Телефон: 48553
 Узел учета: Код УТЭ: 48553
 Телефон: 15070

Установленные приборы: Счетчики и стучни, архивы в файлах: СМТ942.04 № 8203
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-h2)/M2*(h2-h3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,152
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,152
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 45,6
 Расчетное потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021: Gот = 0,005
 Qот = 0,0556
 Qот ср = 0,025
 Gот ср = 10 Гтс/м=

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 11.02.2024
 Термопреобр.: КТПР-05
 КТПР-05
 КТПР-05
 КТПР-05
 КТПР-05
 Режим (схема): Преобр. давлений: СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

Счетчик расхода: Gот = 45,6
 Счетчик температуры: Qот = 0,152
 Счетчик давления: Qот = 0,005
 Счетчик расхода: Gот = 10 Гтс/м=

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (январь)	Удлит	T3	T4	P3	P4		
23.07.2021	24,00*		4,17	0,00	4,17	53,70	28,50	25,20	5,15	3,86	4,13	0,00	4,16	0,00	4,16	53,22	25,71	5,11	4,90				
24.07.2021	24,00*		4,46	0,00	4,46	52,45	27,32	25,13	5,21	3,89	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	52,06	24,89	5,19	4,90				
25.07.2021	24,00*		4,63	0,00	4,63	53,67	27,08	26,59	5,23	3,90	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	53,20	24,88	5,20	4,90				
26.07.2021	24,00*		3,54	0,00	3,54	51,46	27,27	24,18	5,26	3,90	3,49	0,00	3,55	0,00	3,55	50,92	25,45	5,23	4,90				
27.07.2021	24,00*		10,50	7,39	3,11	59,78	42,09	17,69	5,23	3,87	10,28	7,22	3,06	10,50	7,30	59,63	41,51	5,20	4,25				
28.07.2021	24,00*		15,07	12,64	2,43	63,90	51,54	12,36	5,26	3,89	14,90	12,48	2,42	15,17	12,64	63,74	51,83	5,22	3,86				
29.07.2021	24,00*		15,16	12,63	2,53	64,22	51,83	12,39	5,27	3,90	14,94	12,45	2,49	15,25	12,63	64,06	52,12	5,25	3,86				
30.07.2021	24,00*		15,89	13,55	2,34	65,27	52,90	12,37	5,45	3,92	15,67	13,37	2,30	15,99	13,54	65,11	53,22	5,43	3,91				
31.07.2021	24,00*		10,69	7,40	3,29	60,53	44,06	16,47	5,74	4,88	10,59	8,86	1,73	10,77	8,22	60,25	43,75	5,69	4,76				
01.08.2021	24,00*		9,04	5,87	3,17	54,02	38,87	15,15	5,61	4,85	8,86	5,84	3,02	9,02	7,33	53,65	37,87	5,56	4,77				
02.08.2021	24,00*		14,64	11,99	2,65	62,21	49,54	12,67	5,23	3,93	14,48	11,81	2,67	14,73	11,97	62,04	49,84	5,17	3,91				
03.08.2021	24,00*		8,30	5,02	3,28	52,33	39,18	13,15	5,46	4,75	8,21	4,98	3,23	8,37	5,02	51,93	37,64	5,17	3,91				
04.08.2021	24,00*		13,30	10,46	2,84	58,40	44,77	13,63	5,46	3,65	13,17	10,35	2,82	13,39	10,46	58,21	45,09	4,72	3,63				
05.08.2021	24,00*		17,23	15,19	2,04	63,79	52,45	11,35	5,46	3,60	17,10	14,68	2,42	17,38	15,19	63,64	52,75	5,44	3,61				
06.08.2021	24,00*		17,30	14,85	2,45	63,52	52,09	11,43	5,45	3,60	17,10	14,68	2,42	17,44	15,96	63,37	52,40	5,41	3,60				
07.08.2021	24,00*		15,83	13,40	2,43	63,87	50,99	12,87	5,28	3,71	15,67	13,25	2,42	15,96	13,40	63,71	51,32	5,24	3,70				
08.08.2021	24,00*		13,91	11,53	2,38	63,32	49,72	13,60	5,02	3,83	13,77	13,45	0,32	14,02	11,08	62,94	49,82	2,53	3,82				
09.08.2021	24,00*		13,58	11,80	1,78	62,38	49,32	13,06	4,97	3,82	13,45	11,05	2,40	14,17	11,17	62,19	49,62	2,53	3,82				
10.08.2021	24,00*		8,07	4,84	3,23	56,01	39,07	16,93	5,63	5,20	8,03	4,44	3,59	8,14	4,51	55,67	37,54	5,59	5,07				
11.08.2021	24,00*		10,62	8,05	2,57	59,51	43,39	16,12	5,04	3,92	10,54	7,39	3,15	10,70	7,45	59,25	43,76	4,67	3,90				
12.08.2021	24,00*		13,95	11,63	2,32	63,56	50,08	13,49	5,04	3,85	13,79	11,11	2,68	14,04	11,29	63,37	50,39	4,99	3,84				
13.08.2021	24,00*		13,97	12,25	1,62	61,61	49,22	12,39	5,05	3,87	13,72	12,12	1,60	13,96	12,25	61,43	49,51	5,02	3,85				
14.08.2021	24,00*		14,69	12,11	2,58	61,82	49,25	12,58	5,14	3,82	14,54	11,97	2,57	14,79	12,11	61,66	49,55	5,09	3,81				
15.08.2021	24,00*		13,73	11,00	2,73	62,88	48,79	14,09	5,00	3,89	13,61	10,33	3,28	13,86	10,46	62,69	49,15	4,97	3,84				
16.08.2021	24,00*		13,56	11,02	2,54	62,18	48,63	13,55	4,96	3,85	13,40	10,33	3,88	13,64	9,64	61,98	48,83	4,92	3,82				
17.08.2021	24,00*		8,22	6,94	1,28	50,63	41,48	9,15	3,46	2,66	8,16	4,16	4,00	8,30	4,22	50,10	41,19	3,42	2,63				
18.08.2021	24,00*		10,48	7,40	3,08	52,63	44,37	8,26	3,98	3,12	10,48	7,33	3,15	10,66	7,39	52,33	44,31	3,27	3,08				
19.08.2021	24,00*		13,23	10,45	2,78	62,85	52,01	10,84	4,94	3,86	13,04	10,48	2,56	13,27	9,57	62,65	52,44	4,90	3,83				
20.08.2021	24,00*		18,82	16,08	2,74	63,70	53,75	9,95	4,89	3,87	18,64	15,69	2,95	18,98	15,92	63,54	54,13	4,85	3,85				
21.08.2021	24,00		32,90	30,20	2,70	65,60	57,59	8,00	4,77	3,85	32,51	29,68	2,83	33,16	30,17	65,52	57,81	4,73	3,85				
22.08.2021	24,00		33,31	30,15	3,16	65,57	57,42	7,95	4,77	3,83	32,88	29,67	3,21	33,55	30,11	65,29	57,63	4,71	3,85				
Среднее	24,00		13,31	10,51	2,80	59,91	45,63	14,28	5,02	3,87	13,16	10,11	3,05	13,41	10,24	59,66	45,36	4,99	3,99				
Итого	744,00		412,69	325,84	86,85						408,11	313,46	94,65	415,59	317,55	98,04				10,10			

Показанная Счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трпб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотоснабжения Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленной теплотоснабжения Уплв изл.
 19,83 °С
 0 час
 0 час
 1,72 Гкал
 8,38 Гкал
 98,06 м.куб

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис Санкт-Петербурга»
 «Энергослужба»
 Отдел управления
 «Энергослужба»
 Представитель теплоснабжающей организации