

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
Адрес: Седова ул, д. 140, лит. Е  
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8729.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
24308

График: 15070

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208254  
Вычислитель: ПРЭМ  
Подводящий трубопровод (М1): ПРЭМ  
Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ  
Подводящий ГВС (М3): ПРЭМ  
Циркуляционный ГВС (М4): ПРЭМ  
Подпиточный трубопровод (Vп):

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
расходомер: Gm1п=  
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
Термопреобр.: КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСЛ-Н

2-х трубная схема  
Режим (схема):  
Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:  
Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)  
Qот.= 0,307  
Qвент.= 92,1  
Qтех.= 0  
Qгвс=М3\*(t3-hвх)

зима:  
Qвент.= 0  
Qтех.= 0  
Qгвс=М3\*(t3-hвх)

лето:  
Qгвс=М3\*(t3-hвх)  
Qгвс ср.= 0,2508  
Qгвс ср.= 0,114  
Qгвс ср.= 45,6  
Qгвс ср.=

Table with columns: Дата, TI, HC, M1, M2, DM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dm, V3, V4, dv, Vподпит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Includes a section for 'Учет ГВС (ТВ-1)' and 'Контроль ГВС (ТВ-2)'.

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Общц,  
Объем потребленного теплоснабжения Увс изл.

744 час  
744 час  
19,83 °C  
31 Ккал  
419,12 м.куб.

39,06 Ккал  
419,12 куб.м

8,06 Ккал



Генеральный директор (от абонента)  
Абонентское управление  
Отчет принят  
Представитель теплоснабжающей организации