

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2021

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж

Договор: 9333,038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЗ:

Общий  
23554

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

график: 149/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207114

Приборы УУТЗ поверены до: 12.12.2021

Режим (схема):  
Преобр. Давления:

ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

Податочный трубопровод (М1)

расходомер:  
ПРЭМ  
ПРЭМ  
ПРЭМ

Гипл=

Гмах=

Термопреобр.:  
КТСП-Н  
КТСП-Н  
ТСП-Н

0,067  
0,067  
0,067

30  
30  
30

Обратный трубопровод (М2)

Циркуляционный ГВС (М3)

30

30

ТСП-Н

0,067

30

30

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

зима:

лето:

Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)

Qтгвс=M3\*(t3-hx)

Qтгвс=

0,175

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот.=

Qтгвс.=

0

0

0

0,2112

0,096

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Гот.=

Гтгвс.=

0

0

0

38,4 Гтгвс.м³

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, DV, Уподлит, Т3, Т4, Р3, Р4, Qобщ. Includes a summary row at the bottom with 'Итого' and values 24.00, 72.00, etc.

Official stamps and signatures. Includes 'Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"' and 'ГУП "ТЭК СПб" Абонентное управление'.

Копличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Копличество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

672 час  
672 час  
20,99 °С  
7,32 Гкал  
161,56 м.куб.

10,64 Гкал  
0 куб.м  
3,32 Гкал