Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9066.038.1** Телефон: Узел учета: **ГВС**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 23 ГВС** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28525**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **10.05.2022** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 220998** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0381** Qгвс.= **0,4136**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0381** Qгвс.ср= **0,1199**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **0** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **15,24** Gгвс.= **47,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2021		*																			
24.07.2021		*																			
25.07.2021		*																			
26.07.2021		*																			
27.07.2021		*																			
28.07.2021		*																			
29.07.2021		*																			
30.07.2021		*																			
31.07.2021		*																			
01.08.2021		*																			
02.08.2021		*																			
03.08.2021		*																			
04.08.2021		*																			
05.08.2021		*																			
06.08.2021		*																			
07.08.2021		*																			
08.08.2021		*																			
09.08.2021		*																			
10.08.2021		*																			
11.08.2021		*																			
12.08.2021		*																			
13.08.2021		*																			
14.08.2021		*																			
15.08.2021		*																			
16.08.2021		*																			
17.08.2021		*																			
18.08.2021		*																			
19.08.2021		*																			
20.08.2021		*																			
21.08.2021		*																			
22.08.2021		*																			
Среднее																					
Итого																					

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **744** час **52,08** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **744** час **579,7** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **19,44** °C **10,9** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **41,18** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **579,7** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
«___» _____ 20___ г.
Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ