Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 33**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9111.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9735**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **01.03.2022** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

		Gmin=	Gmax=	
Вычислитель: **СПТ943 № 6101**	расходомер:			Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,336** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,088**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **100,8** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **35,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.07.2021	24,00	*	67,82	56,15	11,67	72,02	71,53	0,49	7,10	3,50	12,68		12,68	12,93		12,93		65,00		3,70		0,87
24.07.2021	24,00	*	70,08	60,49	9,59	71,77	71,34	0,43	7,10	3,50	11,05		11,05	11,27		11,27		65,00		3,70		0,72
25.07.2021	24,00	*	71,12	59,97	11,15	71,24	70,85	0,39	7,10	3,50	12,95		12,95	13,20		13,20		65,00		3,70		0,82
26.07.2021	24,00	*	53,86	42,93	10,93	71,61	70,98	0,63	7,10	3,50	11,91		11,91	12,15		12,15		65,00		3,70		0,81
27.07.2021	24,00	*	54,53	43,89	10,64	72,57	72,01	0,56	7,10	3,50	11,46		11,46	11,68		11,68		65,00		3,70		0,80
28.07.2021	24,00	*	55,48	44,62	10,86	70,86	70,32	0,54	7,10	3,50	11,86		11,86	12,09		12,09		65,00		3,70		0,80
29.07.2021	24,00	*	55,41	44,95	10,46	71,15	70,65	0,50	7,10	3,50	11,52		11,52	11,75		11,75		65,00		3,70		0,77
30.07.2021	24,00	*	57,46	47,92	9,54	72,26	71,68	0,58	7,10	3,50	10,67		10,67	10,88		10,88		65,00		3,70		0,72
31.07.2021	24,00	*	38,06	29,50	8,56	71,79	71,42	0,37	7,10	3,50	11,22		11,22	11,44		11,44		65,00		3,70		0,63
01.08.2021	24,00	*	32,04	22,22	9,82	69,45	68,16	1,29	7,10	3,50	12,07		12,07	12,31		12,31		65,00		3,70		0,71
02.08.2021	24,00	*	48,55	36,68	11,87	69,02	68,46	0,56	7,10	3,50	12,42		12,42	12,67		12,67		65,00		3,70		0,84
03.08.2021	24,00	*	23,63	28,46	-4,83	66,17	64,35	1,82	7,10	3,50	14,35		14,35	14,63		14,63		65,00		3,70		-0,27
04.08.2021	24,00	*	39,37	28,83	10,54	68,06	67,03	1,03	7,10	3,50	13,44		13,44	13,70		13,70		65,00		3,70		0,75
05.08.2021	24,00	*	54,24	43,65	10,59	70,26	69,69	0,57	7,10	3,50	11,51		11,51	11,73		11,73		65,00		3,70		0,77
06.08.2021	24,00	*	74,23	62,15	12,08	70,14	69,76	0,38	7,10	3,50	13,82		13,82	14,09		14,09		65,00		3,70		0,88
07.08.2021	24,00	*	84,65	73,84	10,81	71,05	70,70	0,35	7,10	3,50	12,86		12,86	13,11		13,11		65,00		3,70		0,80
08.08.2021	24,00	*	76,67	65,01	11,66	71,38	70,97	0,41	7,10	3,50	13,27		13,27	13,53		13,53		65,00		3,70		0,87
09.08.2021	24,00	*	75,20	64,28	10,92	69,99	69,65	0,34	7,10	3,50	12,48		12,48	12,73		12,73		65,00		3,70		0,79
10.08.2021	24,00	*	39,96	32,09	7,87	69,00	68,33	0,67	7,10	3,50	13,39		13,39	13,66		13,66		65,00		3,70		0,57
11.08.2021	24,00	*	56,54	45,93	10,61	70,30	69,79	0,51	7,10	3,50	12,05		12,05	12,28		12,28		65,00		3,70		0,77
12.08.2021	24,00	*	75,66	64,89	10,77	71,38	71,06	0,32	7,10	3,50	12,22		12,22	12,46		12,46		65,00		3,70		0,80
13.08.2021	24,00	*	74,95	65,13	9,82	69,01	68,64	0,37	7,10	3,50	11,26		11,26	11,48		11,48		65,00		3,70		0,71
14.08.2021	24,00	*	80,71	69,71	11,00	68,62	68,35	0,27	7,10	3,50	12,70		12,70	12,95		12,95		65,00		3,70		0,78
15.08.2021	24,00	*	76,52	64,52	12,00	70,64	70,24	0,40	7,10	3,50	13,44		13,44	13,71		13,71		65,00		3,70		0,88
16.08.2021	24,00	*	74,77	63,66	11,11	69,84	69,46	0,38	7,10	3,50	12,45		12,45	12,69		12,69		65,00		3,70		0,81
17.08.2021	24,00	*	75,64	64,77	10,87	70,20	69,81	0,39	7,10	3,50	12,24		12,24	12,48		12,48		65,00		3,70		0,79
18.08.2021	24,00	*	77,25	64,91	12,34	70,43	70,08	0,35	7,10	3,50	13,82		13,82	14,09		14,09		65,00		3,70		0,90
19.08.2021	24,00	*	76,25	63,36	12,89	70,80	70,42	0,38	7,10	3,50	14,15		14,15	14,43		14,43		65,00		3,70		0,94
20.08.2021		*																				
21.08.2021		*																				
22.08.2021		*																				
Среднее	24,00		62,17	51,95	10,22	70,39	69,85	0,55	7,10	3,50	12,47		12,47	12,72		12,72		65,00		3,70		0,75
Итого	**672,00**		**1740,65**	**1454,51**	**286,14**						**349,26**		**349,26**	**356,12**		**356,12**						**21,03**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72** час **2,25** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **72** час **38,16** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **19,83** °С **6,51** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **16,77** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **394,28** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

«__» 20__ г.