

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул., д. 37**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10964.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Обшии**
 Код УУТЗ: **9745**

Установленные приборы: **СНТ943 № 6057** Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: **Подающий трубопровод (M1)** расходомер:
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ-32-С1**
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ-32-С1**
 Циркуляционный ГВС (M4) **ПРЭМ-20-D**
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЗ поверены до: **24.04.2022**
 Гмаш= **30**
 КТГТР-05
 КТГТР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема):
 Приобр. давления:

ОП: **СП-0;** МП: **СП-0;**

График: **1507/0**

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)**


лето: **Qгвс=M3*(t3-hхв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот.= 0,756** Qвент.= **0** Qгвс= **0,202**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот.= 0,756** Qгвс ср= **0,0918**
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.: **Qот.= 226,8** Qвент.= **0** Qгвс ср= **36,72** Гвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV(излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4		
23.07.2021	24.00*	Т	64,89	56,04	8,85	71,59	71,18	0,41	0,39	9,08	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
24.07.2021	24.00*	Т	68,06	58,79	9,27	71,39	71,00	0,39	0,34	9,36	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
25.07.2021	24.00*	Т	69,02	57,75	11,27	70,89	70,55	0,34	0,38	11,41	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
26.07.2021	24.00*	Т	50,83	40,97	9,86	71,09	70,51	0,58	0,58	9,79	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
27.07.2021	24.00*	Т	51,69	41,82	9,87	72,07	71,54	0,53	0,53	9,84	9,84	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
28.07.2021	24.00*	Т	52,17	42,31	9,86	70,41	69,90	0,51	0,44	9,82	9,82	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
29.07.2021	24.00*	Т	52,28	42,81	9,47	70,71	70,27	0,44	0,44	9,47	9,47	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
30.07.2021	24.00*	Т	55,79	45,65	10,14	71,83	71,30	0,53	0,13	10,07	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
31.07.2021	24.00*	Т	36,71	28,32	8,39	71,18	71,05	0,13	0,13	8,96	8,96	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
01.08.2021	24.00*	Т	30,39	21,37	9,02	68,69	67,67	1,02	0,39	9,91	9,91	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
02.08.2021	24.00*	Т	44,09	34,82	9,27	68,56	67,99	0,57	0,39	9,43	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
03.08.2021	24.00*	Т	23,51	26,50	-2,99	65,13	63,74	1,39	0,97	10,66	10,66	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
04.08.2021	24.00*	Т	36,86	27,27	9,59	67,29	66,32	0,97	0,56	10,87	10,87	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
05.08.2021	24.00*	Т	51,98	41,36	10,62	69,83	69,27	0,56	0,36	10,86	10,86	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
06.08.2021	24.00*	Т	60,33	50,83	9,08	69,85	69,49	0,36	0,36	9,18	9,18	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
07.08.2021	24.00*	Т	83,61	72,08	11,53	70,77	70,46	0,31	0,31	11,49	11,49	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
08.08.2021	24.00*	Т	75,42	62,29	12,13	71,08	70,73	0,35	0,35	12,11	12,11	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
09.08.2021	24.00*	Т	62,43	10,61	69,72	69,42	0,30	0,30	10,41	10,41	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
10.08.2021	24.00*	Т	40,42	30,32	10,10	68,37	68,14	0,23	0,23	11,09	11,09	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
11.08.2021	24.00*	Т	54,54	45,90	8,64	69,85	69,45	0,40	0,29	9,02	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
12.08.2021	24.00*	Т	74,33	64,48	9,85	71,10	70,81	0,29	0,33	10,10	10,10	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
13.08.2021	24.00*	Т	73,62	64,56	9,06	66,76	66,43	0,33	0,33	9,25	9,25	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
14.08.2021	24.00*	Т	79,71	68,84	10,87	68,35	68,17	0,18	0,18	10,95	10,95	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
15.08.2021	24.00*	Т	74,51	63,71	10,80	70,36	70,00	0,36	0,36	10,83	10,83	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
16.08.2021	24.00*	Т	73,33	62,78	10,55	69,58	69,22	0,36	0,36	10,69	10,69	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
17.08.2021	24.00*	Т	75,30	63,83	11,47	69,91	69,55	0,36	0,36	11,62	11,62	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
18.08.2021	24.00*	Т	74,72	63,99	10,73	70,15	69,83	0,32	0,32	10,88	10,88	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
19.08.2021	24.00*	Т	73,72	62,45	11,27	70,51	70,17	0,34	0,34	11,51	11,51	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	65,00	65,00	Кгс/см2	Кгс/см2	Гкал		
20.08.2021	*	Т																			Гкал		
21.08.2021	*	Т																			Гкал		
22.08.2021	*	Т																			Гкал		
Среднее	24.00		60,14	50,53	9,61	69,96	69,51	0,46		10,31	10,31	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	65,00	65,00			Гкал		
Итого	672,00		1683,95	1414,77	269,18					288,66	288,66	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	65,00	65,00			Гкал		
Показаны счетчики на момент снятия данных:																					Гкал		

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения изл, рассчитанный по среднему: **72 час**
 Период расчета по договору: **72 час**
 Период превышения I2: **19,83 °C**
 Период превышения I2: **6,02 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **2,07 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: **15,42 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Улс изл.: **325,89 м.куб.м**


Филиал «ТЭК СПб»
ОТДЕЛ ТЕПЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ ПУИИИТ
 Ответственный за учет теплоснабжения: _____
 Представитель теплоснабжающей организации: _____