

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2021

Абонтент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
Адрес: Шелгунова ул, д. 41, лит. А  
Обслуживающая организация:

Договор: 9113.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЗ:

Обшии  
9973

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
Вычислитель: СПТ943 № 6069  
Подающий трубопровод (М1) PRЭМ-32-С1  
Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-С1  
Подающий ГВС (М3) PRЭМ-20-D  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Уп)  
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
лето: QГВС=M3\*(t3-hхв)

Расходомер: PRЭМ-32-С1  
PRЭМ-32-С1  
PRЭМ-20-D  
Схема подключения: 2-х трубная схема  
Приборы УУТЗ поверены до: 11.09.2022  
Термопреобр.: КТЛТР-05  
КТЛТР-05  
ТЛТТ-15-2

Qвент.= 0  
Qтеп.= 0  
Qгвс=М3\*(t3-hхв)

Qгвс= 0  
Qгвс.ср= 0  
Qгвс.ср= 0

Qгвс= 0,1844  
Qгвс.ср= 0,0838  
Qгвс.ср= 33,52 ГВт.с/м

Qгвс= 0,1844  
Qгвс.ср= 0,0838  
Qгвс.ср= 33,52 ГВт.с/м

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср.сут.): Тбрут:  
Договорные расходы (ср.сут.): Тбрут:

Qот.= 0,335  
Qвт.= 100,5  
Qгвс=М3\*(t3-hхв)

Qвент.= 0  
Qтеп.= 0  
Qгвс=М3\*(t3-hхв)

Qгвс= 0  
Qгвс.ср= 0  
Qгвс.ср= 0

Qгвс= 0,1844  
Qгвс.ср= 0,0838  
Qгвс.ср= 33,52 ГВт.с/м

Qгвс= 0,1844  
Qгвс.ср= 0,0838  
Qгвс.ср= 33,52 ГВт.с/м

Qгвс= 0,1844  
Qгвс.ср= 0,0838  
Qгвс.ср= 33,52 ГВт.с/м

Qгвс= 0,1844  
Qгвс.ср= 0,0838  
Qгвс.ср= 33,52 ГВт.с/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Table with columns: Дата, Ти, НС, М1, М2, DM, T1, T2, DT, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, DV(изъян), Улоднит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows include daily data from 23.07.2021 to 22.08.2021 and summary rows for average (Среднее) and total (Итого).

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 518 час  
Объем теплоносителя (изл), рассчитанный по среднему: 518 час  
Период расчета по договору: 17,7 Гкал  
Период превышения 12: 256,84 куб.м  
Корректировка на температуру холодной воды: 19,83 °С  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 18,25 Гкал  
Количество потребленной тепловой энергии Общц.: 18,25 Гкал  
Объем потребленного теплоносителя (изл): 366,51 м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района"  
Генеральный директор: [Signature]  
Абонентное управление  
Отчет принят