

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за август 2021**

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48787

Приборы УУТЭ поверены до 22.08.2022

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 14.7

Подающий тр. ПРЭМ 40

22.5

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ 20

6

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		T1	P1	G1	Q1	T2	P2	G2	Q2						
		С	кгс/см	тонн	Гкал	С	кгс/см	тонн	Гкал	С	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.07.2021	24	24.3	7.00			21.0	6.50			3.34		-	-	-	
24.07.2021	24	23.3	7.00			21.0	6.50			2.31		-	-	-	
25.07.2021	24	23.1	7.00			21.0	6.50			2.08		-	-	-	
26.07.2021	24	23.4	7.00			21.0	6.50			2.14		-	-	-	
27.07.2021	24	23.5	7.00			21.0	6.50			2.37		-	-	-	
28.07.2021	24	23.6	7.00			21.0	6.50			2.52		-	-	-	
29.07.2021	24	23.6	7.00			21.0	6.50			2.60		-	-	-	
30.07.2021	24	23.2	7.00			21.0	6.50			2.58		-	-	-	
31.07.2021	24	22.9	7.00			21.0	6.50			2.18		-	-	-	
01.08.2021	24	22.6	7.00			21.0	6.50			1.94		-	-	-	
02.08.2021	24	22.0	7.00			21.0	6.50			1.60		-	-	-	
03.08.2021	24	21.8	7.00			21.0	6.50			0.99		-	-	-	
04.08.2021	24	24.5	7.00			21.0	6.50			0.77		-	-	-	
05.08.2021	24	69.9	7.00	19.380	0.092	59.5	6.50	9.220	0.693	10.33	10.160	-	-	-	0.785
06.08.2021	24	67.4	7.00	37.860	0.336	51.4	6.50	21.350	1.081	16.07	16.510	-	-	-	1.417
07.08.2021	24	68.6	7.00	47.950	0.502	53.1	6.50	33.350	0.965	15.51	14.600	-	-	-	1.467
08.08.2021	24	71.3	7.00	83.920	0.692	62.0	6.50	75.090	0.588	9.36	8.830	-	-	-	1.280
09.08.2021	24	72.5	7.00	102.450	0.770	64.1	6.50	93.870	0.585	8.35	8.580	-	-	-	1.355
10.08.2021	24	60.3	7.00	108.160	0.524	55.3	6.50	94.820	0.738	5.07	13.340	-	-	-	1.262
11.08.2021	24	57.9	7.00	105.120	0.486	52.0	6.50	89.640	0.902	5.92	15.480	-	-	-	1.388
12.08.2021	24	70.9	7.00	102.450	0.780	61.9	6.50	88.370	0.947	9.01	14.080	-	-	-	1.727
13.08.2021	24	70.8	7.00	96.990	0.806	61.2	6.50	85.700	0.751	9.54	11.290	-	-	-	1.557
14.08.2021	24	71.6	7.00	97.140	0.844	61.7	6.50	87.010	0.678	9.90	10.130	-	-	-	1.522
15.08.2021	24	72.4	7.00	97.430	0.591	65.5	6.50	86.630	0.743	6.91	10.800	-	-	-	1.334
16.08.2021	24	70.1	7.00	101.310	0.456	64.9	6.50	89.350	0.802	5.17	11.960	-	-	-	1.258
17.08.2021	24	71.8	7.00	99.240	0.558	65.5	6.50	90.370	0.609	6.33	8.870	-	-	-	1.167
18.08.2021	24	72.0	7.00	98.100	0.593	65.3	6.50	89.410	0.591	6.75	8.690	-	-	-	1.184
19.08.2021	24	71.6	7.00	98.340	0.601	64.7	6.50	89.210	0.625	6.87	9.130	-	-	-	1.226
20.08.2021	24	72.4	7.00	97.600	0.678	64.8	6.50	90.080	0.508	7.64	7.520	-	-	-	1.186
21.08.2021	24	71.8	7.00	102.460	0.764	63.4	6.50	92.140	0.716	8.46	10.320	-	-	-	1.480
Среднее	24.00	48.7	7.00	87.994	0.593	0.0	6.50	76.801	0.737	5.75	11.194	-	-	-	1.329
Итого	744.0			1495.900	10.073			1305.610	12.522		190.290	0.00	0.00	0.00	22.60

Ориентировочно до конца месяца(+)

791.947

Корректировка за прошлый месяц (-)

691.205

100.742

11.962

**Итого за август 2021 :**

2287.847

1996.815

291.032

34.557059

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.08.2021 11:00:0	15861.470	317.112	12619.100	214.942	-	-	317.112	
21.08.2021 04:00:0	15935.370	318.039	12686.170	215.407	-	-	318.039	

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 19.4

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

29.02 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

