

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровская Фермы пр-кт, д. 7
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 9138.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Общий 23606

Источники: "СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ"

Схема подключения:

2-х-трубная схема

Режим (схема): Преобр. Давления:

График: 15070

Установленные приборы: ВК-7 № 207961
 Вычислитель: ВК-7 № 207961
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер: Гм1= 0,067
 ПРЭМ-32-В1 0,067
 ПРЭМ-32-В1 0,067

Термоприобр.: КТСП-Н 30
 КТСП-Н 30
 ТСП-Н 30

Q=М1*(t1-tнх)-М2*(t2-tнх)
 Qот = 0,23 Qвт = 0 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0,0848
 Qгвс ср = 33,92

Qгвс = 0,1866
 Qгвс ср = 0,0848
 Qгвс ср = 33,92

Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-tнх)-М2*(t2-tнх) лето: Qгвс=М3*(t3-tнх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,23 Qвт = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,0848
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,23 Qвт = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,0848
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот = 69 Qвт = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 33,92

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			М1	М2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	М3	М4	dM	У3	У4	dV (излв)	Уподпит	T3		T4	P3	P4	
23.03.2021	24.00		118,92	103,75	15,17	82,94	46,89	36,05									122,54	104,86	17,68				5,00
24.03.2021	24.00		121,01	105,37	15,64	79,01	46,23	32,78									124,41	106,42	17,99				4,69
25.03.2021	24.00		120,30	105,05	15,25	76,36	45,24	31,12									123,48	106,02	17,46				4,44
26.03.2021	24.00		119,18	104,06	15,12	76,36	44,91	31,45									122,30	105,02	17,28				4,43
27.03.2021	24.00		119,68	104,10	15,58	76,22	44,85	31,37									122,82	105,08	17,74				4,46
28.03.2021	24.00		122,75	104,77	17,98	76,64	45,79	30,85									125,96	105,80	20,18				4,62
29.03.2021	24.00		123,07	107,67	15,40	75,55	45,48	30,07									126,25	108,74	17,51				4,40
30.03.2021	24.00		122,14	107,14	15,00	71,61	43,86	27,75									124,98	108,10	16,88				4,05
31.03.2021	24.00		120,70	104,58	16,12	70,81	42,84	27,97									123,46	105,54	17,92				4,07
01.04.2021	24.00		119,77	104,84	14,93	70,01	42,49	27,52									122,45	105,77	16,68				3,93
02.04.2021	24.00		119,31	104,68	14,63	69,99	42,47	27,52									121,97	105,63	16,34				3,90
03.04.2021	24.00		118,99	102,97	16,02	69,38	41,76	27,62									124,34	104,60	19,74				4,15
04.04.2021	24.00		121,62	103,67	17,95	69,96	42,03	27,93									122,67	105,99	16,68				4,04
05.04.2021	24.00		119,91	105,03	14,88	71,15	42,76	28,39									121,35	104,26	17,09				4,11
06.04.2021	24.00		118,54	103,32	15,22	71,91	42,78	29,13									122,26	104,91	17,35				4,15
07.04.2021	24.00		119,43	103,97	15,46	72,10	42,95	29,36									121,66	104,82	16,84				4,13
08.04.2021	24.00		118,83	103,88	14,95	72,29	42,93	29,36									122,54	105,57	16,97				4,24
09.04.2021	24.00		121,05	104,71	16,34	72,19	43,01	29,18									123,96	105,64	18,32				4,20
10.04.2021	24.00		121,33	104,89	16,44	71,98	43,25	28,73									125,21	105,57	19,64				4,33
11.04.2021	24.00		122,28	104,61	17,67	72,65	43,54	29,11									124,18	108,57	16,23				4,02
12.04.2021	24.00		123,46	107,67	15,79	71,22	44,34	26,88									126,33	108,64	17,69				4,24
13.04.2021	24.00		122,09	107,61	14,48	69,51	43,76	25,75									124,80	108,57	16,23				4,33
14.04.2021	24.00		121,88	106,11	15,77	68,82	42,77	26,05									124,53	107,03	17,50				3,85
15.04.2021	24.00		119,49	103,42	16,07	67,16	41,35	25,81									121,98	104,28	17,70				3,75
16.04.2021	24.00		120,13	104,27	15,86	65,55	41,08	24,67									122,54	105,74	16,80				3,70
17.04.2021	24.00		120,13	104,27	15,86	65,55	41,08	24,67									122,50	105,12	17,38				3,60
18.04.2021	24.00		122,15	105,36	16,79	67,31	42,14	25,17									124,70	106,32	18,38				3,78
19.04.2021	24.00		120,76	105,17	15,59	67,28	42,14	25,14									123,27	106,10	17,17				3,69
20.04.2021	24.00		121,41	105,61	15,80	67,18	42,18	25,00									123,93	106,53	17,40				3,70
21.04.2021	24.00		119,05	102,93	16,12	65,59	40,99	24,60									121,42	103,76	17,66				3,59
22.04.2021	24.00		120,52	104,78	15,74	67,07	41,53	25,54									123,00	105,62	17,38				3,73
Итого	744,00		120,64	104,87	15,77	71,38	43,22	28,16									123,45	105,81	17,64				4,08
Среднее	24,00		3739,80	3250,86	488,94												3826,86	3280,17	546,69				126,49

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Уп, т	Гкал	Траб, ч
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т			

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узил, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,81 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 125,68 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 546,69 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс изл: 3826,86 м.куб.



Генеральный директор
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Фирма «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 Отчет принят
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.