

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 105, корп. 2

Договор: 8821.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23768

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207725

Вычислитель: ПРЭМ-40-В1

Подводящий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (М4)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср сут.): Т/сут.:

Договорные расходы (ср сут.): Т/сут.:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Эмплн=

0,1
 0,1
 0,067

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термомреобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН

2-х трубная схема
 ГМпх= 45
 ГМпх= 45
 ТСПН 30

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

зима:

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qот.= 0,321

Qотх.= 0

Qотс ср.= 0

Qотс ср.= 0

Qвент.= 0

Qвентх.= 0

Qвентс ср.= 0

Qвентс ср.= 0

лето:

Qвс=M3*(h3-hхв)

Qвс.гв= 0

Qвсх.гвс ср.= 0

Qвсх.гвс ср.= 0

Qвс.= 0,1481

Qвсх ср.= 0,0673

Qвсх ср.= 0

Qвсх ср.= 0

Qвс.= 26,92

Qвсх ср.= 26,92

Qвсх ср.= 0

Qвсх ср.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Удлит	T3	T4	P3		P4			
23.03.2021	24.00		223.91	216.95	6.96	81.86	61.74	20.12								230.62	220.83	9.79						4.95	
24.03.2021	24.00		226.56	218.82	7.74	78.03	59.84	18.19								232.76	222.51	10.25						4.60	
25.03.2021	24.00		225.15	217.39	7.76	75.47	58.18	17.29								230.95	220.84	10.11						4.36	
26.03.2021	24.00		223.08	215.43	7.65	75.45	57.98	17.47								228.86	218.85	10.01						4.35	
27.03.2021	24.00		223.85	215.93	7.92	75.30	57.86	17.44								229.59	219.33	10.26						4.37	
28.03.2021	24.00		227.08	217.76	9.32	75.75	58.42	17.33								232.99	221.25	11.74						4.49	
29.03.2021	24.00		233.40	224.61	8.79	74.70	58.16	16.54								239.30	228.18	11.12						4.38	
30.03.2021	24.00		234.78	226.34	8.44	70.79	55.68	15.11								240.15	229.66	10.49						4.03	
31.03.2021	24.00		230.12	222.10	8.02	69.95	54.71	15.24								235.27	225.26	10.01						3.95	
01.04.2021	24.00		231.66	222.00	9.66	69.19	54.29	14.90								236.73	225.11	11.62						3.98	
02.04.2021	24.00		230.72	221.69	9.03	69.15	54.26	14.89								235.76	224.79	10.97						3.93	
03.04.2021	24.00		228.58	218.81	9.77	68.53	53.62	14.91								233.46	221.82	11.64						3.94	
04.04.2021	24.00		232.21	220.17	12.04	69.12	54.05	15.07								237.32	223.20	11.64						4.16	
05.04.2021	24.00		231.78	222.54	9.24	70.26	54.85	15.41								237.01	225.73	11.28						4.08	
06.04.2021	24.00		228.66	219.62	9.04	71.00	55.07	15.93								233.93	222.77	11.16						4.15	
07.04.2021	24.00		230.00	220.53	9.47	71.20	55.31	15.89								235.31	223.72	11.59						4.25	
08.04.2021	24.00		229.75	220.01	9.74	71.38	55.27	16.11								235.09	223.19	11.90						4.25	
09.04.2021	24.00		231.07	222.27	8.80	71.28	55.34	15.94								236.43	225.48	10.95						4.18	
10.04.2021	24.00		232.99	222.33	10.66	71.10	55.39	15.71								238.35	225.55	12.80						4.26	
11.04.2021	24.00		232.24	222.47	9.77	71.76	55.99	15.77								237.72	225.73	11.99						4.22	
12.04.2021	24.00		236.19	227.50	8.69	70.43	55.92	14.51								241.56	230.85	10.71						3.92	
13.04.2021	24.00		236.41	226.75	9.66	68.75	54.80	13.95								241.57	229.98	11.59						3.83	
14.04.2021	24.00		234.23	224.84	9.39	68.07	54.06	14.01								239.21	227.94	11.27						3.80	
15.04.2021	24.00		230.43	220.69	9.74	66.41	52.55	13.86								235.12	223.96	11.56						3.71	
16.04.2021	24.00		235.12	226.00	9.12	66.31	52.78	13.53								239.89	228.97	10.92						3.67	
17.04.2021	24.00		236.46	226.90	9.56	64.76	52.06	12.70								241.06	229.81	11.25						3.51	
18.04.2021	24.00		240.37	228.79	11.58	66.49	53.56	12.96								245.26	231.90	13.36						3.74	
19.04.2021	24.00		238.37	228.57	9.80	66.49	53.53	12.96								243.20	231.70	11.50						3.62	
20.04.2021	24.00		238.73	229.73	9.00	66.38	52.90	12.90								240.36	229.34	11.02						3.50	
21.04.2021	24.00		235.77	226.46	9.31	64.83	52.09	12.74								245.98	234.31	11.67						3.71	
22.04.2021	24.00		241.09	231.24	9.85	66.23	53.07	13.16								237.24	225.97	11.27						4.04	
Среднее	24.00		231.96	222.75	9.21	70.53	55.29	15.24								7354.36	7005.02	349.34						125.38	
Итого	744.00		7190.76	6905.24	285.52																				

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Мп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узил, рассчитанный по среднему


Период превышения 12:
 Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии ОООш:
 Объем потребленного теплоснабжения Узил:

1,65 °C
 124,91 Гкал
 349,34 м.куб.

0 час
 0 час
 0,47 Гкал
 Гкал
 куб.м



Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис Невского района»
 Отдел «Энергосбыт»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 20

График: 150/70