

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
23769

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул. д. 107, лит. Н

Договор: 8562.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Режим (схема):
Предобр. давления:

Осуществляющая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Источник: ВКТ-7 № 207709
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: расходомер:
Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
Циркуляционный ГВС (М4)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
Глава= 45
ТСЛПН
ТСЛПН

Расчетный алгоритм: Q=M*(t1-h*хв)-M2*(t2-h*хв)
Qот.= 0,321
Qтеп.= 0
Qгвс ср.= 0,069
Qгвс м.= 27,6

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ			
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3						V4	dv (измв)	Уплит
23.03.2021	24.00		178.36	168.52	9.84	81.89	58.06	23.83				183.70	171.21	12.49								4.83
24.03.2021	24.00		179.57	170.08	9.49	78.04	56.37	21.67				184.50	172.65	11.85								4.43
25.03.2021	24.00		179.22	168.76	10.46	75.48	54.84	20.64				183.83	171.16	12.67								4.28
26.03.2021	24.00		177.13	167.27	9.86	75.47	54.55	20.92				181.69	169.62	12.07								4.32
27.03.2021	24.00		178.53	167.43	11.10	75.32	54.54	20.78				183.13	169.77	13.36								4.35
28.03.2021	24.00		180.25	169.03	11.22	75.76	55.10	20.66				184.94	171.46	13.48								4.24
29.03.2021	24.00		184.23	173.48	10.75	74.70	54.93	19.77				188.91	175.95	12.96								3.85
30.03.2021	24.00		183.96	174.22	9.74	70.81	52.70	18.11				188.17	176.53	11.64								3.85
31.03.2021	24.00		181.89	170.46	11.43	69.98	51.76	17.90				185.97	172.62	13.35								3.80
01.04.2021	24.00		181.37	170.74	10.63	69.19	51.29	17.90				185.35	172.86	12.49								3.80
02.04.2021	24.00		181.22	170.49	10.73	69.17	51.14	18.03				185.21	172.60	12.61								3.82
03.04.2021	24.00		180.14	168.08	12.06	68.54	50.52	18.02				184.03	170.14	13.89								4.04
04.04.2021	24.00		182.64	169.27	13.37	69.14	50.83	18.31				186.66	171.36	15.30								4.03
05.04.2021	24.00		181.94	171.18	10.76	70.30	51.53	18.77				186.05	173.37	12.68								4.00
06.04.2021	24.00		179.81	169.17	10.64	71.02	51.88	19.14				185.30	172.39	12.91								4.04
07.04.2021	24.00		181.11	170.20	10.91	71.22	52.04	19.18				184.84	172.26	12.58								4.04
08.04.2021	24.00		180.63	170.08	10.55	71.41	52.11	19.30				186.41	173.86	12.55								4.06
09.04.2021	24.00		182.20	171.67	10.53	71.31	52.04	19.27				187.11	173.89	13.22								4.10
10.04.2021	24.00		182.87	171.73	11.14	71.11	52.13	18.98				187.10	173.84	13.26								4.10
11.04.2021	24.00		182.82	171.59	11.23	71.79	52.65	19.14				190.98	177.57	13.41								3.92
12.04.2021	24.00		186.75	175.27	11.48	70.43	52.69	17.74				190.19	176.73	13.46								3.77
13.04.2021	24.00		186.13	174.51	11.62	68.75	51.77	16.98				187.46	175.41	12.05								3.65
14.04.2021	24.00		183.55	173.25	10.30	68.06	51.08	16.98				185.38	174.47	13.91								3.66
15.04.2021	24.00		181.68	169.47	12.21	66.42	49.65	16.77				160.42	146.68	13.74								3.38
16.04.2021	24.00		157.23	145.08	12.15	66.28	48.56	17.72				127.89	120.82	7.07								2.99
17.04.2021	22.00*		125.45	115.48	9.97	64.66	46.46	18.20				130.94	122.58	8.36								3.16
18.04.2021	22.00*		128.31	116.44	11.87	66.63	47.75	18.88				141.29	128.29	13.00								3.16
19.04.2021	24.00		139.47	126.88	11.59	66.50	47.71	18.79				141.90	128.70	13.20								3.17
20.04.2021	24.00		138.08	127.32	11.76	66.39	47.64	18.75				115.92	104.76	11.16								2.14
21.04.2021	24.00		113.72	103.46	10.24	64.98	50.74	14.24				99.85	88.47	11.38								1.45
22.04.2021	24.00		97.87	87.14	10.73	66.22	57.76	8.46				174.46	161.85	12.61								3.77
Итого	740.00		5258.13	4917.77	340.36		52.03	18.52				5379.08	4990.33	388.75								116.28

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Показання счетчиков на момент снятия данных:									
Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему:									
Объем теплоснабжения Указ. рассчитанный по среднему									
Период расчета по договору:									
Период превышения t2:									
Корректировка на температуру холодной воды									
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):									
Количество потребленной тепловой энергии общ.:									
Объем потребленного теплоснабжения Указ. изл.									

1,65 °C
116,36 Гкал
390,89 м.куб.
4 час
0,64 Гкал
2,14 куб.м
0,56 Гкал

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Финанс «ТЭК СПб»
Абонентное управление
Организация

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

20