

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Дарс: Бабушина ул. д. 115, корп. 5
Обслуживающая организация:

Договор: 9978.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
24428

График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:

2-х трубная схема

03.12.2021

Режим (схема):

Параметры:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Подводящий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подводящий ТВС (M3)
Циркуляционный ТВС (M4)
Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм:

расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ
Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Qот.= 0,198
Gот.= 59,4

Gплн=
0,067
0,067
0,067
0,067
0,027

Термопреоб.:
КТСП-Н
КТСП-Н
КТСП-Н
КТСП-Н

Преобр. давления:

Qгвс.= 0,147
Qгвс.ср.= 0,0668
Gгвс.= 26,72 ГВт/ч

Договорные нагрузки (ср.час): Кал/час:
Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.:

Qгвс.= 0
Gгвс.= 0

Qгвс.= 0
Gгвс.= 0

Qгвс.= 0
Qгвс.ср.= 0
Gгвс.= 0

Qгвс.= 0,147
Qгвс.ср.= 0,0668
Gгвс.= 26,72 ГВт/ч

Table with columns: Дата, Тип, НС, M1, M2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dV, Уплит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows show hourly data for April 2021.

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Уплд, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: 0 час
Период превышения Ц: час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
Итого к расчету на приборную учет (с учетом корректировок): 80,33 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общд: 80,33 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: 229,66 м.куб.

Official stamps and signatures: Blue circular stamp of 'Жилкомсервис' and a rectangular stamp of 'Филиал «Энергосбыт»». Includes a signature.