

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Договор: 8795.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: 28167
 Отопление: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул., д. 36, лит. А ИТП1

Договор: 8795.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: 28167
 Отопление: 149/70

Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
 Источник: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1319028
 Вычислитель: ЗРСВ-440(ДФ)
 Подающий трубопровод (М1) ЗРСВ-440(ДФ)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: $Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)$
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,1582
 Договорные нагрузки (ср. час): Gкал/час: Qгвс=0
 Договорные расходы (ср.сут.): Gот.= 49,0608
 Договорные расходы (ср.сут.): Gгвс=0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 25.01.2022
 Снабж= 13,58
 Валет ТПС
 Валет ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давления: СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 ОЛ: А32-00:

Дата	Тн	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ Гкал	
			Т1	Т2	dt	Р1	Р2	М3	М4	DM						Удлит
23.03.2021	24,00		74,53	79,94	49,33	30,61	5,60	4,20								2,28
24.03.2021	24,00		75,52	76,11	48,26	27,85	5,70	4,20								1,95
25.03.2021	24,00		75,89	73,07	47,37	25,70	5,70	4,20								1,89
26.03.2021	24,00		75,43	71,60	46,53	25,07	5,70	4,20								1,81
27.03.2021	24,00		75,68	70,36	46,00	24,36	5,70	4,20								1,77
28.03.2021	24,00		75,83	70,11	46,26	23,85	5,70	4,20								1,74
29.03.2021	24,00		75,96	69,26	45,94	23,32	5,70	4,20								1,72
30.03.2021	24,00		75,88	68,38	45,44	22,94	5,70	4,20								1,76
31.03.2021	24,00		75,09	67,92	44,96	22,96	5,60	4,20								1,74
01.04.2021	24,00		75,36	68,54	45,21	23,33	5,60	4,20								1,76
02.04.2021	24,00		75,53	68,08	45,05	23,35	5,60	4,20								1,75
03.04.2021	24,00		75,42	68,40	45,05	23,35	5,60	4,20								1,77
04.04.2021	24,00		75,43	68,23	44,94	23,29	5,70	4,20								1,76
05.04.2021	24,00		75,91	68,23	44,58	23,40	5,60	4,20								1,78
06.04.2021	24,00		75,23	67,98	44,58	23,40	5,60	4,20								1,78
07.04.2021	24,00		75,25	68,21	44,55	23,66	5,60	4,20								1,80
08.04.2021	24,00		74,82	68,14	44,35	23,79	5,60	4,20								1,78
09.04.2021	24,00		75,46	68,37	44,92	23,45	5,70	4,20								1,74
10.04.2021	24,00		75,84	68,39	44,65	23,74	5,70	4,20								1,68
11.04.2021	24,00		76,03	68,37	44,92	23,45	5,70	4,20								1,73
12.04.2021	24,00		76,88	68,20	45,99	22,68	5,70	4,20								1,99
13.04.2021	24,00		76,29	68,20	46,11	22,09	5,70	4,20								1,59
14.04.2021	24,00		77,39	68,49	46,15	22,34	5,70	4,20								1,59
15.04.2021	24,00		59,33	81,55	47,29	34,26	4,90	4,00								1,61
16.04.2021	24,00		66,12	67,51	43,46	24,05	5,30	4,20								1,58
17.04.2021	24,00		65,26	68,74	44,08	24,66	5,40	4,30								1,56
18.04.2021	24,00		65,35	68,29	44,17	24,12	5,40	4,30								1,57
19.04.2021	24,00		64,83	64,83	44,26	24,12	5,40	4,40								1,57
20.04.2021	24,00		64,82	68,38	44,32	24,18	5,40	4,40								1,56
21.04.2021	24,00		64,37	68,01	43,90	24,11	5,40	4,40								1,77
22.04.2021	24,00		64,35	68,00	43,76	24,24	5,40	4,40								1,77
Среднее	24,00		72,74	72,67	69,74	45,36	5,57	4,23								54,85
Итого	744,00		2255,08	2252,89	2,19											

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1. т М2. т М3. т М4. т V3. куб.м V4. куб.м Vn. т Тр.об. ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2: 1,68 °C
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 54,85 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: М. куб.м
 Объем потребленного теплоносителя Визл. изл.



Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 «ОТЧЕТ»
 Представитель теплоснабжающей организации
 20